

# 2022 年消防设施操作员之消防设备基础知识通关题库(附答案)

## 单选题（共 50 题）

1、（ ）是指在消防从业中刻苦钻研，深入探究并掌握火灾发生、发展的规律，以及防火、灭火的知识和技能。

- A.忠于职守
- B.刻苦学习
- C.精益求精
- D.钻研业务

【答案】 D

2、大堆垛的煤、草、锯末等，在空气不流通，加热温度较低或含水分较高时就会发生（ ）。

- A.物理爆炸
- B.阴燃
- C.化学爆炸
- D.闪燃

【答案】 B

3、火灾自动报警系统控制器的主、备电开关位于火灾自动报警系统控制器的\_\_\_\_\_。

- A.背面
- B.内部
- C.前面
- D.面板上方

【答案】 A

4、燃烧是指可燃物与（ ）作用发生放热反应，通常伴有火焰、发光和（或）烟气现象。

- A.还原剂
- B.易燃物
- C.氧化剂
- D.混合气体

【答案】 C

5、（ ）、单位、部门、公民四个方面都是消防工作的主体。

- A.预防
- B.灭火
- C.政府
- D.个人

【答案】 C

6、本题哪项不在消防应急照明防火检查的范围：

- A.按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求，检查安全疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置，照明灯具的完好情况；
- B.测试应急照明灯具的自检按钮，检查其蓄电池的状态；
- C.拔下应急照明灯具的插头，检查其是否在 5s 内自动切换成应急电源；
- D.应急照明灯具蓄电池的生产厂家。

【答案】 D

7、在拨打火警电话向国家综合性消防救援机构报火警时，不是必须详细报告是（ ）。

A.发生火灾单位领导姓名

B.起火物

C.火势情况和报警人姓名和所用电话号码

D.发生火灾单位或个人详细地址、火灾概况、报警人基本情况

【答案】 A

8、天然气井口的井喷燃烧、工业装置及容器破裂口喷出燃烧等均属于（ ）

A.预混燃烧

B.表面燃烧

C.分解燃烧

D.扩散燃烧

【答案】 D

9、公共建筑、工业建筑空间净高（H）>6.0 时，防烟分区最大允许面积为（ ） $\text{m}^2$ 。

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

【答案】 D

10、通过查看每条报警信息的（ ），可以确定报警点在保护对象的具体位置。

A.发生时间

- B.控制器号
- C.设备注释内容
- D.设备编码内容

【答案】 C

11、疏散通道防火卷帘门的自动控制：应由设置在防火卷帘两侧中任意一组（ ）的报警信号，作为系统的联动触发信号，联动控制防火卷帘的下降。

- A.感烟和感温火灾探测器
- B.手动报警按钮
- C.消火栓按钮
- D.输入输出模块

【答案】 A

12、下列燃烧产物中，（ ）是不完全燃烧产物。

- A.CO<sub>2</sub>
- B.CO
- C.H<sub>2</sub>O
- D.SO<sub>2</sub>

【答案】 B

13、我国建筑材料及制品燃烧性能分为 A、B1、B2、B3 四个等级,其中 B2 级材料对应的是（ ）

- A.不燃材料
- B.难燃材料
- C.可燃材料

D.易燃材料

【答案】 C

14、下列哪些消防设备能产生密集射流（ ）。

A.直流水枪

B.开花水枪

C.喷雾水枪

D.泡沫钩枪

【答案】 A

15、按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于 A类火灾的是（ ）。

A.木材

B.汽油

C.天然气

D.金属钾

【答案】 A

16、高倍数泡沫灭火系统发泡倍数为（ ）。

A.小于 20

B.21-200

C.201-1000

D.1000 以上

【答案】 C

17、对按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计建设工程，实行建设工程（ ）制度。

A.消防设计审查验收

B.消防监督检查

C.消防安全责任

D.消防安全巡查

【答案】 A

18、可燃性液体挥发的蒸汽与空气的混合达到一定的浓度后，遇明火发生一闪即灭的燃烧现象，称为（ ）

A.爆炸

B.自燃

C.闪燃

D.喷溅

【答案】 C

19、（ ）一般由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组（可选）、容器阀、减压装置、驱动装置、集流管（只限多瓶组）、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管路管件、柜体等部件组成。

A.管网灭火系统

B.预制灭火系统

C.全淹没气体灭火系统

D.局部应用气体灭火系统

【答案】 B

20、追求精益求精“（ ）”是踏实肯干工作态度，不畏艰难工作精神，勇于攀登工作激情，核心是坚持不懈和精益求精。

- A.创新精神
- B.专业精神
- C.工匠精神
- D.学习精神

【答案】 C

21、属于梯类建筑火灾逃生避难器材的是（ ）。

- A.逃生缓降器
- B.应急逃生器
- C.逃生绳
- D.悬挂式逃生梯

【答案】 D

22、下列（ ）不是离心泵主要组成部分。

- A.电气控制柜
- B.泵壳
- C.泵轴
- D.叶轮

【答案】 A

23、下列不属于消防设施操作员主要工作任务是（ ）。

- A.值守消防控制室
- B.组织编写消防应急预案及演练工作
- C.检测火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施
- D.操作、维修保养火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施

【答案】 B

24、3 端的接地电阻测量仪,其 P 端应通过 ( ) m 线,与 ( ) 相连

- A.5, 连接接地体
- B.10, 被测接地体
- C.20, 电位电极
- D.40, 电流电极

【答案】 C

25、当火灾报警控制器(联动型)发出启动命令时,启动灯点亮,当控制器检测到受控设备的 ( ) 时,反馈灯点亮。

- A.反馈信号
- B.启动信号
- C.具体信息
- D.联动信号

【答案】 A

26、玻璃洒水喷头的公称动作温度 93℃,颜色标志为 ( ) 。

- A.橙色
- B.红色

C.黄色

D.绿色

【答案】 D

27、通过冷却、窒息、遮断、淹没等综合作用实现灭火的灭火剂是（ ）。

A.水系灭火剂

B.泡沫灭火剂

C.干粉灭火剂

D.7150 灭火剂

【答案】 B

28、低倍泡沫系统按配置的设备不同有：储罐区低倍泡沫系统、泡沫喷淋系统和（ ）系统。

A.卧式

B.立式

C.泡沫炮

D.平衡泡沫

【答案】 C

29、消防应急照明和疏散指示系统线路保护方式不正确是（ ）。

A.系统线路暗敷时，应采用金属管、可弯曲金属电气导管或 B1 级以上刚性塑料管保护

B.系统线路明敷时，应采用金属管、可弯曲金属电气导管或槽盒保护

C.矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷

D.矿物绝缘类不燃性电缆应采用槽盒保护

D

30、在规定条件下，可燃物质产生自燃的最低温度叫（ ）。

A.燃点

B.闪点

C.自燃点

D.着火点

【答案】 C

31、我国现行消防法于（ ）正式施行。

A.2009 年 5 月 1 日

B.2019 年 4 月 23 日

C.2019 年 5 月 1 日

D.2019 年 3 月 23 日

【答案】 A

32、 凡与可燃物相结合能导致燃烧的物质称为（ ）。

A.还原剂

B.助燃物

C.燃烧产物

D.着火源

【答案】 B

、凡与可燃物相结合能导致和支持燃烧物质，称为助燃物（也称氧化剂）。  
以下（ ）不能被称为助燃物。

A.氧气

B.液氯

C.氟气

D.氮气

【答案】 D

34、按可燃物类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于 A类火灾是（ ）。

A.天然气

B.白酒

C.干草

D.金属锂

【答案】 C

35、下列不属于安全疏散设施的是（ ）。

A.疏散指示标志

B.疏散走道

C.防火门

D.安全出口

【答案】 D

36、排烟风机应满足在 280℃时连续工作（ ）的要求，排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁，当该阀关闭时，排烟风机停止运转。

A.20min

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/598025055004006132>