

2023 年版湖南 A 特种设备相关管理（锅炉压力容器压力管道）考试内测题库含答案

1、【多选题】压力管道全面检验时（）级压力管道的焊接接头一般应进行超声波或射线检测抽查。（ AB ）

A、GC1

B、GC2

C、GC3

D、其他选项都是

2、【多选题】在用工业管道的在线检验，阀门检查主要包括（）。（ ABCD ）

A、阀门表面是否存在腐蚀现象

B、阀门表面是否有裂纹

C、阀门连接螺栓是否松动

D、阀门操作是否灵活

3、【多选题】以下几种运行工况会降低锅炉效率。（ ABC ）

A、低负荷

B、超负荷

C、负荷急剧变动

D、稳定负荷

4、【多选题】关于埋地管道说法正确的是（）。（ ABCD ）

A、埋地管道的防腐层应按设计要求在安装前完成

- 、运输和安装时应采取保护措施防止防腐层损坏
- C、埋地前应进行检查，被损坏的防腐层应及时进行修补
- D、焊缝部位未经检验合格不得作防腐层处理
- 5、【多选题】特种设备现场监督检查程序主要包括：出示证件、（）、下达安全监察指令书、采取查封扣押措施等。
- （ ABCD ）
- A、说明来意
- B、现场检查
- C、做出记录
- D、交换检查意见、
- 6、【多选题】以下（）放空或者排气管道上应当设置放空阻火器。（ ABC ）
- A、闪点低于或者等于 43℃，或者物料最高工作压力高于或者等于物料闪点的储罐的直接放空管
- B、可燃气体在线分析设备的放空总管
- C、爆炸危险场所内的内燃发动机的排气管道
- D、可燃、有毒介质管道
- 7、【多选题】对于放热反应的容器，应严控制（），防止物料温度急剧升高，引起物料分解，突沸而发生事故。（ AB ）
- A、投料量；
- B、投料速度；

、加料中的杂质

8、【多选题】压力容器韧性破坏的主要原因有()。(AB)

A、超压;

B、过量充装;

C、压力容器金属器壁超温

9、【多选题】按所承受压力的高低，压力容器可分为()。

(ABC)

A、低压容器;

B、中压容器;

C、高压容器;

D、超高压容器

10、【多选题】以下属于易燃介质的是()。(AC)

A、乙烷;

B、空气;

C、液化石油气

11、【多选题】提高锅炉热效率、节约燃料的操作方法有()。

(ABCD)

A、优化燃烧

B、掌握用汽规律,调整锅炉负荷

C、及时除灰和清焦

D、做好水质监测

12、【多选题】常用的几种无损检测方法包括()。(ABCD)

A、磁粉

B、渗透

C、超声

D、射线

13、【多选题】以下()情况,登记机关将不予进行登记。

(ABCD)

A、无制造许可证单位制造的气瓶

B、未固接电子标签的气瓶

C、擅自进行过违规修理的气瓶

D、擅自进行过违规改造的气瓶

14、【多选题】工业管道的基本识别色标识方法,可以是()。

(ABCD)

A、管道全长上标识

B、在管道上以宽为 150mm 的色环标识

C、在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识

D、在管道上以系挂的识别色标牌标识

15、【多选题】水处理工作包括()。(ABCD)

A、汽水监督

B、锅炉用水处理

C、锅炉防腐

、化学清洗

16、【单选题】锅炉使用单位主要负责人的岗位责任制应包括（）内容。（ B ）

A、负责锅炉统计报表和统计上报的工作；

B、对锅炉的安全全面负责；

C、负责编制锅炉采购计划，参加开箱检查、安装、组焊、质量验收工作

D、经常检查锅炉操作人员持证上岗情况，无证不得上岗操作

17、【单选题】热水锅炉运行时，主要控制的参数是（）。（ B ）

A、进口水温和压力；

B、出口水温和压力；

C、燃烧和出口水温；

D、燃烧和出口水压力

18、【单选题】固定式压力容器，设计压力大于或等于 1.6MPa 时压力表精度不得低于（）级。（ A ）

A、1.6；

B、1.5；

C、2.5

19、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定，特种设备发生事故，必须及时、如实地向（）等有关部门报告。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报。（ C ）

A、负有安全生产监督管理职责的部门

B、设备安全监督管理部门

C、负有安全生产监督管理职责的部门和特种设备安全监督管理部门

20、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》所称的县级以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指（）。（ B ）

A、安全生产监督管理部门

B、市场监督管理部门

C、交通部门

D、劳动部门

21、【单选题】以下（）不是按工艺作用分类的。（ D ）

A、反应容器

B、换热容器

C、存储容器

D、移动式容器

22、【单选题】压力容器一般应当在投用后（）年内进行首次定期检验。（ C ）

- 、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 4

23、【单选题】《特种设备安全法》规定，事故调查组应当依法、独立、（ ）开展调查，提出事故调查报告。（ C ）

- A、公开
- B、公平
- C、公正

24、【单选题】在锅炉启动过程中，对水位的监视应以（ ）为准。（ A ）

- A、一次水位计；
- B、二次水位计；
- C、任何水位计都可；

25、【单选题】压力容器跨原登记机关变更登记，压力容器的（ ）不变。（ B ）

- A、使用登记证号；
- B、注册代码；
- C、使用登记证有效期；
- D、使用登记证号和注册代码

26、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定，压力容器及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造、维修单位应当经国务院特种设备安全监督管理部门（），方可从事相应的活动。（ C ）

A、审核

B、批准

C、许可

27、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定最高工作压力（）的压力管道属于监察的范围。（ C ）

A、高于 0.1MPa

B、高于 1MPa

C、高于或者等于 0.1MPa

28、【单选题】标签应优先粘贴在瓶肩处，但不可覆盖任何钢印标志。也可将其粘贴在从瓶底至瓶阀或瓶帽大约（）处。

（ B ）

A、1/2

B、2/3

C、3/4

29、【单选题】加气站在加气前必须对气瓶及其附件情况进行认真检查，其主要目的是（）。（ B ）

A、确保加气站的经济效益；

- 、确保气瓶的安全使用；
 - C、防止天然气泄漏；
 - D、便于加气后记录。
- 30、【单选题】不能安全使用一个检验周期的气瓶和阀门()。
- (C)
- A、缩短检验周期；
 - B、采取补救措施；
 - C、应予报废；
 - D、降压使用
- 31、【单选题】管道设计压力应当 () 在操作中可能遇到的最苛刻的压力与温度组合工况的压力。(D)
- A、大于
 - B、小于
 - C、不大于
 - D、不小于
- 32、【单选题】在选用压力管道材料时，一般优先选用()。
- (A)
- A、金属材料
 - B、非金属材料
 - C、无机材料
 - D、复合材料

33、【单选题】泄漏试验压力应为（）。（ A ）

A、设计压力

B、计算压力

C、工作压力

D、1.5倍设计压力

34、【单选题】设计压力小于系统外部压力源的压力，出口可能被关断或者堵塞的管道系统，应当设置（）。（ C ）

A、球阀

B、旋塞阀

C、安全泄放装置

D、紧急切断阀

35、【单选题】饱和蒸汽温度与压力有关，压力越高，饱和蒸汽温度（）。（ C ）

A、越低

B、不变

C、越高

36、【单选题】以下选项中，（）不是压力容器本体及其运行状况的要检查内容。（ D ）

A、运行期间是否有超压、超温、超量等现象

B、压力容器的本体、接口（阀门、管路）部位、焊接接头等是否有裂纹、过热、变形、泄漏、损伤等

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/606232023233010232>