

学习及考试资料整理汇编

——备考冲刺篇——

（考点或配套习题突击训练专用）

水利水电建设工程质量检查员(非检测员)考试题库

试题 1

一. 单选题(共有 50 题, 只有一个正确答案, 错选不得分)

第 1 题: 建设行政主管部门或者其它有关部门可以将施工现场的监督检查委托给()具体实施。

- A. 建设单位
- B. 建设工程安全监督机构
- C. 工程监理单位
- D. 施工总承包单位

正确答案: B

第 2 题: 水工隧洞回填灌浆应在衬砌混凝土达到()设计强度后进行。

- A. 0.7
- B. 0.6
- C. 0.5
- D. 0.4

正确答案: A

第 3 题: 混凝土生产质量水平应采用现场试件 28d 龄期()表示。

- A. 抗压强度离散系数
- B. 抗裂强度方差
- C. 抗压强度代表值
- D. 抗压强度标准差

正确答案: D

第4题:水利水电发电电气设备安装工程额定电压为35KV以下电力电缆敷设前检查的质量要求为()。电缆外观完好,无机械损伤;电缆封端严密。

- A. 电缆型号.电压.规格符合设计文件要求。
- B. 电缆尺寸.电压.规格符合设计文件要求。
- C. 电缆型号.电压.厂家符合设计文件要求。
- D. 电缆型号.电阻率.规格符合设计文件要求。

正确答案:A

第5题:水力机械辅助设备系统使用的空气压缩机与通风机安装工程中空气压缩机安装质量评定检验项目机座纵.横向水平度的检验方法为()。

- A. 水平仪
- B. 全站仪
- C. 水准仪
- D. 吊垂线

正确答案:A

第6题:立式反击式水轮机蜗壳安装单元评定检验项目焊缝超声波探伤要达到优良的质量标准为环缝().纵缝与蝶形边()。

- A. B II级一次合格80%以上, B I级一次合格率80%以上
- B. B I级一次合格90%以上, B II级一次合格率90%以上
- C. B II级一次合格90%以上, B I级一次合格率90%以上
- D. B I级一次合格80%以上, B II级一次合格率80%以上

正确答案:C

第7题:轨道设计中心线应根据启闭机起吊中心线、坝轴线或厂房中心线测定。在轨道接头处及其他部位间距()布置测点。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3m
- D. 4m

正确答案:B

第8题:《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()

- A. 安全生产法
- B. 安全技术规程
- C. 工程建设强制性标准
- D. 建筑安全生产监督管理规定

正确答案:C

第9题:根据《土坝灌浆技术规范》SL564-2014,正在灌浆的坝段应随时监测;如裂缝发展较快,应加强监测;非灌坝段可每()监测1次。

- A. 2d
- B. 3d
- C. 4d
- D. 5d

正确答案:D

第10题:土料碾压筑堤的压实质量控制指标规定,不合格样的压实度或相对密度不应低于设计值的(),且不合格样不应集中分布。

- A. 0.95
- B. 0.96
- C. 0.97
- D. 0.98

正确答案:B

第11题:关于渠道防渗结构的厚度下列说法不正确的是()

- A. 浆砌块石 20-30cm
- B. 浆砌料石 10-15
- C. 浆砌石板 >3cm
- D. 喷射混凝土 4-8cm

正确答案:B

第12题:根据《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205,漆料.涂装遍数.涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为(),室内应为125um,其允许偏差-25um.每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差-5um。

- A. 10um
- B. 15um
- C. 20um
- D. 25um

正确答案:B

第 13 题:单位工程验收鉴定书需报()备案。

- A. 质量监督机构
- B. 竣工验收主持单位
- C. 法人验收监督管理机关
- D. 竣工验收委员会

正确答案:C

第 14 题:水利水电工程混凝土浇筑施工平仓分层厚度不大于振捣棒有效长度的(),铺设均匀,分层清楚,无骨料集中现象。

- A. 0.9
- B. 1.2
- C. 1.5
- D. 2

正确答案:A

第 15 题:水利水电工程垫层料铺填施工对铺料厚度的检测,按()网格布置测点,每个单元工程不少于 4 个点。

- A. 40m×40m
- B. 20m×20m
- C. 10mX10m
- D. 15m×15m

正确答案:C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/607044144131006065>