

@专属教育

考试复习专用

考试参考习题—系统复习
备考题库训练—习题强化
考前模拟测试—模拟演练
通关宝典梳理—真题体验
技巧提升冲刺—技能技巧

注：文本内容应以实际为准，下载前需仔细预览

@助你一战成名

P 气瓶充装操作证考试 200 题及答案（必备）

- 1、【多选题】LNG 的特点有哪些？（ ）。(ABCD)
 - A、超低温
 - B、气液膨胀比大、能效高一易于运输和储存；
 - C、清洁能源—天然气被认为是地球上最干净的化石能源；
 - D、安全性能高
 - E、燃点较高—自燃温度约为 450℃；
 - F、有毒性
- 2、【多选题】充装过程中出现充气头漏气的主要原因为：（ ）。(ABC)
 - A、O 型密封圈老化、损坏
 - B、O 型密封圈冲开
 - C、充气头磨损、损坏
- 3、【多选题】液化气体充装单位应由专人负责填写气瓶充装记录，内容至少应包括（ ）及室温、有无发现异常情况。（ABCD）
 - A、充气日期；
 - B、瓶号；
 - C、气瓶标记重量；
 - D、充装后总重量
- 4、【单选题】充装时瓶壁温度异常，应（ ）。(C)
 - A、采取降温措施；
 - B、暂停充装，停留一段时间后再充装；
 - C、立即停止充装，进行检验；

D、应报废

5、【单选题】公称容积40L气瓶的检验色标，矩形约为（）。(C)

A、60mm*40mm

B、70mm*40mm

C、80mm*40mm

6、【单选题】加气站中压瓶组内天然气起充压力为（）MPa。(C)

A、8.0；

B、12.0；

C、18.0；

D、22.0

7、【单选题】加气站充装车用钢瓶应承担的义务之一是（）。(C)

A、负责气瓶的维护、保养工作；

B、负责气瓶的送检工作；

C、负责向气瓶使用者宣传安全使用知识；

D、负责车用钢瓶的安全使用。

8、【单选题】压缩气体与液化气体划分是取决于（）。(B)

A、沸点；

B、临界温度；

C、凝固点；

D、密度；

9、【单选题】可燃气体的燃点越低，则危险程度越（）。(B)

A、低；

- B、高；
- C、不受限制；
- D、没有影响

10、【单选题】型号为CNG2-G-325-50-20A的车用气瓶，其内胆公称外径为（）。(A)

- A、325mm
- B、50mm

11、【单选题】天然气贮气井管最大允许充装压力应为（）MPa。
(B)

- A、15.0；
- B、25.0；
- C、32.0；
- D、35.0

12、【单选题】现场拼装柱模时，（）将大片模板系在柱子钢筋上。
(C)

- A、可以
- B、特殊情况下可以
- C、严禁
- D、以上都不对

13、【单选题】位于焊缝表面，用目测或用（）可以看到的缺陷，叫外部缺陷。(D)

- A、300~500倍放大镜

- B、500~1000 倍放大镜
- C、1000~1500 倍放大镜
- D、3~5 倍放大镜

14、【单选题】焊接低合金钢结构纲时，（）的边缘被淬硬，常常是焊接裂纹的发源地。（C）

- A、气孔
- B、夹渣
- C、咬边
- D、内部气孔

15、【单选题】通常气焊所用的可燃气体是（）。（A）

- A、乙炔气
- B、二氧化碳
- C、四氯化氮
- D、氧气

16、【单选题】安装在（）出口，一旦被拉分成两节后，在节的端头具有自密封功能的阀门，叫拉断阀。（C）

- A、充装枪；
- B、气瓶；
- C、加气机；
- D、快速切断阀

17、【单选题】安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

(A)

- A、3
- B、6
- C、9
- D、12

18、【单选题】当电压为1kV以下时，塔式起重机和输电线路之间的安全距离沿水平方向为（）m。(B)

- A、4
- B、1
- C、1.5
- D、2

19、【单选题】气瓶充装单位应当在自有产权或者托管气瓶上粘贴气瓶（）。(A)

- A、警示标签
- B、安全标签
- C、气体标签
- D、成分标签

20、【单选题】气瓶充装单位负责人或者充装人员未取得特种设备作业人员证书的，责令改正，处（）万元罚款。(D)

- A、2~4;
- B、3~5;
- C、1~2;

D、1~3

21、【单选题】气瓶档案内容不包括（）资料。（C）

A、合格证；

B、产品质量证明书；

C、充装记录；

D、气瓶检验记录

22、【单选题】特种气瓶是指：（）。（D）

A、盛装液化石油气的钢瓶；

B、盛装混合气体的无缝气瓶；

C、氧气瓶；

D、车用气瓶。

23、【单选题】《中华人民共和国安全生产法》规定，有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件。安全生产费用在（）中据实列支。（B）

A、利润

B、成本

C、预算

D、收入

24、【单选题】一天雨量的多少称为（）。（A）

A、降水强度

B、降水密度

C、降水湿度

D、其他

25、【单选题】特种设备生产使用单位的主要负责人，对本单位的特种设备安全（）负责。（C）

A、主要；

B、全部；

C、全面；

D、生产

26、【单选题】立式气瓶的色环应位于瓶高约（）处，且介于气体和充装单位名称之间。（B）

A、1/2

B、2/3

C、3/4

27、【单选题】车用钢瓶上的永久性钢印标记牌是（）。（C）

A、制造单位的一种标示

B、使用单位日常钢瓶管理的一种标示；

C、显示与记载气瓶的号码、相应的物理参数和监检标记；

D、区别于其他气瓶的一种标示。

28、【单选题】两台塔机之间的最小架设距离应保证处于低位塔机的起重臂端部与另一台塔机的（）之间至少有2m的距离（B）

A、起重臂端部

B、塔身

C、起重臂中部

D、起重臂 2/3 处

29、【单选题】（）在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。

(B)

A、可以

B、禁止

30、【单选题】国务院（）会同国务院生态环境主管部门，结合国家大气污染防治重点区域产业发展实际和大气环境质量状况，进一步提高环境保护、能耗、安全、质量等要求。(B)

A、交通运输部

B、经济综合主管部门

C、住房城乡建设部门

D、应急管理部门

31、【多选题】基坑施工时，如在（）2米范围内挖土时，应采取安全保护措施，并应设专人监护。(ABD)

A、电力管道

B、通信管道

C、给水管道

D、燃气管道

E、排水管道

32、【单选题】存在铝镁等金属粉尘的作业场所配备（）设施。

(B)

A、喷雾湿水

- B、防水防潮
- C、消防喷淋
- D、保水喷雾

33、【多选题】《工伤保险条例》规定，社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，（）以及有关部门应当予以协助。（DE）

- A、用工单位
- B、用人单位
- C、职工
- D、工会组织
- E、医疗机构

34、【单选题】根据下图所示情况，下列说法中错误的是（）。

（C）

- A、立即告知工人佩戴好安全帽。
- B、场地上余留渣土应立即清运
- C、桩槽两侧可以不设临边防护。
- D、桩槽内积水应当及时抽排干净、桩基施工完成后不应长时间积水
- E、桩基作业面施工完毕后应及时清理作业面。

35、【单选题】安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报时间不得超过（）。（B）

- A、1小时

B、2小时

C、4小时

D、12小时

36、【多选题】安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合（）标准。（BE）

A、企业

B、国家

C、建设行政主管部门

D、建筑业协会

E、行业

37、【单选题】行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者（）违法行为。（A）

A、限期改正

B、停止

C、限期停止

D、撤销

38、【多选题】下列描述属于下图中明显隐患的是（）。

（ABCD）

A、基坑四周未采取有效的临边防护措施

B、未采取有效的放坡防塌方措施

C、钢筋堆载距离基坑边缘过近，容易造成塌方

D、基坑四周土方未按照规范要求覆盖

- 39、【单选题】建设项目的职业病防护设施所需费用，应当纳入（）预算。（C）
- A、地方财政
 - B、中央财政
 - C、建设项目工程
 - D、施工单位
- 40、【多选题】在膨胀土地区开挖时要符合（）。（ABCDE）
- A、开挖
 - B、作垫层
 - C、基础施工
 - D、回填土连续进行
 - E、工程验收
- 41、【单选题】依据《安全生产法》第十七条的规定，不具备安全生产条件的生产经营单位（）。（A）
- A、不得从事生产经营活动
 - B、经主管部门批准后允许生产经营
 - C、经安全生产监督部门批准后可从事生产经营活动
 - D、经国家安全生产监督管理总局批准后方可从事生产经营活动
- 42、【单选题】禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。（）分包单位将其承包的工程再分包。（B）
- A、允许
 - B、禁止

C、原则上禁止

D、原则上允许

43、【多选题】气焊（割）设备使用时，当压缩氧气与矿物油、油脂或细微分散的可燃粉尘等接触时，易发生（）、（）、（）（BCD）

A、发生氧化

B、发生火灾

C、发生爆炸

D、发生自燃

44、【单选题】塔式起重机遇有（）级以上大风时，禁止拆除附着装置。（C）

A、4

B、5

C、6

D、7

45、【单选题】汽、水取样地点，应有良好的照明。取样时应（）。（A）

A、戴手套

B、不戴手套

46、【多选题】关于拆除工程的安全管理，下列说法正确的，安全生产模拟考试一点通，是（）：（ABCDE）

A、拆除工程施工必须按施工组织设计、安全专项施工方案实施

B、在拆除施工现场划定危险区域，设置警戒线和相关的安全警

示标志，并应由专人监护

C、拆除工程使用的脚手架、安全网，必须由专业人员按专项施工方案搭设，经验收合格后方可使用

D、安全防护设施验收时，应按类别逐项查验，并应有验收记录

E、当遇大雨、大雪、大雾或六级及以上风力等影响施工安全的恶劣天气时，严禁进行露天拆除作业

47、【多选题】据图所示，附着式升降脚手架在拆除作业应在白天进行，当有以下哪些情况出现时（）不得进行拆除作业？

(ABCE)

A、遇5级及以上大风和大雨

B、大雪

C、浓雾

D、-1℃及以下

E、雷雨等恶劣天气

48、【多选题】下列描述属于下图中明显隐患的是（）。

(BCD)

A、基坑四周已采取临边防护措施

B、下部未采取有效排水措施

C、基坑未设置人员上下通道

D、四周未设置人员操作平台

49、【单选题】根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的规定，特种作业操作证每（）年复审1次。(C)

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

50、【多选题】个体工商业主生产经营中具有下列情形哪些之一的，应当履行单位的消防安全职责？（）（ABD）

- A、生产、经营、储存易燃易爆危险品的；
- B、经营、使用建筑面积二百平方米以上的人员密集场所的；
- C、从业人员五到十人的；
- D、较大火灾危险性的其他情形

51、【单选题】两台塔吊在同一轨道上作业时，两机起重钩绳之间水平距离不得小于（）米。（C）

- A、3
- B、4
- C、5
- D、6

52、【单选题】如图所示支模架立杆顶部，正确的说法是（）

- (A)
- A、没有设置可调支拖
 - B、可以直接顶在模板上
 - C、可以用单扣件固定
 - D、以上三种说法都对

53、【单选题】据图所示附着式升降脚手架的附墙支座，下列说法正确的是（）

(C)

- A、架体轨道倾斜
- B、轨道连接螺栓松动
- C、架体第三道支座局部缺失
- D、架体轨道保养不足

54、【单选题】根据《建筑工程安全生产管理条例》，军事建设工程的安全生产管理，按照（）的有关规定执行。(B)

- A、国务院
- B、中央军事委员会
- C、建设部
- D、地方各级人民政府

55、【多选题】上下立体交. 安全生产模拟考试一点通. 叉作业时，下层作业的位置应（）(AD)

- A、处于上层作业坠落半径之外
- B、处于上层作业坠落半径之内
- C、不设安全棚
- D、设置安全棚
- E、不作业

56、【单选题】根据《中华人民共和国特种设备安全法》规定，（）未按照安全技术规范的要求对电梯进行校验、调试的，责令限期

改正；逾期未改正的，处一万元以上十万元以下罚款。(A)

- A、电梯制造单位
- B、电梯安装单位
- C、电梯使用单位
- D、电梯维保单位

57、【单选题】采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在
() 及以上的起重吊装工程属于危大工程 (A)

- A、10KN
- B、5KN
- C、15KN
- D、20KN

58、【单选题】滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 () %，滑轮应予
报废。(D)

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

59、【单选题】建筑施工企业取得安全生产许可证，管理人员和
作业人员 () 至少进行一次安全生产教育培训教育并考核合格。(A)

- A、每年
- B、每半年
- C、每季度

D、每两年

60、【多选题】盘扣式支撑架拆除作业，说法正确的是（）（BCE）

A、先装先拆

B、先装后拆

C、后装先拆

D、后装后拆

E、不得上下同时作业

61、【单选题】施工现场临时消防给水系统应与施工现场生产、生活给水系统合并设置，但应设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过（）个。（B）

A、1

B、2

C、3

D、4

62、【单选题】安全生产监督管理部门及有关部门接到特别重大事故报告后，逐级上报至（）安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。（D）

A、设区的市级人民政府

B、省级人民政府

C、省、自治区、直辖市人民政府

D、国务院

63、【多选题】起重吊装作业准备的内容为（）。（ABDE）

- A、检查起吊用具
- B、准备防护设施
- C、处理安全隐患
- D、准备辅助用具
- E、确定并清理落物地点

64、【单选题】事故应急预案的编制程序包括①编制前的准备②成立预案编制工作组③资料收集④危险源和风险分析⑤应急能力的评估⑥具体的编制⑦预案的评审与发布⑧应急预案的实施，这八步骤，其排列顺序正确的的是：（）（A）

- A、①②③④⑤⑥⑦⑧
- B、②①④③⑤⑥⑧⑦
- C、②①③④⑤⑥⑧⑦
- D、①②④③⑥⑤⑧⑦

65、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位/应当将施工现场的办公；生活区与作业区（）；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。（D）

- A、保持适当距离
- B、统一设置，并保持安全距离
- C、保持安全距离
- D、分开设置，并保持安全距离

66、【多选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/616013154213010223>