

（新版）消防设施操作员（初级）消防设施操作-考试题库

（含答案）

单选题（总共 65 题）

1.

消防水泵控制柜与消防水泵放置在一起时，其控制的防护等级应是IP（）；当放置在专门的控制室内时，控制柜的防护等级应为IP（）。

A、

30； 45

B、

45； 55

C、

55； 30

D、

45； 30

答案： C

2.

干粉灭火器扑救可燃、易燃液体火灾时，应对准（）进行喷射。

A、

火焰上部

B、

火印中部

C、

火焰最猛烈部位

D、

火焰根部

答案：D

3.

消防水泵控制柜上设有一键紧急（）按钮和一键紧急（）按钮。

A、

停泵；启泵

B、

手动；手动

C、

机械启动；机械启动

D、

联锁启动；联锁启动

答案：A

4.

与化学氧消防自救呼吸器不同，过滤式消防自救呼吸器只能在空气中氧气浓度不低于（）时使用，否则会发生窒息。

A、

15%

B、

16%

C、

17%

D、

18%

答案： C

5.

室内消火栓一帮配置喷嘴口径为（）mm 接口口径为（）mm的直流水枪。

A、

19； 65

B、

15； 65

C、

18； 65

D、

15； 50

答案： A

6.

从一个防火分区内的任何设置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于（）m

A、

10

B、

20

C、

30

D、

40

答案： C

7.

高压水枪压力是（） MPa

A、

$1.6 \geq p > 0.2$

B、

$2.5 \geq p > 1.6$

C、

$4.0 \geq p > 2.5$

D、

> 4.0

答案： C

8.

防护头罩一般采用阻燃棉布制造，表面涂覆一层铝薄膜。铝箔膜有两个作用，一是抵御热辐射，二是（）。

A、

过滤空气

B、

具有反光效果

C、

固定作用

D、

美观作用

答案： B

9.

当点型感烟火灾探测器与火灾报警控制器处于离线状态时,火灾报警控制器应在 () s 内发出故障报警声光信号,记录故障报警时间,显示故障点型感烟火灾探测器的地址注释信息。

A、

50

B、

80

C、

100

D、

120

答案： C

10.

手提式干粉型灭火器规格 5~6kg, 近似有效喷射时间 () s。

A、

10

B、

15

C、

18

D、

20

答案：C

11.

消防水泵控制柜或控制盘应能显示消防水泵（）状态。

A、

启泵

B、

运行

C、

工作

D、

停泵

答案：B

12.

当收到（）指令后，火灾报警器以声或光的方式向报警区域发出火灾报警信号，以警示人们采取灭火救灾，安全疏散及避难措施。

A、

火警

B、

启动

C、

联动

D、

报警

答案： B

13.

按照《火灾报警控制器》（GB4717-2005）和《消防联动控制系统》（GB16806-2006）规定，火灾报警控制器工作状态切换在火灾报警控制器操作级别划分上属于进入（）级操作功能状态，应采用钥匙、操作号码才可输入。

A、

I

B、

II

C、

III

D、

IV

答案： B

14.

手提式水基型灭火器的规格有 2~3L、 6L、 （ ） L。

A、

8

B、

9

C、

10

D、

11

答案： B

15.

（ ）反作用小，操作时可以根据灭火需要调节流量和射流状态，便于理顺水带扭曲、打结现象等。

A、

直流开花水枪

B、

喷雾水枪

C、

直流喷雾水枪

D、

多功能水枪

答案： D

16.

如火灾报警控制器长时间存放而不使用,应按火灾报警控制器使用说明书要求或每月开机充电 () h。

A、

12

B、

24

C、

36

D、

48

答案：D

17.

火灾报警控制器电源部分有 () 和 () 电源组成。

A、

主电、备用

B、

手动、自动

C、

工作、控制

D、

火警、监管

A

18.

轻便消防水龙的水带单位长度质量应不超过（）g/m。

A、

150

B、

160

C、

170

D、

180

答案：D

19.

点型感烟火灾探测器的火灾报警功能测试时，确认灯点亮，在其正前方（）m处，在光照度不超过（）Lx的环境下，应清晰可见。

A、

4；500

B、

6；400

C、

6；500

D、

； 540

答案： C

20.

区域性火灾报警控制器断开主电和备电后，这时面板上的显示器及所有指示灯应（ ）。

A、

全部熄灭

B、

显示器常高、指示灯熄灭

C、

显示器熄灭、指示灯常亮

D、

全部常亮

答案： A

21.

开机完成后，如无报警和屏蔽信息即进入（ ）状态。

A、

故障

B、

主电工作

C、

正常监视

、

火警

答案： C

22.

对于常见的编码型手动火灾报警按钮，如果报警确认灯完全熄灭，说明手动火灾报警按钮可能出现（），需要进一步检测或维修。

A、

故障

B、

离线

C、

质量不合格

D、

缺乏维护保养

答案： A

23.

目前，国内根据可燃物质的类型和燃烧特性将火灾分为（）种类型。

A、

五

B、

六

C、

D、

八

答案： B

24.

室外消火栓按进水口连接方式分类可分为（ ）。

A、

地上式和地下式

B、

承插式和法兰式

C、

单栓式和双栓式

D、

普通型与特殊型

答案： B

25.

火灾报警控制器在确认()独立的报警触发装置报警信号形成的联动触发信号后，启动建筑内火灾报警装置，发出火灾警报信号，警示现场人员发生火灾，并向消防联动控制器发出联动信号，启动相应消防联动设施。

A、

两个

B、

一个

、

三个

D、

五个

答案： A

26.

推车式灭火器型号 MET/ABC40 型号的含义是（ ）。

A、

40 kg 推车贮气瓶式 ABC 干粉灭火器

B、

40 kg 推车贮压式 BC 干粉灭火器

C、

40 kg 推车贮压式 ABC 干粉灭火器

D、

40L 推车贮压式抗溶性水剂灭火器

答案： A

27.

当火灾报警控制器需要接收来自同一探测器（区）两个或两个以上火灾报警信号才能确定发出火灾报警信号时，如果再接收到第一个火灾报警信号后（ ） min 内仍未接收到要求的后续火灾报警信号，应对第一个火灾报警信号自动复位。

A、

10

B、

C、

30

D、

40

答案： C

28.

住宅建筑内火灾自动报警系统中火灾声警报器覆盖的楼层不应超过（）层。

A、

2

B、

3

C、

4

D、

5

答案： B

29.

当火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于（）m

A、

2.1

B、

2. 2

C、

2. 3

D、

2. 4

答案： B

30.

具有多个报警区域的保护对象，宜选用带有语音提示的火灾（）警报器。

A、

光

B、

声/光

C、

声

D、

气体释放

答案： C

31.

当手动火灾报警按钮安装在墙上时，其底边距地高度宜为（）m。

A、

8~1.3

B、

1.3~1.5

C、

1.5~1.7

D、

1.7~2.0

答案：B

32.

在（）倍设计工作压力下，轻便消防水龙应无渗漏现象；在（）倍设计工作压力下，不应爆破和泄露。

A、

1.0，2

B、

1.5，3

C、

2，3.5

D、

1.5，2

答案：B

33.

中压水枪压力是（）MPa

A、

$1.6 \geq p > 0.2$

B、

$2.5 \geq p > 1.6$

C、

$4.0 \geq p > 2.5$

D、

> 4.0

答案： B

34.

在设计工作压力下轻便消防水龙的轴向延伸率和直径的膨胀率应不大于（）；在水压作用下，沿水流方向看，水带不应产生逆时针扭转。

A、

4%

B、

5%

C、

6%

D、

7%

答案： B

35.

（）宜设置具有同一种火灾变调声的火灾警报器。

A、

公共场所

B、

人员密集场所

C、

娱乐场所

D、

住宅

答案：A

36.

隧道出入口以及隧道内每隔（）m处应设置报警电话，每隔（）m处应设置手动火灾报警按钮和闪烁红光的火灾声光警报器。

A、

200，50

B、

150，50

C、

200，100

D、

150，100

答案：A

37.

6L手提式灭火器型号 MPZ/6 型号的含义是（）。

A、

6L 手提贮压式抗溶性水剂灭火器

B、

6L 手提贮压式泡沫灭火器

C、

6 kg 手提贮压式 ABC 干粉灭火器

D、

6kg 手提贮气瓶式 BC 干粉灭火器

答案： B

38.

超高压水枪压力是（ ） MPa

A、

$1.6 \geq p > 0.2$

B、

$2.5 \geq p > 1.6$

C、

$4.0 \geq p > 2.5$

D、

> 4.0

答案： D

39.

()类火灾涉及可燃固体物质的火灾。这种物质通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

A、

A

B、

B

C、

C

D、

D

答案： A

40.

()后，火灾报警控制器将保持仍然存在的状态及相关信息或在一段时间内重新建立这些信息

A、

自检

B、

屏蔽

C、

复位

D、

消音

答案： C

41.

火灾光报警器应安装在安全出口附近明显处，火灾光报警器与消防疏散指示标志不宜在同一面墙上，如果安装在同一面墙上时，距离应大于（）m

A、

1

B、

2

C、

3

D、

4

答案：A

42.

如果火灾报警控制器备电放空后超过（）仍不进行充电，很可能损坏电池。

A、

一年

B、

一个月

C、

一周

D、

一天

答案： C

43.

在接收到满足联动控制（）的火灾触发器件发出的火灾报警信号时，火灾报警控制器应启动火灾警报器的控制输出。

A、

火警

B、

逻辑

C、

信号

D、

信息

答案： B

44.

（）操作是指当火灾报警控制器本机或与其连接的火灾探测器等火灾报警触发器件发生（）事件时，为清除火灾报警控制器音响器件发出的报警声而进行的操作。

A、

自检；警报

B、

复位；误报

C、

消音；报警

D、

联动；警告

答案：C

45.

地下室消火栓用 SA表示，若出水口口径为 100mm和 65mm 公称压力为 1.6MPa, 则其具体型号表示为（ ）。

A、

SA100/65-1.0

B、

SA65/65-1.6

C、

SA100/65-1.6

D、

SA100/100-1.0

答案：C

46.

消防水泵一旦启泵就不能（ ）停泵，必须有具有管理职能的人员实施人工停泵。

A、

自动

B、

手动

C、

机械应急启动

D、

联锁启动

答案： A

47.

手提式水基型灭火器规格 2~3L，近似有效喷射时间（） s。

A、

20

B、

30

C、

40

D、

50

答案： C

48.

室内消火栓水泵在接收启泵信号（） min 之内自动启动，使消防水枪出水的工作压力和流量满足灭火要求，开始灭火。

A、

3

B、

5

C、

D、

1

答案： C

49.

根据《火灾报警控制器》（GB4717-2005）和《消防联动控制系统》（GB16806-2006）的规定，在自动方式下（）插入操作忧心。

A、

手动

B、

机械

C、

应急

D、

紧急

答案： A

50.

（）操作是指当报警事件处理完毕后，为使火灾报警控制器本机和其他连接的火灾探测器等火灾报警触发器件恢复到正常监视状态而进行的操作。

A、

自检

B、

复位

、

消音

D、

联动

答案：B

51.

卡式专业接口与水龙头的操作力应在（）N范围内。

A、

30~90

B、

40~60

C、

50~90

D、

30~60

答案：A

52.

将轻便消防水溶灌满水排净空气后关闭喷枪，缓慢升至设计工作压力，保压（）min，检查水龙各密封部位，应无渗漏、变形和脱落现象。

A、

1

B、

C、

3

D、

4

答案： B

53.

下面哪种情况不属于复位操作可以实现的功能（）。

A、

清除消音状态

B、

清除当前的所有火警、故障和反馈等显示

C、

火灾报警控制器的屏蔽状态受到复位操作的影响

D、

复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯

答案： C

54.

为方便消防员取水，（）采用地上式室外消火栓；当采用地下式室外消火栓时，消火栓井的直径不宜小于（）m，且当地下室室外消火栓的取水口在冰冻线以上时，应采取保温措施。

A、

0.5

B、

可，1.0

C、

宜，1.5

D、

应，2.0

答案：C

55.

()类火灾（带电火灾）：物质带电燃烧的火灾。

A、

A

B、

B

C、

E

D、

F

答案：C

56.

低压水枪压力是（ ）MPa

A、

$\geq p > 0.2$

B、

$2.5 \geq p > 1.6$

C、

$4.0 \geq p > 2.5$

D、

> 4.0

答案：A

57.

室外消火栓按用途分类可分为（）。

A、

地上式和地下式

B、

承插式和法兰式

C、

单栓式和双栓式

D、

普通型与特殊型

答案：D

解析：

特殊型又可分为泡沫型、防撞型和减压型。

58.

当为自动启时，消防水泵

从接到启泵信号到水泵正常运转的时间应在（）min 内。

A、

1

B、

2

C、

3

D、

4

答案：B

59.

人员密集的公共建筑、建筑高度高于（）m的建筑和建筑面积大于（）m²的商业服务网点内应设置轻便消防水龙。

A、

100，150

B、

150，200

C、

100，200

D、

150，150

答案：C

60.

手动火灾报警按钮按其触发方式可分为两种：一种是玻璃破碎按钮，另一种是()。

A、

可复位报警按钮

B、

可自锁报警按钮

C、

可消音报警按钮

D、

可联动报警按钮

答案： A

61.

推车式二氧化碳灭火器规格 24 kg，近似有效喷射时间 () s。

A、

20

B、

30

C、

40

D、

50

答案： B

62.

每个防火分区应至少设置（）个手动火灾报警按钮。

A、

一

B、

两

C、

三

D、

四

答案：A

63.

点型感烟火灾探测器发出火灾报警信号后，火灾报警控制器应在（）s内发出火灾报警声光信号。

A、

5

B、

10

C、

15

D、

20

答案： B

64.

室外低压消火栓给水系统的管网内供水压力应保证灭火时在最不利点消火栓处的水压应不小于（）MPa(从地面算起)。

A、

0.4

B、

0.3

C、

0.2

D、

0.1

答案： D

65.

轻便消防水龙在大于设计压力的（）倍工作压力下喷射，其流量、射程满足要求。

A、

0.9

B、

1.0

C、

1.1

D、

1.2

答案：D

多选题（总共 70 题）

1.

火灾报警控制器的复位操作可以通过以下方式实现：（）。

A、

对接收到的特定火灾探测器首个火灾报警信号的自动复位

B、

对火灾报警状态及相关信息的手动复位

C、

对监管报警状态及相关信息的手动复位

D、

对屏蔽报警状态及相关信息的手动复位

答案：ABC

2.

消防水带按内口径可分为（）mm （）mm 65mm 80mm 100mm 125mm 150mm 300mm的消防水带。

A、

20

B、

25

C、

45

D、

50

答案：BD

3.

在区域性火灾报警控制器控制状态切换操作过程中，属于操作准备的包括（）。

A、

检查并确认区域性火灾报警控制器处于正常监视状态

B、

查阅区域性火灾报警控制器使用说明书，熟悉控制状态操作方法

C、

确认区域性火灾报警控制器操作密码

D、

区域型火灾报警控制器与集中型火灾报警控制器处于联网状态

答案：ABC

4.

室内消火栓在消防灭火的使用中（）而被广泛采用。

A、

灭火性能可靠

B、

成本低廉

C、

灭火效率高

D、

用水量少

答案：AB

5.

消防水泵控制柜面板上有仪表、电源指示、（）、自检指示、（）、停泵按钮、（）、自动与手动转换开关、（）、声光警报器等。

A、

故障指示

B、

启泵按钮

C、

主备电转换开关

D、

机械应急启动装置

答案：ABCD

6.

以下关于区域型火灾报警控制器控制状态切换操作正确的是（）。

A、

通过系统菜单中“操作”选项进入“操作”页面

B、

在“操作”页面选择“手动自动转换”选项

C、

输入系统操作密码并确认

D、

页面显示“故障状态”，不可操作

答案：ABC

7.

以下灭火器中，关于近似有效喷射时间正确的是（）。

A、

5-6kg 手提式二氧化碳灭火器近似有效喷射时间为 15~18s

B、

5-7kg 手提式二氧化碳灭火器近似有效喷射时间为 15~18s

C、

3kg 手提式洁净气体灭火器近似有效喷射时间为 9s

D、

24kg 推车式二氧化碳灭火器近似有效喷射时间为 30s

答案：BD

8.

以下关于点型感温火灾探测器火灾报警功能测试表述正确的是（）。

A、

用电吹风持续向点型感温火灾探测器加温

B、

检查火灾报警控制器发出火灾报警情况

C、

核查控制器显示的火警部件地址注释信息是否准确

D、

火灾报警控制器发出故障声警报

答案：ABC

9.

关于化学氧消防自救呼吸器的使用，以下做法正确的是（）。

A、

使用期佩戴者应将贮气袋吹鼓

B、

使用过程中，要尽量保持呼吸均匀

C、

化学氧消防自救呼吸器在使用过程中不得随意摘除

D、

化学氧消防自救呼吸器主要用于作业保护和水下使用

答案：ABC

10.

消防水枪按喷射的灭火水流形式分类，可分为（）。

A、

直流开花水枪

B、

喷雾水枪

C、

直流喷雾水枪

D、

多功能水枪

答案：ABCD

11.

正常开机情况下，手动切换为自动，指示灯状态（）。

A、

“手动”控制状态指示灯常亮

B、

“自动”控制状态指示灯熄灭

C、

“自动”控制状态指示灯常亮

D、

“手动”控制状态指示灯熄灭

答案：CD

12.

消防水带按承受工作压力可分为（）MPa 1.0MPa、（）MPa 1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa工作压力的消防水带。

A、

0.8

B、

1.2

C、

1.3

D、

1.5

答案：AC

13.

消防水泵按性能分类可分为（）。

A、

多级泵

B、

单级泵

C、

双吸泵

D、

单吸泵（端吸）

答案：ABCD

14.

消防水泵按材质分类可分为（）。

A、

灰口铸铁泵

B、

C、

双吸泵

D、

球墨铸铁泵

答案：AD

15.

火灾警报器如需要设置控制输出延时，延时应按下述方式设置。

A、

对火灾警报器输出的延时，应通过火灾探测器和/或手动火灾警报器按钮和/或特定部位的信号实现

B、

延时不应超过 10min，延时时间变化步长不应超过 1min

C、

在延时期间，应能手动插入或通过手动火灾报警按钮来直接启动输出功能

D、

任一输出延时均不应影响其他输出功能的正常工作，延时期间应有延时光指示

答案：ABCD

16.

过滤式消防自救呼吸器由（）等部件组成。

A、

防护头罩

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/635142042024011322>