表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(32)-02-01

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td>中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td colspan="2">分部(子分部)工程名称</td><td>基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位</td><td>黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td>执行要素</td><td>执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m² 以上工程，　每100m² 应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-252</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m2</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：　/</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后，　铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-252</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目部质检员(安全员)： 年　月　日	专业监理工程师： 年　月　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(24)-02-01

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td colspan="2">分部(子分部) 工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td colspan="2">执行要素</td><td>执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-264</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m²</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后， 铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-264</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="3">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　月　日	年　月　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(29)-02-01

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td colspan="2">分部(子分部) 工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td colspan="2">执行要素</td><td>执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-270</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m²</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后， 铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-270</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="3">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　月　日	年　月　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(01)-02-01

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td colspan="2">分部(子分部) 工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td>执行要素</td><td colspan="2">执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-272</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m²</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后， 铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-272</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="3">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　月　日	年　月　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(03)-02-01

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td colspan="2">分部(子分部) 工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td>执行要素</td><td colspan="2">执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-277</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m²</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后， 铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-277</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="3">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　月　日	年　月　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(04)-02-01

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td colspan="2">分部(子分部) 工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td>执行要素</td><td colspan="2">执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td colspan="2" rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-285</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m²</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后， 铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td colspan="2" rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-285</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="3">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　月　日	年　月　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(02)-02-01

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td colspan="2">分部(子分部) 工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td>执行要素</td><td colspan="2">执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-289</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m²</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后， 铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-289</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="3">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　月　日	年　月　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(07)-02-01

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td colspan="2">分部(子分部) 工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td colspan="2">施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td colspan="2">执行要素</td><td>执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td colspan="2" rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-290</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m²</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：</td></tr>
<tr><td colspan="2">执 行 标 准</td><td colspan="4">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后， 铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td colspan="2" rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-290</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="3">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　月　日	年　月　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(06)-02-01

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td>分部(子分部)工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td>执行要素</td><td>执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m² 以上工程，每100m² 应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-298</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m2</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为:　　/</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后，　　铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-298</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员):</td><td colspan="2">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　　月　　日	年　　月　　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(25)-02-01

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td>分部(子分部)工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td>执行要素</td><td>执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，　　每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-299</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m2</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：　　1</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后，铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-299</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="2">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　　月　　日	年　　月　　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(27)-02-01

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td>分部(子分部)工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td>执行要素</td><td>执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，　每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-300</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m2</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：　1</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后，铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-300</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="2">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　　月　　日	年　　月　　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(28)-02-01

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td>分部(子分部)工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td>执行要素</td><td>执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，　每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-301</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m2</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：　1</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后，铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-301</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="2">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　　月　　日	年　　月　　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(26)-02-01

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td>分部(子分部)工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td>执行要素</td><td>执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，　每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-302</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m2</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：　1</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后，铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-302</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="2">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　　月　　日	年　　月　　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(22)-02-01

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td>分部(子分部)工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td>执行要素</td><td>执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，　　每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-304</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m2</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：　　1</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后，铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-304</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="2">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　　月　　日	年　　月　　日

表6.1.2 灰土、砂和砂石、粉煤灰地基施工强制性条文执行记录表

编号：01-01(23)-02-01

<table>
<tr><td>工程名称</td><td colspan="2">中电投建平哈拉道口
风电场新建工程</td><td>单位(子单位)工程名称</td><td>风力发电机组基础</td></tr>
<tr><td>分部(子分部)工程名称</td><td colspan="2">基础工程</td><td>分项工程名称</td><td>垫层</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="2">黑龙江省火电第一工程公司</td><td>项目经理</td><td>王树常</td></tr>
<tr><td colspan="2">强制性条文内容</td><td>执行要素</td><td>执行情况</td><td>相关资料</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">4.1.5对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少于3点。1000m2以上工程，　　每100m2应至少有1点，3000m2以上工程，每300m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延长米应有1点。</td><td>地基类型</td><td>灰土</td><td rowspan="6">检测报告编号：TJ-2012-305</td></tr>
<tr><td>工程数量</td><td>210 m2</td></tr>
<tr><td>检测方法</td><td>符合要求</td></tr>
<tr><td>检测数量</td><td>3点</td></tr>
<tr><td>设计要求</td><td>/</td></tr>
<tr><td>检测结果</td><td>承载力为：　　1</td></tr>
<tr><td colspan="2">执　行　标　准</td><td colspan="3">《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2002)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.4.2垫层的施工质量检验必须分层进行。应在每层的压实系数符合设计要求后，铺填上层土。</td><td>分层情况</td><td>符合要求</td><td rowspan="2">检测报告编号：TJ-2012-305</td></tr>
<tr><td>压实系数</td><td>压实系数：>0.95</td></tr>
<tr><td colspan="2">以下空白</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目部质检员(安全员)：</td><td colspan="2">专业监理工程师：</td></tr>
</table>

年　月　日	年　月　日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/638113060012006055