

2023 年二级造价工程师之安装工程造价工程计量与 计价实务模拟考试试卷 B 卷含答案

单选题（共 30 题）

1、空调系统按承担室内负荷的输送介质分类，属于空气—水系统的是（ ）。

- A.双风管系统
- B.带盘管的诱导系统
- C.风机盘管系统
- D.辐射板系统

【答案】 B

2、工艺管道安装完毕后，设计上要求进行蒸汽吹扫的管道是（ ）。

- A.输油管道
- B.蒸汽管道
- C.燃气管道
- D.压缩空气管道

【答案】 B

3、钛及钛合金管与其他金属管道连接时，宜采用的连接方式为（ ）。

- A.焊接连接
- B.焊接法兰连接
- C.活套法兰连接
- D.卡套连接

【答案】 C

4、排水系统中，立管上检查口之间的距离不大（ ）m。

A.3

B.5

C.10

D.12

【答案】 C

5、利用水箱减压，适用于允许分区设置水箱，电力供应充足，电价较低各类高层建筑，水泵数目少，维护管理方便，分区水箱容积小，少占建筑面积，下区供水受上区限制，屋顶箱容积大，这种供水方式为（ ）。

A.分区并联给水

B.分区串联给水

C.分区水箱减压给水

D.分区减压阀减压给水

【答案】 C

6、在工业管道工程中,凡涉及管沟、基坑及井类的垫层、基础、砌筑的项目,应执行（ ）定额。

A.《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）第八册《工业管道工程》相应定额

B.《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）相应定额

C.《浙江省通用安装工程预算定额》（2018 版）第十三册《通用项目和措施项目工程》相应定额

D.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018 版）相应定额

【答案】 B

7、一般用来制作无酸雾作用的潮湿环境中的风管，目前空调工程、通风排烟系统中应用最传统、最广泛的风管为（ ）。

- A.普通薄钢板
- B.镀锌薄钢板
- C.不锈钢板
- D.铝及铝合金板

【答案】 B

8、下列关于压缩空气管道的敷设和安装的要求中，不正确的是（ ）。

- A.架空敷设高度不小于 2.5m
- B.材质选用无缝钢管
- C.煨弯弯曲半径一般为 3
- D.进行强度和严密性试验的介质为水

【答案】 C

9、关于千斤顶使用要求的说法，错误的是（ ）。

- A.垂直使用时，作用力应通过承压中心
- B.水平使用时，应有可靠的支撑
- C.随着工件的升降，不得调整保险垫块的高度
- D.顶部应有足够的工作面积

【答案】 C

10、用泡沫灭火系统灭火后，具有水渍损失小，灭火效率高，灭火后泡沫易于清除等特点的是（ ）。

- A.低倍数泡沫灭火剂

B.中倍数泡沫灭火剂

C.高倍数泡沫灭火剂

D.抗溶性泡沫灭火剂

【答案】 C

11、在场地受到特殊限制的设备、构件吊装应使用的吊装机械为（）。

A.塔式起重机

B.轮胎起重机

C.桅杆式起重机

D.履带式起重机

【答案】 C

12、可以输送具有磨琢性，化学腐蚀性或有毒的散状固体物料，运行费用较低，但输送能力有限，不能输送黏结性强，易破损的物料，不能大角度向上倾斜输送物料，此种输送机为（）

A.链式

B.螺旋式

C.振动

D.带式

【答案】 C

13、在安装工程常用的机械化吊装设备中，履带起重机的工作特点有（）。

A.稳定性较好

B.不能全回转作业

C.不适用于崎岖不平的场地

D.转移时多用平板拖车装运

【答案】 D

14、消防系统调试工程计量，包括括自动报警系统调试、水灭火控制装置调试、防火控制装置调试、气灭火系统装置调试共 4 个分项工程。下列说法错误的是（ ）。

A.自动报警系统调试分项工程以“个（部）”为计量单位

B.水灭火控制装置调试分项工程以“点”为计量单位

C.防火控制装置调试分项工程以“个（部）”为计量单位

D.气体灭火系统装置调试分项工程以“点”为计量单位

【答案】 A

15、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）的规定，给排水、采暖、燃气工程计算管道工程量时，方形补偿器的长度计量方法正确的是（ ）。

A.以所占长度列入管道工程量内

B.以总长度列入管道工程量内

C.列入补偿器总长度的 1/2

D.列入补偿器总长度的 2/3

【答案】 A

16、在施工及设计说明中，主要说明建筑面积、层高、楼层分部情况、给排水系统划分、用水量设计、水源进出方式和水箱设置情况的部分是（ ）。

A.工程概况

B.管材与附件

C.管道防腐.

D.管道支吊架

【答案】 A

17、下列关于消防水灭火系统各主要组件的说法中，错误的是（ ）。

A.建筑内给水管网通过水泵接合器向消防车送水加压

B.消防水箱需保证 5~10min 的灭火用水量

C.发生火灾且触发自动灭火系统后，消防水泵要在 5min 内启动

D.消防水泵应设有备用泵

【答案】 A

18、通风工程系统的组成部分有（ ）。

A.风机盘管

B.变风量末端装置

C.冷冻水系统

D.空气净化设备

【答案】 D

19、壁挂式机柜距地面安装（ ）。

A.800mm

B.1000mm

C.1200mm

D.1500mm

【答案】 C

20、根据自行式起重机的特性曲线，两台起重能力为 25t 的起重机共同抬吊一个重物（起重量 Q 包括吊具、索具），在最理想的情况下，其重物的最大重量为（ ）。

A.50t

B.37.8t

C.41t

D.38t

【答案】 C

21、建筑智能化工程中的配管工程、线槽、桥架、电气设备、电气器件、接线箱、盒等应编码列项的工程为（ ）。

A.附录 D 电气设备工程

B.附录 E 建筑智能化工程

C.附录 F 自动化控制仪表安装工程

D.附录 L 通信设备及线路工程

【答案】 A

22、（ ）是第三代改性聚丙烯管。

A.PP-H

B.PP-R

C.PP-H 和 PP-R

D.PP-B 和 PP-H

【答案】 B

23、用于输送石油和天然气等特殊用途的钢管为（ ）。

- A.直缝钢管
- B.单面螺旋缝焊管
- C.双面螺旋焊管
- D.双层卷焊钢管

【答案】 C

24、某工艺管道系统，其管线长、管径大、系统容积也大，且工艺限定禁水。此管道的吹扫、清洗方法应选用（ ）。

- A.无油压缩空气吹扫
- B.空气爆破法吹扫
- C.高压氮气吹扫
- D.先蒸汽吹净后再进行油清洗

【答案】 B

25、电缆桥架的优点不包括（ ）。

- A.制作工厂化
- B.质量容易控制
- C.安装方便
- D.价格便宜

【答案】 D

26、以下哪些机械不属于管道加工类机械（ ）。

- A.套丝机
- B.弯管机

C.管道弧焊机

D.电动滚槽机

【答案】 C

27、单台电机质量在（）t 的，为中型电机。

A.2～20

B.3～30

C.5～35

D.8～40

【答案】 B

28、单台电机质量在（）t 以上的为大型电机。

A.25

B.15

C.20

D.30

【答案】 D

29、尿痿术后处理错误的是

A.给予抗生素抗感染

B.保证导尿管引流持续通畅

C.多饮水，增加尿量

D.导尿管一般放置 24～48 小时

E.保持大便通畅

D

30、女性，孕5个月发现残角子宫妊娠活胎，有生育要求。以下处理哪项最恰当

A.立即手术，剖宫取胎，同时行残角子宫切除术

B.立即手术，剖宫取胎

C.期待足月后剖宫产

D.立即手术，剖宫取胎，同时行残角子宫切除术+患侧输卵管切除术

E.立即手术，剖宫取胎，同时行残角子宫切除术+患侧输卵管切除术+对侧输卵管绝育术

【答案】 D

多选题（共20题）

1、玻璃液位温度计包括（ ）。

A.棒式

B.外标式

C.内标式

D.压力式

E.木式

【答案】 ABC

2、根据《通用安装工程工程量计算规范》，下列部件按工业管道工程相关项目编码列项的有（ ）。

A.电磁阀

B.节流装置

消防控制

D.取源部件

【答案】 ABD

3、对于焊接连接的调节阀、节流阀等，管道吹扫时应采取的保护措施包括（ ）。

A.与吹扫系统隔离

B.流经旁路

C.卸掉阀头及阀座

D.设置禁区

E.清洗干净相关工具

【答案】 BC

4、工程变更的范围和内容应包括（ ）。

A.增加或减少合同中任何工作

B.改变合同中任何工作的质量标准

C.取消合同中的任何一项工作

D.改变工程的基线、标高、位置和尺寸

E.改变工程的时间安排或实施顺序

【答案】 ABD

5、桥架按结构形式分为（ ）。

A.矩形式

B.槽式

梯级式

D.托盘式

【答案】 BCD

6、编制分部分项工程量清单时，除了统一项目名称外，还必须符合的统一要求（ ）。

A.统一项目编码

B.统一工程量计算规则

C.统一项目特征说明

D.统一计量单位

【答案】 ABD

7、关于冷、热水管道同时安装的规定说法正确的有（ ）。

A.垂直平行安装时热水管应在冷水管右侧

B.垂直平行安装时热水管应在冷水管左侧

C.上、下平行安装时热水管应在冷水管上方

D.上、下平行安装时热水管应在冷水管下方

E.选项 A和选项 C正确

【答案】 BC

8、室内排水系统中的清通设备有（ ）

A.地漏

B.检查口

C.存水弯

清扫口

【答案】 BD

9、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），在编制某建设项目分部分项工程量清单时，包括五部分内容，其中有（ ）。

A.项目名称

B.项目编码

C.计算规则

D.工作内

【答案】 AB

10、可以扑灭电气火灾的灭火系统为（ ）。

A.水喷雾灭火系统

B.七氟丙烷灭火系统

C.泡沫灭火系统

D.干粉灭火系统

【答案】 ABD

11、在燃气管道系统中，组成一级系统的管网有（ ）。

A.低压管网

B.中压管网

C.次高压管网

D.高压管网

【答案】 AB

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/657131034122006154>