

怎样出消防知识试卷题库

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、法人单位的（ ）是单位的消防安全责任人，应对本单位的消防安全工作全面负责。

- A. 部门经理
- B. 部门主管
- C. 法定代表人
- D. 主要负责人

【标准答案】

C

【正确解析】

消防安全责任人职责为：法人单位的法定代表人或者非法人单位的主要负责人是依照法律或者组织章程，行使职权的第一责任人，处于决策者、指挥者的重要地位。为了确保消防安全管理落到实处，必须明确单位的法人代表或者主要负责人是消防安全责任人，对单位的消防安全工作全面负责，在履行单位消防安全管理职责、承担单位因消防违法行为和火灾事故所产生的行政或者刑事责任等方面，承担“第一责任人”的责任。

2、当施工现场办公用房、宿舍成组布置时，每组临时用房的栋数不应超过（ ）栋。

- A. 10
- B. 12
- C. 15
- D. 20

【标准答案】

A

【正确解析】

当办公用房、宿舍成组布置时，其防火间距可适当减小，但应符合以下要求：①每组临时用房的栋数不应超过10栋，组与组之间的防火间距不应小于8m；②组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m；当建筑构件燃烧性能等级为A级时，其防火间距可减少到3m。

3、为了使消防安全工作真正落到实处，必须明确单位的法人代表或主要负责人是单位的（ ）。

- A. 消防安全责任人
- B. 消防安全管理人
- C. 消防安全执行人
- D. 部门消防负责人

【标准答案】

A

【正确解析】

由于单位的法人代表或主要负责人处于决策和指挥的重要地位，为了使消防安全工作真正落到实处，必须明确单位的法人代表或主要负责人是消防安全责任人，对单位的消防安全工作全面负责。

4、自动喷水灭火系统附件水力警铃和报警阀采用热镀锌钢管连接，当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于（ ）m。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【标准答案】

B

【正确解析】

水力警铃的安装要求包括：①水力警铃安装在公共通道或者值班室附近的外墙上，并安装检修、测试用的阀门；②水力警铃和报警阀的连接，采用热镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于20m；③安装完毕的水力警铃启动时，警铃声强度不小于70dB。

5、某商场一层为服饰卖场，按消防安全标准，配置了火灾自动报警系统。在火灾自动报警系统布线时，从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于（ ）。

- A. 2m
- B. 3m
- C. 5m
- D. 10m

【标准答案】

A

【正确解析】

火灾自动报警系统布线时，导线在管内或线槽内不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用可挠金属管保护时，其长度不应大于2m。敷设在多尘或潮湿场所的管路的管口和管子连接处，均应做密封处理。

6、某宾馆地下一层为大型汽车库，设有泡沫灭火系统。定期对汽车库进行消防巡查时发现泡沫产生器无法发泡，产生这种现象的原因不包括（ ）。

- A. 泡沫产生器吸气口被异物堵塞
- B. 泡沫液长期腐蚀混合器致使锈死
- C. 泡沫液失效
- D. 泡沫混合比不满足要求

【标准答案】

B

【正确解析】

泡沫产生器无法发泡或发泡不正常的主要原因包括：①泡沫产生器吸气口被异物堵塞；②泡沫混合液不满足要求，如泡沫液失效，混合比不满足要求。

7、建立火灾风险评估指标体系，需遵循的原则有科学性、系统性、综合性和适用性等。其中，所采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著是（ ）原则。

- A. 科学性
- B. 系统性
- C. 综合性
- D. 适用性

【标准答案】

D

【正确解析】

C项，适用性原则是指风险评估的方法要适合被评估建筑的具体情况，并应具有较强的可操作性。所采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著。若设定的不确定因素过多，计算过于复杂，则会导致使用部门难于理解和应用，反而难以取得好的效果。

8、某消防技术服务机构对已完工的建筑外墙进行防火检查，下列建筑外墙装饰的防火要求不正确的是（ ）。

- A. 建筑外墙的装饰层，除采用涂料外，不得使用可燃材料
- B. 当建筑外墙采用可燃保温材料时，不得使用火灾时易脱落的瓷砖材料
- C. 在消防车登高面一侧外墙上，不可设置凸出的广告牌
- D. 户外电致发光广告牌可直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上

【标准答案】

D

【正确解析】

D项，直接设置在有可燃、难燃材料墙体上的户外电致发光广告牌，容易成为着火源而引发火灾，并能导致火势沿建筑外立面蔓延。因此，户外电致发光广告牌不得直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上。

9、水喷雾灭火系统喷头验收时，各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品，每种备用喷头不应少于（ ）个。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/665100013332011033>