

消防防排烟工程题库答案

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、应急预案中初期火灾处置程序表明，若火势扩大，灭火第二战斗力量应当于（ ）内形成。

- A. 0.5min
- B. 1.0min
- C. 2.0min
- D. 3.0min

【标准答案】

D

【正确解析】

发现火灾时，起火部位现场员工应当于1min内形成灭火第一战斗力量，若火势扩大，单位应于3min内形成灭火第二战斗力量。

2、对于接触器，（ ）检查维修一次接触器各部件。

- A. 每周
- B. 每月
- C. 每季度
- D. 每年

【标准答案】

B

【正确解析】

针对接触器频繁分、合的工作特点，应每月检查维修一次接触器各部件，紧固各接点，及时更换损坏的零件，铁心极面上的防锈油必须擦净，以免油垢粘住而造成接触器在断电后仍不释放。

3、任何情况下，都可设置一个安全出口的是（ ）。

- A. IV类汽车库
- B. 厂房
- C. 公共建筑
- D. 人防工程

【标准答案】

A

【正确解析】

汽车库、修车库的每个防火分区内的人员安全出口不少于两个，IV类汽车库和III、IV类的修车库可设置一个安全出口。

4、下列不属于确定防火分区面积大小因素的是（ ）。

- A. 建筑的使用性质
- B. 消防扑救能力
- C. 防火分隔设施的质量
- D. 火灾蔓延速度

【标准答案】

C

【正确解析】

防火检查中，通过对防火分区的面积、防火分隔完整性进行检查，核实防火分区的划分是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关。

5、某图书馆档案室设有组合分配的二氧化碳气体灭火系统。当该气体灭火系统保护（ ）个及以上的防护区或保护对象时，或在48h内不能恢复时，二氧化碳要有备用量。

- A. 5

- B. 10
- C. 15
- D. 20

【标准答案】

A

【正确解析】

组合分配的二氧化碳灭火系统保护5个及以上的防护区或保护对象时，或在48h内不能恢复时，二氧化碳要有备用量；其他灭火系统的储存装置72h内不能重新充装恢复工作的，按系统原储存量的100%设置备用量，各防护区的灭火剂储量要符合设计文件。

6、我国北方地区气候较为寒冷，且水资源匮乏。干粉灭火系统因其造价低、占地小、不冻结等优点而在北方地区得到广泛应用。下列干粉灭火系统选择阀的安装要求中，不符合要求的是（ ）。

- A. 在操作面一侧安装选择阀操作手柄，当安装高度超过1.7m时，要采取便于操作的措施
- B. 选择阀的流向指示箭头与介质流动方向指向相反
- C. 选择阀采用螺纹连接时，其与管网连接处采用活接或法兰连接
- D. 选择阀上需设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌

【标准答案】

B

【正确解析】

干粉灭火系统选择阀的安装要求包括：①在操作面一侧安装选择阀操作手柄，当安装高度超过1.7m时，要采取便于操作的措施；②选择阀的流向指示箭头与介质流动方向指向一致；③选择阀采用螺纹连接时，其与管网连接处采用活接或法兰连接；④选择阀上须设置标明防护区或保护对象名称或编号的永久性标志牌。

7、某商场电影院内，为防止意外断电，配置了消防应急照明设施。应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流，并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯，其中主电状态指示灯是（ ）。

- A. 绿色
- B. 黄色
- C. 红色
- D. 蓝色

【标准答案】

A

【正确解析】

应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流，并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯，主电状态用绿色，故障状态用黄色，充电状态和应急状态用红色。

8、根据《行政许可法》相关规定，下列不属于行政许可基本原则的是（ ）。

- A. 合法原则
- B. 救济原则
- C. 一事不再罚原则
- D. 便民原则

【标准答案】

C

【正确解析】

《行政许可法》中规定行政许可的基本原则包括：①合法原则；②公开、公平、公正原则；③便民原则；④救济原则；⑤信赖保护原则；⑥监督原则。

9、操作火灾报警控制器使火灾声光报警器启动，采用仪表测量其声压级，非住宅内使用室内型和室外型火灾声光报警器的声信号至少在一个方向上3m处的声压级（A计权）应不小于（ ），且在任意方向上3m处的声压级（A计权）应不大于120dB。

- A. 60dB
- B. 75dB
- C. 90dB

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/678031020134006022>