

# 消防知识与公寓题库大全

## 一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、灭火器输送管道安装中，已防腐处理的无缝钢管不宜采用（ ）。

- A. 法兰连接
- B. 焊接连接
- C. 普通螺栓连接
- D. 高强度螺栓连接

【标准答案】

B

【正确解析】

灭火器输送管道安装要求中，已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接，与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时，要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。

2、建筑投入使用前的重要环节是（ ）。

- A. 建筑分类
- B. 建筑内部装修
- C. 建筑外墙的装饰
- D. 建筑设计

【标准答案】

B

【正确解析】

建筑内部装修是建筑投入使用前的重要环节，它包括建筑内部装修和外墙的装饰，它和外保温系统都是在建筑设计的基础上，综合环境、色彩、节能等学科知识，实现建筑功能的完善和建筑美化的再创造。

3、下列属于火灾预警系统的是（ ）。

- A. 火灾探测报警系统
- B. 消防联动控制系统
- C. 可燃气体探测报警系统
- D. 自动灭火系统

【标准答案】

C

【正确解析】

可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器组成，是火灾自动报警系统的独立子系统，属于火灾预警系统。

4、消防站建设应满足普通消防站不宜大于（ ） $\text{km}^2$ 。

- A. 5
- B. 7
- C. 10
- D. 15

【标准答案】

B

【正确解析】

根据建设部和国家发展和改革委员会联合发布的《城市消防站建设标准》（建标152—2011）的要求，消防站建设“普通消防站不宜大于 $7\text{km}^2$ ；设在近郊区的普通消防站不应大于 $15\text{km}^2$ 。也可针对城市的火灾风险，通过评估方法确定消防站辖区面积”。

5、北京2008年奥运会火炬长72cm，重985g，燃料为气态丙烷，燃烧时间15min，在零风速下火焰高度为25~30cm，在强光和日光情况下均可识别和拍摄。这种能形成稳定火焰的燃烧属于（ ）。

- A. 预混燃烧
- B. 扩散燃烧
- C. 蒸发燃烧
- D. 分解燃烧

【标准答案】

B

【正确解析】

根据燃烧前可燃气体与氧混合状况不同，其燃烧方式分为扩散燃烧和预混燃烧。扩散燃烧是指可燃性气体和蒸气分子与气体氧化剂互相扩散，边混合边燃烧，其特点是燃烧比较稳定，扩散火焰不运动，可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行。预混燃烧的特点是燃烧反应快，温度高，火焰传播速度快，反应的混合气体不扩散，在可燃混合气中引入一火源即产生一个火焰中心，成为热量与化学活性粒子集中源。蒸发燃烧和分解燃烧均是固体燃烧的形式。

6、下列建筑物疏散走道设置符合现行国家工程建设消防技术标准要求的是（ ）。

- A. 厂房疏散走道的净宽度不小于1.30m
- B. 单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.0m
- C. 高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.40m
- D. 住宅疏散走道净宽度不小于1.0m

【标准答案】

C

【正确解析】

疏散走道的设置要求需满足：①厂房疏散走道的净宽度不宜小于1.40m。②单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不应小于1.10m；高层医疗建筑单面布房疏散走道的净宽度不应小于1.40m，双面布房疏散走道的净宽度不应小于1.50m；其他高层公共建筑单面布房疏散走道的净宽度不应小于1.30m，双面布房疏散走道的净宽度不应小于1.40m。③住宅疏散走道的净宽度不应小于1.10m。④剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所，观众厅内疏散走道的净宽度不应小于1.00m，边走道的净宽度不宜小于0.80m；人员密集公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m，并应直接通向宽敞地带。

7、消防安全管理活动具有不同于其他管理活动的特征，下列不属于消防安全管理活动特征的是（ ）。

- A. 全方位性
- B. 全过程性
- C. 全企业性
- D. 强制性

【标准答案】

C

【正确解析】

消防安全管理具有自然属性和社会属性，并具有全方位性、全天候性、全过程性、全员性和强制性等特征。

8、建筑物为平屋面时，其建筑高度是从（ ）算起。

- A. 室外设计地面
- B. 室内首层地面
- C. 地下室地面
- D. 负一层地面

【标准答案】

A

【正确解析】

建筑高度是界定建筑是否为高层的依据，建筑高度大于27m的住宅建筑和其他建筑高度大于24m的非单层建筑属于高层建筑。建筑高度检查时，需要注意：①建筑屋面为坡屋面时，建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。②建筑屋面为平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。③同一座建筑有多种形式的屋面时，建筑高度按上述方法分别计算后，取其中的最大值。④对于台阶式地坪，位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔，各自有符合规范规定的安全出口，且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时，可分别确定各自的建筑高度。否则，建筑高度按其中建筑高度最大者确定。⑤局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间，或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时，不需计入建筑高度。⑥对于住宅建筑，设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，室内外高差或建筑的地下或半地下的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分，不计入建筑高度。

9、某大型超市进行火灾疏散演练，参与演练的人群从水平的消防通道撤离。撤离时的人员密度D为0.45人/m<sup>2</sup>，则该大型超市内参与演练人群

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706041051232010030>