

23 秋国开（安徽）《建筑设备》形考 1-2+期末考试答案

形考一

1、高层民用建筑的下列哪组部位应设防烟设施（）[单选题]

- A、防烟梯间及其前室、消防电梯前室和合用前室、封闭避难层
- B、无直接自然通风且长度超过 20m 的内走道
- C、面积超过 100m, 且经常有人停留或可燃物较多的房间
- D、高层建筑的中庭

正确答案：A

2、高层建筑室内消火栓的布置间距，应保证有（）的充实水柱同时到达室内任何部位。[单选题]

- A、2 支水枪
- B、1 支水枪
- C、3 支水枪
- D、所有水枪

正确答案：A

3、照明灯具应优先选用配光合理，效率高，室内开敞式灯具的效率不宜低于（）。[单选题]

- A、75%
- B、70%
- C、55%
- D、50%

正确答案：A

4、安装室外照明灯具时，一般安装在高度不低于（）处。[单选题]

- A、3m
- B、4m
- C、5m
- D、6m

正确答案：A

5、与蒸气采暖比较（）是热水采暖系统明显的优点。[单选题]

- A、室温波动小
- B、散热器美观
- C、便于施工
- D、不漏水

正确答案：A

6、空调系统的节能运行工况，一年中新风量应如何变化？（）[单选题]

- A、冬、夏最小，过渡季最大
- B、冬、夏、过渡季最小
- C、冬、夏最大、过渡季最小
- D、冬、夏、过渡季最大

正确答案：A

7、多层和高层建筑的机械送排风系统的风管横向设置应按什么分区？（）[单选题]

- A、防烟分区
- B、防火分区
- C、平面功能分区
- D、沉降缝分区

正确答案：B

8、下面（）属于闭式自动喷水灭火系统。[单选题]

- A、雨淋喷水灭火系统
- B、水幕灭火系统
- C、水喷雾灭火系统
- D、湿式自动喷水灭火系统

正确答案：D

9、应根据（）来选择水泵。[单选题]

- A、功率、扬程
- B、流量、扬程
- C、流速、流量
- D、流速、扬程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/706230045124010032>