

消防文员常识题库及答案

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、水喷雾灭火系统调试中，自动和手动方式启动的雨淋阀，应在（ ）之内启动。

- A. 10s
- B. 12s
- C. 13s
- D. 15s

【标准答案】

D

【正确解析】

水喷雾灭火系统的调试方法包括：报警阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀，应在15s之内启动；公称直径大于200mm的报警阀调试时，应在60s之内启动；报警阀调试时，当报警水压为0.05MPa，水力警铃应发出报警铃声。

2、按组织形式划分，应急预案演练可分为（ ）。

- A. 桌面演练和实战演练
- B. 单项演练和综合演练
- C. 检验性演练和示范性演练
- D. 实战演练和全面演练

【标准答案】

A

【正确解析】

应急预案演练的分类为：①按组织形式划分，分为桌面演练和实战演练；②按演练内容划分，分为单项演练和综合演练；③按演练目的与作用划分，分为检验性演练、示范性演练和研究性演练。

3、疏散楼梯的设置应符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。其中公共活动场所的人防工程，当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时，采用（ ）。

- A. 封闭楼梯间
- B. 剪刀楼梯间
- C. 防烟楼梯间
- D. 室外楼梯间

【标准答案】

C

【正确解析】

疏散楼梯的设置应符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。设有电影院、礼堂，建筑面积大于500m²的医院、旅馆，建筑面积大于1000m²的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程，当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时，应采用防烟楼梯间。当地下为两层，且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时，应采用封闭楼梯间。

4、热通过直接接触的物体从温度较高部位传递到温度较低部位的现象，称为（ ）。

- A. 热传导
- B. 热对流
- C. 热辐射
- D. 热传播

【标准答案】

A

『正确解析』

热传导又称导热，属于接触传热，是连续介质就地传递热量而又没有各部分之间相对的宏观位移的一种传热方式。从微观角度讲，之所以发生导热现象，是由于微观粒子(分子、原子或它们的组成部分)的碰撞、转动和振动等热运动而引起能量从高温部分传向低温部分。

5、防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用（ ）材料。

- A. D级
- B. C级
- C. B级
- D. A级

『标准答案』

D

『正确解析』

防火隔间主要用于将大型地下商店分隔为多个相互相对独立的区域，一旦某个区域着火且不能有效控制时，该空间要能防止火灾蔓延至其他区域。防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用A级材料。

6、某民用建筑，地下二层为车库，地下一层为超市，地上二至四层为商场，地上五层为戏剧院，六至十七层均为办公区，室内装修及消防设施设备均符合相关规定，建筑内设置自动灭火系统。则该建筑物内戏剧院的观众厅的最大防火分区的面积为（ ）m²。

- A. 1500
- B. 2500
- C. 3000
- D. 4000

『标准答案』

D

『正确解析』

根据《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014）第5.3.1条，不同耐火等级民用建筑防火分区的最大允许建筑面积见表1。当建筑内设置自动灭火系统时，防火分区最大允许建筑面积可按表1的规定增加1倍。对于设置在高层建筑内的戏剧院的观众厅，防火分区的最大允许建筑面积不应大于4000m²。

表1 不同耐火等级民用建筑防火分区的最大允许建筑面积

名称	耐火等级	防火分区的最大允许建筑面积/m ²	备注
高层民用建筑	一、二级	1500	对于体育馆、剧场的观众厅，防火分区的最大允许建筑面积可适当增加
单、多层民用建筑	一、二级	2500	
	三级	1200	—
	四级	600	—
地下或半地下建筑（室）	一级	500	设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应大于 1000m ²

7、某大型综合楼地上地下共25层，设有自动喷水灭火系统，重要电气设备房设有水喷雾灭火系统。该建筑的消防水泵房不得设置在地下（ ）及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层内。

- A. 首层
- B. 二层
- C. 三层
- D. 四层

『标准答案』

C

『正确解析』

在消防水泵房防火检查中，主要检查内容为：①设置部位；②与其他部位的防火分隔；③疏散门的设置；④设施的设置。其中，对设置部位的要求为：附设在建筑内的消防水泵房，不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层内；如单独建造，建筑物的耐火等级不应低于二级。

8、某建筑外墙体采用B₂级保温材料，每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带，隔离带的设置高度不得小于（ ）mm。

- A. 100

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/727034052161006024>