

# 2024 年油气储运（中级）工理论考试题 库及答案（含各题型）

## 一、单选题

1. 液化烃类储罐脱水时应（）排放严禁将凝缩水排放进入明沟系统。

- A、集中
- B、就地
- C、敞开
- D、密闭

**参考答案：** D

2. MF8 型手提式干粉灭火器的喷射距离大于等于（）m。

- A、3
- B、5
- C、6
- D、7

**参考答案：** B

3. 国际单位制中基本长度单位是（）。

- A、m
- B、C. m
- C、mm
- D、um

**参考答案：** A

4. 急性中毒现场抢救的第一步是()。

- A、迅速报警
- B、迅速拨打 120 急救
- C、迅速将患者转移到空气新鲜处
- D、迅速做人工呼吸

参考答案： C

5. 容积大于()的液化气储罐一般使用球罐

- A、50 立方
- B、100 立方
- C、2000 立方

参考答案： B

6. 当室外温度达到()液化气贮罐应启动喷淋装置。

- A、20℃
- B、40℃
- C、60℃

参考答案： B

7. 高处作业时指在坠落高度基准面()含以上有坠落可能的位置进行作业。

- A、2m
- B、2.5m
- C、3m
- D、5m

参考答案： A

8. 如果离心泵因泵内有压力, 盘不动车应该用()来处理。

- A、加热泵体
- B、打开有关阀门放压
- C、启动电机使泵运转
- D、冷却泵体

参考答案： B

9. 若需要在罐内动火需蒸罐时间不少于()小时。

- A、 24
- B、 36
- C、 48
- D、 72

参考答案： C

10. 液化石油气贮罐的最高工作温度为()。

- A、 37℃
- B、 40℃
- C、 50℃

参考答案： B

11. 相对密度是指某种物质的密度与()℃水的密度之比。

- A、 4
- B、 20
- C、 25

D、50

参考答案：A

12. 触电者心跳停止后应该()

A、报告领导

B、打 120 电话求救

C、打 119 电话求救

D、立刻实行人工呼吸同时打 120 电话求救

参考答案：D

13. 合理使用油罐就是油罐即要装满充分利用又不要超过()。

A、罐体高度

B、安全高度

C、罐壁通气孔高度

D、高位报警高度

参考答案：B

14. 依据《劳动法》有关职工保护的特别规定用人单位不得安排女职工从事矿山井下国家规定的()体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。

A、第一级

B、第二级

C、第三级

D、第四级

参考答案：D

15. 从检尺点至()的垂直距离称为检尺总高。

- A、钟罩
- B、加热管最高处
- C、积水槽底部
- D、罐底

参考答案： D

16. 下列选项中不属于班组安全活动的内容是()。

- A、对外来施工人员进行安全教育
- B、学习安全文件安全通报
- C、安全讲座分析典型事故吸取事故教训
- D、开展安全技术座谈消防气防实地救护训练

参考答案： A

17. 新贮罐或大修后的贮罐投产前必须对贮罐内的空气进置换目前常用置换方法有()。

- A、抽真空法
- B、氮气置换法
- C、水置换法
- D、气相液化气置换法

参考答案： C

18. 馏程是指油品在规定条件下从初馏点到终馏点（即干点）表示其蒸发的()范围。

- A、速度

- B、温度
- C、压力
- D、程度

参考答案： B

19. 如果液化气磁翻板液位计夏季早晨液位在 1.9 米中午突然为零晚上有上升的 1.9 米说明该液位计浮子密度()

- A、大于介质密度
- B、小于介质密度
- C、接近于介质密度

参考答案： C

20. 安全阀是一种()。

- A、. 阀门自动开启型安全泄压装置
- B、. 阀门半自动开启型安全泄压装置
- C、. 阀门手动开启型安全泄压装置
- D、. 阀门断裂型安全泄压装置

参考答案： A

21. 发生危险化学品事故后, 应该向()方向疏散。

- A、下风
- B、上风
- C、顺风

参考答案： B

22. 起重作业应该按指挥信号和按操作规程进行。()紧急停车信号都

应立即执行。

- A、不论何人发出
- B、只要是直接作业人员发出
- C、只要是作业指挥人员发出
- D、只要是领导发出

**参考答案：** A

23. 要求操作人员对设备做到四懂三会三好中的四懂即()

- A、懂操作懂性能懂原理懂用途
- B、懂操作懂维护保养懂原理懂用途
- C、懂结构懂性能懂原理懂用途
- D、懂结构懂性能懂原理懂排除故障

**参考答案：** C

24. 机泵维护的“三见”即：沟见底轴见光()。

- A、设备见光
- B、设备见底
- C、设备见颜色
- D、设备见本色

**参考答案：** D

25. 液化石油气液体比水()。

- A、重
- B、相同
- C、轻

参考答案： C

26. 油罐清扫人员需进入油罐内作业前油罐进出口阀门必须加齐盲板经蒸罐后罐内气体分析合格()方可进入罐区内作业。

- A、 办理用火作业票落实安全措施
- B、 办理进设备作业票落实用火措施
- C、 办理进设备作业票落实安全措施
- D、 落实安全措施不需办理进设备作业票

参考答案： C

27. 温度升高液化石油气的饱和蒸汽压随之()。

- A、 降低
- B、 升高
- C、 不变

参考答案： B

28. . 正确选用劳动防护用品是保证劳动者安全与健康的前提下下列不属于选用劳动防护用品基本原则的是()。

- A、. 根据标准选用
- B、. 穿戴舒适方便不影响工作
- C、. 根据岗位实际情况和防护用品防护性能选用
- D、. 防寒保暖

参考答案： D

29. . 可造成人员死亡伤害职业病财产损失或其他损失的意外事件称为。

- A、. 事故
- B、. 不安全
- C、. 危险源
- D、. 事故隐患

参考答案： A

30.. 管廊上有输油液化气瓦斯等易燃易爆物品的管线设备按（）管理。（）

- A、. 一级动火
- B、. 二级动火
- C、. 特级动火

参考答案： A

31. 人机界面是人与机器（）的环节如果设计不当人与机器相接触造成能量逸出将直接导致事故发生。

- A、 交换能量
- B、 协调关系
- C、 相互关系
- D、 交换信息

参考答案： D

32. 单位的生产设备完好台数和主要生产设备总台数之比称为设备的（）

- A、 完好率
- B、 故障率

C、故障频率

D、可利用率

**参考答案：** A

33. 储存轻质易挥发油品需选用()。

A、拱顶罐

B、内浮顶罐

C、外浮顶罐

D、球罐

**参考答案：** B

34. . 安全带的正确挂扣应该是()。

A、. 同一水平

B、. 低挂高用

C、. 高挂低用

**参考答案：** C

35. 液化石油气在管道内的流速不应超过()宜为 0.8~1.4m/s。

A、 3m/s

B、 3.5m/s

C、 4m/s

**参考答案：** A

36. 油罐区防火堤内用火属()用火。

A、 特级

B、 一级

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/755201302014011132>