

第一局部 概述

1 总则

1.1 本技术标准书适用于浙江浙能六横电厂建工程〔2×1000MW〕超超临界燃煤机组全部设备、阀门、管道、安全、构建筑物及环境信息类的各种标识及部格外辅小构件。

1.2 本技术标准书所列要求及标准为最低限度的技术要求，并未规定全部的技术要求和适用标准，投标人应供给一套满足本技术标准书和所列标准要求的高质量产品及其相应效劳。对国家有关安全、环保等强制性标准，投标人所供产品必需满足其要求。

1.3 投标人须执行本技术标准书所列标准，当投标人所执行标准与本技术标准书所列标准发生冲突时，应依据较高标准执行。

1.4 投标人应保证供给的产品符合安全、职业安康、环保标准的要求，应能适应安装地高湿度、高盐雾环境条件。假设投标人所供给的产品与技术标准书不全都，应以更有利于运行、工程质量、美观有用为原则，由招标人确定。

*1.5 投标人应按本技术标准书要求，供给针对本工程且符合相关标准规定的各类标识标牌现场安装筹划及拟安装后的效果图片和现场配置标准〔包括式样、固定方式、工艺和材质要求等〕，并在投标时供给以下样品： 阀门标牌〔2 种规格各一块〕、设备标牌〔200×100mm、400×300mm 各一块〕、热控标牌〔7 种规格各一块〕、安全标示警告牌〔2 种规格各一块〕、安全标识〔制止标志〔如制止烟火〕3 种规格一块〕、电气标牌〔200×120mm、100×60mm 各一块〕等。

1.6 合同签订后 10 天内，投标人依据合同要求，供给标识系统完整的方案、样式、固定方式和工艺要求，由招标人进展确认。

1.7 投标人在投标时应对招标人标书供给的每种规格标牌注明单价。

1.8 在签订合同之后（投料生产前），招标人有权提出因标准标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，投标人应在设计上赐予修改。具体工程由双方共同商定。

1.9 从投标阶段至合同执行完毕全部技术资料均承受国际单位制。

1.10 只有招标人有权修改本技术标准书。本技术标准书与合同正文具有同等效力。

2 标准和标准

本技术标准中涉及的全部标准、标准〔包括一切有效的补充或附录〕均为最版本，假设觉察本标准书与参照的文献之间有不全都之处，投标人应向招标人书面说明，并由招标人最终打算。如投标人使用本标准书以外的标准和标准，应征得招标人的同意。

《安全色》〔GB 2893—2023〕

《安全标志及其使用导则》〔GB 2894—2023〕

《工业管道的根本识别色、识别符号和安全标识》〔GB 7231—2023〕

《消防安全标志设置要求》〔GB 15630—1995〕

《消防安全标志》〔GB 13495—1992〕

《道路交通标志和标线》〔GB 5768—2023〕

《工作场所职业病危害警示标识》〔GBZ 158—2023〕

《图形符号 安全色和安全标志 第1局部：工作场所和公共区域中安全标志的设计原则》〔GB/T 2893.1—2023〕

《火力发电企业生产安全设施配置》〔DL/T 1123-2023〕

《火力发电厂保温油漆设计规程》〔DL/T5072-2023〕

3 双方责任

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/775202030142011230>