2024年消防设施操作员之消防设备基础知识题库与答案

单选题（共45题）

1、本题中（ ）是完全燃烧产物。

A.二氧化碳

B.一氧化碳

C.木炭

D.醇类

【答案】 A

2、（ ）可以为城乡建设，各类新建、扩建、改建建设工程，生产、储存、经营场所，住宅区的消防安全建设提供技术标准，为日常消防安全管理提供法律支撑。

A.制定消防发展规划

B.制定消防法规和消防技术规范

C.编制城乡消防建设规划

D.全面落实消防安全责任

【答案】 B

3、下列关于民用建筑柱燃烧性能和耐火极限说法不正确是（ ）。

A.耐火等级为一级柱燃烧性能和耐火极限为不燃性3.00h

B.耐火等级为二级柱燃烧性能和耐火极限为不燃性2.50h

C.耐火等级为三级柱燃烧性能和耐火极限为难燃性2.00h

D.耐火等级为四级柱燃烧性能和耐火极限为难燃性0.50h

【答案】 C

4、（ ）是特种灭火剂一种，适用于扑救 D 类火灾。

A.泡沫灭火剂

B.气体灭火剂

C.干粉灭火剂

D.7150 灭火剂

【答案】 D

5、造成可燃物火灾爆炸危险性很大的原因有（ ）。

A.爆炸极限大

B.爆炸下限高

C.爆炸上限低

D.爆炸极限范围大

【答案】 D

6、正弦交流电在变化过程中，任一瞬时 t 所对应的交流量的数值称为交流电的（）。

A.平均值

B.有效值

C.瞬时值

D.最大值

【答案】 C

7、（）是消防设施操作员做好本职工作的客观基础和基本需要。

A.以人为本

B.生命至上

C.忠于职守

D.钻研业务

【答案】 D

8、下列不属于现场设备故障的有（　　）。

A.手动报警按钮故障

B.模块故障

C.备用电源故障

D.探测器故障

【答案】 C

9、按可燃物类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于 A 类火灾是（ ）。

A.木材

B.汽油

C.天然气

D.金属钾

【答案】 A

10、消防车道路面、扑救作业场地及其下面管道和暗沟应能承受（ ）消防车压力。

A.普道

B. 小型

C. 重型

D. 轻型

【答案】 C

11、在互联网中,用户使用客户端中的专用软件向（ ）提出请求,其处理请求后将响应结果返还给客户端

A. 网络设备

B. 服务器

C. 计算机

D. 路由器

【答案】 B

12、科学处置是指以减少火灾危害为前提，科学合理地选择有（ ）火灾处置措施，妥善处理各种险情。

A. 指导性

B. 针对性

C. 约束性

D. 预防性

【答案】 B

13、危险物品发生火灾时，无关人员不要靠近，危险区域实行隔离，禁止进入，人要站在（ ）处，离开低洼处。

A. 下风

B. 上风

C.逆风

D.侧风

【答案】 B

14、根据《劳动法》规定：工资分配应当遵循（ ）原则，实行同工同酬。

A.领导安排

B.按劳分配

C.按需分配

D.各取所需

【答案】 B

15、火焰颜色与可燃物含氧量有关。当含氧量达到（ ）%以上可燃物燃烧时，火焰几乎无光。

A.30

B.50

C.60

D.80

【答案】 B

16、遇有人命危急的情况，应立即设法施行急救；遇有趁火打劫或者二次放火的，思维要敏捷，处置要果断；对打听消息、反复探视、问询火场情况以及行为可疑的人要多加小心，纳入视线，必要情况下移交（ ）。

A.公安机关

B.消防救援机构

C.当地政府机关

D.主管单位

【答案】 A

17、对消防应急广播系统进行功能检查时,应在（ ）下测试消防应急广播与火灾声警报分时交替循环播放功能。

A.手动状态

B.自动状态

C.火警状态

D.无人状态

【答案】 B

18、按可燃物类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于A类火灾是（ ）。

A.天然气

B.白酒

C.干草

D.金属锂

【答案】 C

19、乙类厂房与重要公共建筑防火间距不宜小于（ ）m。

A.25

B.30

C.40

D.50

【答案】 D

20、如果不知道被测电压或电流的大小，应先用（ ），而后再选用合适的档位来测试，以免表针偏转过度而损坏表头。所选用的档位愈靠近被测值，测量的数值就愈准确。

A.最低档

B.最高档

C.中间档

D.较低档

【答案】 B

21、以下自动喷水灭火系统中，属于开式系统的是（ ）

A.湿式系统

B.干式系统

C.预作用系统

D.雨淋系统

【答案】 D

22、消防泵的并联是通过两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水。消防泵并联的目的主要在于（ ）。

A.增加扬程

B.保持扬程

C.增加流量

D.保持流量

【答案】 C

23、相邻两座耐火等级均为一级办公建筑中较低一座建筑屋顶无天窗，相邻较高一面外墙高出较低一座建筑屋面 15m 及以下范围内开口部位设置（ ）防火门，窗。

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.丁级

【答案】 A

24、消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少（ ）进行一次演练，并结合实际不断完善预案。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

【答案】 B

25、可燃物质在空气中与火源接触，达到某一温度时，开始产生有火焰的燃烧，并在火源移去后仍能持续并不断扩大的燃烧现象称为（ ）。

A.燃点

B.闪燃

C.着火

D.爆燃

【答案】 C

26、下列不属于消防给水基础设施的是（ ）。

A.消防水泵

B.消防水泵接合器

C.消防水池

D.高位水箱

【答案】 C

27、长距离缆道每隔 100m 处等，均应设置（ ）。在电缆竖井可用（ ）分隔，对电缆中间接头处可设阻火段达到防火目的。

A.防火墙；阻火夹层

B.防火墙；防火堵料

C.防火卷帘；阻火夹层

D.防火卷帘；防火堵料

【答案】 A

28、在火灾自动报警系统中用于为疏散人员和救援人员在现场提供火灾报警信息的是（ ）。

A.火灾探测器

B.手动报警按钮

C.声光警报器

D.火灾显示盘

【答案】 D

29、热辐射是指物体以（ ）形式传递热能现象。

A.光波

B.电磁波

C.介质流动

D.物体接触

【答案】 B

30、设置两个及两个以上消防控制室的保护对象，就采用（ ）。

A.局部报警系统

B.区域报警系统

C.集中报警系统

D.控制中心报警系统

【答案】 D

31、稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于（ ）MPa

A.0.07

B.0.15

C.0.1

D.0.05

【答案】 B

32、火焰的颜色取决与燃烧物质的化学成分和助燃物的供应强度。当燃烧物的含碳量达到（ ）以上，火焰则发出显光，而且带有大量黑烟。

A.10%

B.30%

C.40%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/778135052034007005