

2023 年消防设施操作员之消防设备基础知识练习题 (二) 及答案

单选题（共 45 题）

1、（ ）是指与走廊或大厅都敞开在建筑内的楼梯，又称普通楼梯间。

- A. 敞开楼梯间
- B. 室外楼梯间
- C. 剪刀楼梯间
- D. 封闭楼梯间

【答案】 A

2、在正常运行条件下不会产生电弧、火花，也不会产生足以点燃爆炸性混合物高温。在结构上采取各种措施来提高安全程度，以避免在正常过载条件下产生电弧、火花和高温。它没有隔爆外壳，多用于笼型电机等；是指（ ）。

- A. 无火花型
- B. 增安型
- C. 本质安全型
- D. 正压型

【答案】 B

3、监控中心向城市消防通信指挥中心或其它接处警中心转发经确认火灾报警信息的时间不应大于（ ）。

- A. 3s
- B. 5s
- C. 7s
- D. 10s

【答案】 A

4、火灾报警控制器操作面板上具有（ ）键，按下此键能检查本机火灾报警功能，可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯（器）、显示器进行检查。

- A. “联动”
- B. “自检”
- C. “消音”
- D. “复位”

【答案】 B

5、（ ）是指在遇到紧急情况时，可以先于他人意识到危险存在，知道解决方法，心情不慌乱，能够从容应对。

- A. 临危不乱
- B. 精益求精
- C. 严守规程
- D. 科学处置

【答案】 A

6、执行“剪切”命令，快捷键方法：选中文件，按下（）键。

- A. Ctrl+C
- B. Ctrl+X
- C. Shift+C
- D. Shift+X

【答案】 B

7、网络传输介质是指在网络中传输信息的物理载体，下列属于导向传输介质的是（ ）

- A. 光纤
- B. 短波
- C. 微波
- D. 卫星

【答案】 A

8、某养老院，建筑高度 18m，在进行内部装修时，建筑内顶棚装饰材料燃烧性能等级应为（ ）级。

- A. A
- B. B1
- C. B2
- D. B3

【答案】 A

9、据有关试验测定：当空气中含氧量降低到（ ）时，人呼吸会停止，约 5min 就会死亡。

- A. 15%
- B. 10%~14%
- C. 6%~10%
- D. 6%

【答案】 D

10、在周围介质中瞬间形成高压化学反应或状态变化，通常伴有强烈放热、发光和声响现象，称为（ ）。

- A. 爆燃
- B. 爆炸
- C. 爆轰
- D. 爆破

【答案】 B

11、在拨打火警电话，向消防队报火警时必须讲清（ ），起火物，火势情况和报警人的姓名和所用的电话号码。

- A. 发生火灾单位的领导姓名
- B. 发生火灾单位的隶属关系
- C. 发生火灾单位的效益
- D. 发生火灾单位或个人的详细地址、火灾概况、报警人基本情况

【答案】 D

12、新建文件夹时，单击窗口中的“文件”菜单，选择（ ）子菜单中的文件夹，文档库窗口即增加一个“新建文件夹”。

- A. 添加
- B. 共享
- C. 文件夹
- D. 新建

【答案】 D

13、以下哪项不符合消防控制室值班人员接到火灾警报应急程序要求：（ ）

- A. 接到火灾警报后，值班人员应立即以最快方式确认
- B. 火灾确认后，值班人员应立即确认火灾警报联动控制开关处于自动状态
- C. 同时拨打“119”火灾报警电话
- D. 值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案，并报告值班领导

【答案】 D

14、某幼儿园耐火等级为三级，该幼儿园位于袋行走道两侧的房间疏散门至最近安全出口的最大距离应为（ ）m。

- A. 15
- B. 20
- C. 25
- D. 30

【答案】 B

15、火灾现场是火灾发生、发展和熄灭过程的真实记录，是消防救援机构调查（ ）的物质载体。

- A. 认定火灾原因
- B. 火灾直接损失
- C. 火灾事故
- D. 火灾间接损失

【答案】 A

16、全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于（ ）min。

- A. 0.15
- B. 0.25

C. 0.50

D. 1.00

【答案】 D

17、电动防火门的自动控制：疏散通道上设置的电动防火门，应由设置在防火门任意一侧的（ ）的报警信号，作为系统的联动触发信号，联动控制防火门关闭。

A. 火灾探测器

B. 消火栓按钮

C. 火灾显示盘

D. 输入输出模块

【答案】 A

18、（ ）在周围介质中瞬间形成高压的化学反应或状态变化，通常伴有强列放热、发光和声响的现象。

A. 爆炸

B. 闪燃

C. 自燃

D. 着火

【答案】 A

19、（ ）作为最基本的职业道德规范，是对人们工作态度的一种普遍要求，是中华民族传统美德和现代企业发展的要求。

A. 爱岗敬业

B. 诚实守信

- C. 办事公道
- D. 服务群众

【答案】 A

20、试验表明，短时间内人皮肤直接接触烟气安全温度范围不宜超过 65℃，接触超过（ ）℃烟气，不仅会出现虚脱现象且几分钟内就会严重烧伤或烧死。

- A. 80
- B. 90
- C. 100
- D. 120

【答案】 C

21、防火卷帘自动控制功能调试，下列说法不正确是（ ）。

- A. 控制分隔防火分区防火卷帘由上限位自动关闭到中位（1.8m）处停止
- B. 防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器报警信号后控制防火卷帘自动关闭到中位（1.8m）处停止
- C. 防火卷帘控制器接到感温火灾探测器报警信号时，继续关闭到全闭
- D. 防火卷帘半降、全降动作信号应反馈到消防控制室。

【答案】 A

22、下列关于疏散走道说法符合规范规定是（ ）。

- A. 疏散走道允许堆放杂物
- B. 疏散走道可以不设疏散指示标志
- C. 疏散走道可以设置屏风，只要是不燃烧体就行
- D. 疏散走道内不应设置阶梯、门槛、门垛等影响疏散凸出物

【答案】 D

23、某养老院，建筑高度 18m，在进行内部装修时，建筑内顶棚装饰材料的燃烧性能等级应为（ ）级。

A. A

B. B1

C. B2

D. B3

【答案】 A

24、非水溶性可燃液体初起火灾，在未形成热波之前，以较强水雾射流或滴状射流灭火，可在液体表面形成“油包水”型乳液，重质油品甚至可以形成含水油泡沫。以上说是水（ ）作用。

A. 冷却

B. 窒息

C. 稀释

D. 乳化

【答案】 D

25、工业建筑按生产和储存物品火灾危险性分类可以分为（ ）类。

A. 甲、乙

B. 甲、乙、丙

C. 甲、乙、丙、丁

D. 甲、乙、丙、丁、戊

【答案】 D

26、本题哪项不符合建筑消防设施巡查要点的内容：

- A. 发电机几机房工作环境，消防电源运行状态；
- B. 灭火器数量和位置有无改变情况；
- C. 应急照明和疏散指示标志发光情况，位置和指示方向有无改变；
- D. 消防电梯是否停在首层。

【答案】 D

27、（ ）级耐火等级建筑是指主要构件除防火墙采用不燃烧体外，其余构件为难燃烧体和可燃烧体且满足相应耐火极限要求的建筑。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】 D

28、聚乙烯是一种只含碳和氢高聚物，燃烧过程中会产生下列哪种有毒气体（ ）。

- A. CO 气体
- B. NO 气体
- C. SO₂ 气体
- D. HCL 气体

【答案】 A

29、若将 1L 常温的水（20℃）喷洒到火源处，使水温升到 100℃，则要吸收热量（ ）KJ。

A. 300

B. 336

C. 460

D. 560

【答案】 B

30、本题哪项不符合消防安全标志的设置要求：

A. 各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应地设置“灭火设备”、“灭火器”和“消防水带”等标志，远离消防设备存放地点的地方应将灭火设备标志与疏散指示标志联合设置；

B. 设有地下消火栓、消防水泵接合器和不易被看到的地上消火栓等消防器具的地方，应设置“地下消火栓”、“地上消火栓”、和“消防水泵接合器”等标志；

C. 存放遇水爆炸的物质或用水灭火会对周围环境产生危险的地方应设置“禁止用水灭火”标志。

【答案】 A

31、感烟火灾探测器的安装间距不应超过（ ）米。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/786125010151010104>