

中卫消防证书题库在哪查

一、单项选择题（共80题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意。）

1、某学校为落实消防安全教育工作，针对不同年龄段的学生分批开展消防安全宣传工作。在各级各类学校开展的消防安全工作中，每名学生在校期间参加消防安全志愿活动应不少于（ ）。

- A. 4h
- B. 6h
- C. 8h
- D. 12h

【标准答案】

A

【正确解析】

小学、初级中学每学年应布置一次由学生与家长共同完成的消防安全家庭作业；普通高中、中等职业学校、高等学校应鼓励学生参加消防安全志愿服务活动，将学生参与消防安全活动纳入校外社会实践、志愿活动考核体系，每名学生在校期间参加消防安全志愿活动应不少于4h。

2、某栋住宅楼，高24米，每个单元任一层的建筑面积大于 650m^2 且任一户门至最近安全出口的距离大于15m。该住宅建筑每单元至少设置（ ）个安全出口或疏散楼梯。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【标准答案】

B

【正确解析】

住宅建筑的安全出口数量与建筑单元每层的建筑面积和户门至最近安全出口的距离有关，一般要求住宅建筑单元每层的安全出口不少于2个。建筑高度不大于27m的住宅建筑，当每个单元任一层的建筑面积大于 650m^2 或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时，每个单元每层的安全出口不应少于2个。

3、防火墙耐火极限一般要求为（ ）。

- A. 2.00h
- B. 2.50h
- C. 3.00h
- D. 3.50h

【标准答案】

C

【正确解析】

防火墙的耐火极限一般要求为3.00h，对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库，因火灾时延续时间较长，燃烧过程中所释放的热量较大，用于防火分区分隔的防火墙耐火极限应保持不低于4.00h。

4、疏散走道两侧隔墙的耐火极限，一、二耐火等级的建筑不低于（ ）。

- A. 1.00h
- B. 2.00h
- C. 2.50h
- D. 3.00h

【标准答案】

A

『正确解析』

疏散走道两侧应采用一定耐火极限的隔墙与其他部位分隔，隔墙必须砌至梁、板底部且不留缝隙。疏散走道两侧隔墙的耐火极限，一、二级耐火等级的建筑不低于1.00h；三级耐火等级的建筑不低于0.5h；四级耐火等级的建筑不低于0.25h。

5、建立建筑火灾风险评估指标体系应当遵循的原则不包括（ ）。

- A. 科学性原则
- B. 系统性原则
- C. 适用性原则
- D. 安全性原则

『标准答案』

D

『正确解析』

对区域进行火灾风险评估，是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段。在建立建筑火灾风险评估指标体系时，一般遵循如下原则：①科学性原则；②系统性原则；③适用性原则；④综合性原则。

6、对于建筑高度超过____，不足____，且体积不足____的在建工程，可不设置室内临时消防给水系统。（ ）

- A. 5m；24m；30000m³
- B. 10m；24m；30000m³
- C. 10m；20m；30000m³
- D. 5m；24m；40000m³

『标准答案』

B

『正确解析』

对于建筑高度超过10m，不足24m，且体积不足30000m³的在建工程，可不设置室内临时消防给水系统。在此情况下，应通过加压水泵，增大室外临时给水系统的给水压力，以满足在建工程火灾扑救的要求。

7、消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置，且箱门开启角度不得小于（ ），并无卡阻现象。

- A. 160°
- B. 130°
- C. 90°
- D. 30°

『标准答案』

A

『正确解析』

消火栓箱应设置门锁或箱门关紧装置。设置门锁的消火栓箱，除箱门安装玻璃及能被击碎的透明材料外，均应设置箱门紧急开启的手动机构，应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠，且箱门开启角度不得小于160°，并无卡阻现象。

8、某大型日用品批发仓库门口处设有办公与临时休息合用的独立房间，以下关于仓库中设置休息区的说法，错误的是（ ）。

- A. 在乙类仓库中，必须采用防火墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与库房隔开
- B. 在丙类仓库中，必须采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与库房隔开
- C. 在丙类仓库中，与储存区域相通的门可采用乙级防火门
- D. 严禁在甲类仓库内设置休息室

『标准答案』

A

『正确解析』

办公室、休息室的布置，具体检查要求为：①对于甲、乙类仓库，考虑到爆炸冲击波的摧毁力，为保证人身安全，严禁在仓库内设置办公室、休息室等，并不得贴邻建造；②对于丙、丁类仓库，为方便生产和管理，在仓库内可设置办公管理用房、临时休息用房等，须采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔，并设置独立的安全出口；隔墙上开设的连通门采用乙级防火门。

9、下列不属于室外消火栓系统主要组成部分的是（ ）。

- A. 室外消防水管网

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/798031106134006022>