

污水处理设备验收方案

- 1、工程竣工验收报告——整体验收报告，在以下验收资料完成后进行签署)
- 2、设备验收——设备验收报告、设备调试记录、设备资料移交单。
- 3、工艺验收包括：工艺验收报告、水质监测报告、工艺操作规程。
- 4、工程合同
- 5、技术协议

1、工程竣工报验单

工程名称：

编号：

致： 包头华鼎铜业发展

我单位已按合同及技术协议要求完成了 生产废水处理工程，经自检合格，
请予以检查和验收。

附件： （1）设备验收报告
（2）设备调试记录
（3）设备资料移交单
（4）工艺验收报告
（5）水质监测报告
（6）工艺操作规程
（7）工程合同
（8）技术协议

承包单位(章)_____

项目经理： _____

日 期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

审查意见：

经初步验收，该工程：

- 1、符合/不符合我国现行法律、法规要求；
- 2、符合/不符合我国现行工程建设标准；
- 3、符合/不符合工程合同要求
- 4、符合/不符合技术协议要求。

综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。

建设单位： _____

经 办 人： _____

日 期： _____ 年 ____ 月 ____ 日

2、设备验收报告

工程名称：含砷生产废水处理工程

编号：

致包头华鼎铜业发展：

我单位已按合同及技术协议要求完成了 生产废水处理工程 的设备安装及试运行工作，经自检满足技术协议及工艺的处理水量要求，运行正常，请予以检查和验收。

承包单位：

项目负责人：

年 月 日

设备名称	产地/厂家	设备规格型号	数量	单位	使用部位	运行参数
搅拌装置	德州金宇	XLD5-35-5.5	1	台	电石渣池 1	N=5.5KW
搅拌装置	无锡减速机厂	BLD12-35-3.0	1	台	电石渣池 2	N=3.0KW
搅拌装置	无锡减速机厂	BLD12-35-3.0	1	台	硫酸亚铁池	N=3.0KW
搅拌装置	无锡减速机厂	BLD13-35-5.5	2	台	中和反应池	N=5.5KW
液下提升泵	河北祁龙	100NWL-4.0	2	台	电石渣池	N=4KW, Q=50M ³ /h
离心提升泵	广东粤华	WB70/055	1	台	硫酸亚铁池	N=0.55KW, Q=7M ³ /h
液下提升泵	河北祁龙	100NWL-7.5	1	台	曝气反应池	N=7.5KW, Q=70M ³ /h
曝气系统	宜兴奇美	膜片式曝气盘	2	套	曝气反应池	各 10 个
罗茨风机	上海川源	GRB-60	2	台	设备间	N=3.7KW, Q=5.5m ³ /min
压滤提升泵	宜兴宇星	HTB-80-50-200	3	台	设备间	N=22KW, Q=35M ³ /h
板框压滤机	禹州双发	XMY160/1250-35	2	台	压滤间	N=4KW, S=160M ²
集水盘	北京格兰	碳钢焊接	2	台	压滤间	
快混搅拌机	无锡减速机厂	BLD11-29-0.75	2	台	沉淀池	N=0.75KW
慢混搅拌机	无锡减速机厂	BLD11-71-0.75	2	台	沉淀池	N=0.75KW
电解提升泵	广东粤华	WB400/185	4	台	中间池	N=1.85KW, Q=15M ³ /H
电解装置	北京格兰	GL/DJ. DYGL-12	1	套	设备房	I=600-1000A
溶药搅拌机	无锡减速机厂	BLD11-29-0.75	4	台	沉淀池	N=0.75KW
电磁加药泵	意大利 SEKO	SEK0803	8	台	设备房	Q _{MAX} =54L/H
离心加药泵	广东凌霄	BJZ037	2	台	设备房	N=0.37KW
电气控制柜	北京格兰		1	套	设备间	

建设单位审查意见：

3、设备调试记录

工程名称：

编号：

设备试运转调试记录		编 号	
工程名称		试运转调试时间	
试运转调试项目	搅拌机、液下提升泵	试运转调试部位	电石渣配液池
试运转、调试内容： 电石渣池的搅拌机试运转； 电石渣池的液下提升泵试运转。			
试运转、调试结论： 电石渣池的搅拌机均可正常启动、停机，性能满足工艺需要； 电石渣池的液下提升泵均可正常启动、停机，性能满足工艺需要。			
承包单位：		项目负责人：	年 月 日
建设单位审查意见：			

工程名称：

编号：

设备试运转调试记录		编 号	
工程名称		试运转调试时间	
试运转调试项目	搅拌机、离心提升泵	试运转调试部位	硫酸亚铁配液池
试运转、调试内容： 硫酸亚铁池的搅拌机试运转； 硫酸亚铁池的离心提升泵试运转。			
试运转、调试结论： 硫酸亚铁池的搅拌机均可正常启动、停机，性能满足工艺需要； 硫酸亚铁池的离心提升泵均可正常启动、停机，性能满足工艺需要。			
承包单位：		项目负责人：	年 月 日
建设单位审查意见：			

工程名称：

编号：

设备试运转调试记录		编 号	
工程名称		试运转调试时间	
试运转调试项目	搅拌装置	试运转调试部位	中和反应池
试运转、调试内容： 搅拌装置试运转			
试运转、调试结论： 中和反应池的搅拌机均可正常启动、停机，性能满足工艺需要；			
承包单位：		项目负责人：	年 月 日
建设单位审查意见：			

工程名称：

编号：

设备试运转调试记录		编 号	
工程名称		试运转调试时间	
试运转调试项目	曝气风机、曝气装置、液下提升装置	试运转调试部位	曝气反应池
试运转、调试内容： 曝气风机试运转； 曝气装置试运行； 液下提升装置试运行			
试运转、调试结论： 曝气风机均可正常启动、停机，性能满足工艺需要； 曝气装置布气均匀，性能满足工艺需要； 液下提升装置均可正常启动、停机，性能满足工艺需要。			
承包单位：		项目负责人：	年 月 日
建设单位审查意见：			

工程名称:

编号:

设备试运转调试记录		编 号	
工程名称		试运转调试时间	
试运转调试项目	压滤提升泵、压滤机、集水盘	试运转调试部位	压滤系统
试运转、调试内容： 压滤提升泵试运行 压滤机试运行 集水盘试运行			
试运转、调试结论： 压滤提升泵均可正常启动、停机，性能满足工艺需要； 压滤机均可正常启动、停机，性能满足工艺需要； 集水盘移动正常，无阻碍，排水正常。			
承包单位：		项目负责人：	年 月 日
建设单位审查意见：			

工程名称：

编号：

设备试运转调试记录		编 号	
工程名称		试运转调试时间	
试运转调试项目	快混、慢混搅拌机、排水系统、排泥系统	试运转调试部位	沉淀池
试运转、调试内容： 快混搅拌机试运行 慢混搅拌机试运行 排水系统运行 排泥系统运行			
试运转、调试结论： 快混搅拌机均可正常启动、停机，性能满足工艺需要； 慢混搅拌机均可正常启动、停机，性能满足工艺需要； 排水、排泥系统运行正常，无阻碍。			
承包单位：		项目负责人：	年 月 日
建设单位审查意见：			

工程名称：

编号：

设备试运转调试记录		编 号	
工程名称		试运转调试时间	
试运转调试项目	电解提升泵、电解装置	试运转调试部位	电解系统
试运转、调试内容： 电解提升泵试运行 电解装置试运行			
试运转、调试结论： 电解提升泵均可正常启动、停机，性能满足工艺需要； 电解装置均可正常启动、停机，性能满足工艺需要；			
承包单位：		项目负责人：	年 月 日
建设单位审查意见：			

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/817043030155006201>