

2024 年消防设施操作员之消防设备基础知识自测模拟预测题库(名校卷)

单选题（共 45 题）

1、火灾报警控制器大多时间处于状态（ ）。

- A. 正常监视
- B. 故障报警
- C. 火灾报警
- D. 监管报警

【答案】 A

2、依据《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624），B1 级材料指的是（ ）。

- A. 不燃材料（制品）
- B. 难燃材料（制品）
- C. 普通可燃材料（制品）
- D. 易燃材料（制品）

【答案】 B

3、分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于（ ）m。

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13

【答案】 D

4、下列场所应设排烟系统是（ ）。

A. 建筑面积为 5000m² 丁类生产车间

B. 占地面积为 1000m² 丙类仓库

C. 公共建筑内建筑面积为 100m² 且经常有人停留地上房间

D. 设置在四层歌舞娱乐放映游艺场所每个房间建筑面积均不大于 100 m²

【答案】 D

5、会议厅确需布置在一级耐火等级建筑四层及以上楼层时，一个厅、室疏散门不应少于（ ）个，且建筑面积不宜大于（ ）m²。

A. 1； 100

B. 2； 200

C. 1； 300

D. 2； 400

【答案】 D

6、火灾报警控制器操作面板上具有（ ）键，按下此键能检查本机火灾报警功能，可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯（器）、显示器进行检查。

A. “联动”

B. “自检”

C. “消音”

D. “复位”

【答案】 B

7、保证短路电流在导体和连接件产生热效应和机械力造成危害之前分断该短路电流，分断能力不应小于保护电器安装预期短路电流。但在上级已装有所需分断能力保护电器时，下级保护电路分断能力允许小于预期短路电流属于（ ）。

- A. 短路保护
- B. 过负载保护
- C. 防雷保护
- D. 接地故障保护

【答案】 A

8、灭火救援保障措施。（ ）以上地方人民政府应当组织有关部门针对本行政区域内火灾特点制定应急预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

- A. 省级
- B. 市级
- C. 县级
- D. 乡镇

【答案】 C

9、湿式系统启动后,能发出信号,指示起火区域的设备是（ ）。

- A. 闭式喷头
- B. 湿式报警阀
- C. 压力开关
- D. 水流指示器

【答案】 D

10、一类高层民用建筑的耐火等级不低于（ ）。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

【答案】 A

11、气体灭火系统设计温度应采用（ ）。

- A. 15℃
- B. 20℃
- C. 25℃
- D. 30℃

【答案】 B

12、从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于（ ）m。

- A. 15
- B. 30
- C. 50
- D. 75

【答案】 C

13、Word 界面显示包含（ ）部分。

- A. 2
- B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 C

14、下列建筑应设置室内消火栓系统的是（ ）。

A. 建筑占地面积为 300 m²的厂房和仓库

B. 建筑高度为 21m 的住宅建筑

C. 设置有 800 个座位的剧场

D. 某办公建筑地上 3 层建筑高度为 15m，每层建筑面积 2000 m²

【答案】 D

15、下列建筑构件中，属于难燃烧体的是（ ）。

A. 砖墙体

B. 钢筋混凝土梁

C. 木质防火门

D. 钢屋架

【答案】 C

16、气体灭火系统的储存装置（ ）小时内不能重新充装恢复工作的，应按系统原储存量的 100%设置备用量。

A. 24

B. 36

C. 48

D. 72

【答案】 D

17、（ ）是指探测火灾早期特征，发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示消防系统。

- A. 火灾探测报警系统
- B. 火灾自动报警系统
- C. 消防联动控制系统
- D. 消防设施操作系统

【答案】 B

18、普通照明灯具与可燃物之间的安全距离应符合规定,不应小于（ ）m

- A. 0.3
- B. 0.5
- C. 0.7
- D. 1.2

【答案】 A

19、固体可燃物由于其分子结构的复杂性，物理性质的不同，其燃烧方式也不同，有蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧和（ ）四种。

- A. 动力燃烧
- B. 扩散燃烧
- C. 着火
- D. 阴燃

【答案】 D

20、燃烧是可燃物与（ ）作用发生的放热反应，通常伴有火焰、发光和（或）烟气现象。

- A. 氧化剂
- B. 还原剂
- C. 催化剂
- D. 稳定剂

【答案】 A

21、根据消防法规定自动消防系统的操作人员必须（ ）上岗。

- A. 推荐
- B. 持证
- C. 竞聘
- D. 定期

【答案】 B

22、低倍泡沫系统按配置的设备不同有：储罐区低倍泡沫系统、泡沫喷淋系统和（ ）系统。

- A. 卧式
- B. 立式
- C. 泡沫炮
- D. 平衡泡沫

【答案】 C

23、《消防产品现场检查判定规则》（GA588）适用于（ ）对消防产品的现场检查判定。

- A. 工程施工单位
- B. 消防技术服务机构
- C. 消防产品质量监督机构
- D. 消防产品生产单位

【答案】 C

24、部分总线控制盘设有_____，用于选择手动工作模式，可设置为手动“允许”和手动“禁止”两种工作状态。

- A. 密码锁
- B. 手动锁
- C. 指纹锁
- D. 自动锁

【答案】 B

25、《干粉灭火系统设计规范》（GB50347）自（ ）起实施。

- A. 2004 年 9 月 2 日
- B. 2004 年 11 月 1 日
- C. 2009 年 10 月 1 日
- D. 2009 年 3 月 1 日

【答案】 B

26、计算机中，负责指挥计算机各部分自动协调一致地进行工作的部件是（ ）

- A. 运算器
- B. 控制器

C. 存储器

D. 总线

【答案】 B

27、如现场设备已启动成功并将启动信息反馈回来，“反馈”指示灯应处于（ ）

A. 常亮状态

B. 熄灭状态

C. 闪烁状态

D. 昏暗状态

【答案】 A

28、单向阀按阀体内活动的密封部件型式可分为滑块型、（ ）和阀瓣型。

A. 锥型

B. 柱型

C. 球型

D. 碟型

【答案】 C

29、在耐火等级为二级的建筑 5 楼开设歌舞厅，室内装修的顶棚材料应采用（ ）级，其他部位应采用不低于（ ）级的装修材料。

A. A； B1

B. A； B2

C. B1； B2

D. B2； B1

【答案】 A

30、用难燃或不燃物体遮盖火势威胁的可燃物质等，这样的灭火方法称之为（ ）。

- A. 冷却法
- B. 窒息法
- C. 隔离法
- D. 抑制法

【答案】 C

31、防火分区之间墙上安装防火窗其耐火极限为不低于（ ）。

- A. 1. 0h
- B. 2. 0h
- C. 1. 5h
- D. 0. 5h

【答案】 C

32、造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接财产损失的火灾属于（ ）。

- A. 特别重大火灾
- B. 重大火灾
- C. 较大火灾
- D. 一般火灾

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/828066130012007007>