

安全 检查 记录 表

检查类型：基础开挖安全检查

编号：001

施工单位		工程名称		检查时间	
检查单位	项目部				
检查项目 或 部 位	基础、施工现场、安全资料				
参加检查 人 员	项目部：				
检查记录： 1. 基础四周防护搭设不规范。 2. 现场无醒目的宣传标识。 3. 钢筋加工制作棚零乱。 4. 现场道路不平。 检查负责人：					
检查结论及复查意见： 1. 基础围护，用钢管做立杆，间距不大于 2m，打入地下结实，上下两根横杆，安全网封闭密实、牢固（由架子班方从兵负责一天完成）。 2. 现场宣传标识挂放在醒目、合理的位置，高低一致、端正（王旭鸿负责派两人半天完成）。 3. 钢筋加工制作棚整理工作；小配件堆放整齐，井井有条，清洁干净（钢筋班长负责派两人一天完成）。 4. 现场道路垫平、夯实通畅，杂物堆放整齐。（泥工班章桂华负责派 10 人一天完成）。 以上四条整改完成，经复查符合要求。 复查人： 复查日期： 年 月 日					

填表人：

安全 检查 记录 表

检查类型：基础开挖安全检查

编号：002

施工单位		工程名称		检查时间	
检查单位	项目部				
检查项目 或 部 位	基础、施工现场、安全资料				
参加检查 人 员	项目部：				
检查记录： 1. 基础围护未安排位移监控，基坑四周及电梯井坑有积水。 2. 作业面临时用电线路混乱。 3. 施工现场道路泥泞。 4. 堆物杂乱。 5. 安全资料缺漏。 检查负责人：					
检查结论及复查意见： 1. 基坑四周设置观察仪器，不间断地对围护设施进行观察（此项工作由陈明东负责，一天内安排落实，做好观察记录）。基坑四周及电梯井坑积水，立刻派人抽水（由泥工组负责，电工组配合，半天内完成）。 2. 临时用电线路按规范要求整治（电工组陈建华负责整治一天完成，各使用部门负责保持状态）。 3. 泥工班组负责清除道路泥浆（安排 5 人一天完成）。 4. 缺漏的安全资料补齐后送安监站核查（资料员负责一天完成）。 5. 物品堆放杂乱，由各自部门整治。 以上五条整改完成，经有关单位、部门复查，符合要求。 复查人： 复查日期： 年 月 日					

填表人：

安 全 检 查 记 录 表

检查类型：定期安全检查

编号：003

施工单位		工程名称		检查时间	
检查单位	项目部				
检查项目 或 部 位	施工现场				
参加检查 人 员	项目部：				
检查记录： 1. 现场堆物杂乱。钢管、钢筋堆场未设标志牌，未架空或上架。 2. 生活区用电电线乱拖，未按规定架设。 3. 木工机械旁木花堆积，消防设施缺漏。 4. 南边道路不畅。 检查负责人：					
检查结论及复查意见： 1. 由钢筋班组负责清理现场钢管、钢筋的堆放，设立标志牌，起重工做好配合工作（钢筋班长负责派人一天内完成。） 2. 生活区必须规范架设电线，拆除宿舍内乱拖的电线，没收违章家电（由电工班组落实整治，一天前完成）各宿舍长负责保持合格状态。 3. 木工棚必须在下班前清理干净，补齐消防设施（由包干人金仙兵负责）。 4. 清除南边道路障碍物，保持畅通。 以上四条第二天复查，全部整改完成。 复查人： 复查日期： 年 月 日					

填表人：

安全 检查 记录 表

检查类型：定期安全检查

编号：004

施工单位		工程名称		检查时间	
检查单位	项目部				
检查项目 或 部 位	施工现场				
参加检查 人 员	项目部：				
检查记录： 1. 钢筋切断机旁废钢筋太多。 2. 电焊机出线松动，地面潮湿。 3. 围护安全立网部分有缺口、搭口松开。 4. 地下室施工临时扣件式钢管脚手架不规范。 检查负责人：					
检查结论及复查意见： 1. 钢筋加工现场废钢筋上午清理干净，分类归堆（钢筋加工组熊平虎负责 1 天完成）。 2. 对电焊设备全面检查，发现隐患及时消除（焊工张金勇负责，一天完成）。 3. 围护网由架子班方从兵负责，一天内修好。 4. 落地扣件式钢管脚手架由架子班方从兵负责一天内整改完成。 以上四条整改完成，经复查符合要求。 复查人： 复查日期： 年 月 日					

填表人：

安全 检查 记录 表

检查类型：定期安全检查

编号：005

施工单位		工程名称		检查时间	
检查单位	项目部				
检查项目 或 部 位	施工现场				
参加检查 人 员	项目部：				
检查记录： 1. 施工便道损坏，现场环境较乱。 2. 标准养护室记录不完整，缺页、缺项。 3. 部分电箱门不关，防雨措施不到位。 4. 钢筋加工棚搭设不规范。 5. 二层以下扣件式钢管脚手架拉结太少。 检查负责人：					
检查结论及复查意见： 1. 现场道路东侧段二天内用混凝土修补。 2. 养护室记录，由资料员每天做好记录，实事求是。 3. 电工每天加强巡视检查，固定电箱门必须关上，移动电箱下班必须收回专人保管（当班电工督促各施工班组负责落实）。 4. 钢筋加工棚拆除，重新按标化工地要求搭设，并做好标色，二天内完成（由架子班施工，钢筋班组配合）。 5. 脚手架增加拉结、斜撑，封好立网，补好漏洞（架子班负责一天内完成）。 经检查：1、4、5 条问题已全部整改。 2、3 条问题已责任落实到人。 复查人： 复查日期： 年 月 日					

填表人：

安全 检查 记录 表

检查类型：定期安全检查

编号：006

施工单位		工程名称		检查时间	
检查单位	项目部				
检查项目 或 部 位	施工现场				
参加检查 人 员	项目部：				
检查记录： 1. 施工道路不畅，模板、钢管随意乱堆。 2. 电焊机搭铁用钢筋乱拖。 3. 附着脚手架正在安装，各工种要协调配合。 4. 木工间平刨噪声异常，需停机检修。 5. 钢筋加工场物料杂乱。 检查负责人：					
检查结论及复查意见： 1. 派 3 人清理道路杂物，模板堆放整齐、就位，一天内完成（木工组金仙兵负责）。 2. 通知焊工，今后禁止用钢筋作搭铁，应按操作规程作业。 3. 附着脚手架安装过程，项目部应派安全员专职巡察，确保安全，做好各工种协调工作。 4. 木工机械必须在停电停机状况下由机修工做好检修工作。如零件损坏，必须调换，并做好保养工作。 5. 工期紧，钢筋、物料场派 5 人开夜工清理堆放齐整（以上问题两天内完成）。 经检查，上述问题已整改完成，责任制已落实。 复查人： 复查日期： 年 月 日					

填表人：

安全 检查 记录 表

检查类型：定期安全检查

编号：007

施工单位		工程名称		检查时间	
检查单位	项目部				
检查项目 或 部 位	施工现场				
参加检查 人 员	项目部：				
检查记录： 1. 茶桶无防护设施；氧气、乙炔储存、堆放不规范；有两人未扣安全帽带。 2. 物料提升机四周隔离封闭不严，安全竹笆连接点太稀，安全立网有孔洞。 3. 木工间刨花、木梢等成堆，圆盘锯无开关箱。 4. 对焊机开关柄坏了、切断机漏油、砂轮开关损坏。 5. 塔吊旁挂箱电源直接从瓷插接出。 6. 油库无灭火器。 7. 安全资料缺漏，记录比较简单，口语化。 检查负责人：					
检查结论及复查意见： 1. 宿舍区、施工现场各搭设一个茶水棚，氧气、乙炔存放位置必须大于 10m 间距，两人不扣安全帽扣，应在周安全活动时间进行安全教育。 2. 物料提升机四周隔离应全部封闭，重物全部清除，安全竹笆与护栏连接点每块不少于四点，破损的立刻换掉，立网孔洞修补，做到全封闭（由施工机械服务公司负责，使用部门保持合格状态）。 3. 木工间必须在一天内清理干净，分类堆放（由木工金仙兵负责）。 4. 所有电气设备由修理部电工组陈建华负责全面检查保养，两天内完成。 5. 安全资料应按施工现场安全生产管理资料规定制作、收集、整理、排序、记录，向规范化靠拢（资料员负责）。 经复查，以上问题均已落实整改。 复查人： 复查日期： 年 月 日					

填表人：

安全 检查 记录 表

检查类型：定期安全检查

编号：008

施工单位		工程名称		检查时间	
检查单位	项目部				
检查项目 或 部 位	施工现场				
参加检查 人 员	项目部：				
检查记录： 1. 卷扬机钢丝绳磨损。 2. 切断机刀片松动，漏油严重。 3. 脚手架上杂物太多，部分安全网有漏洞。 检查负责人：					
检查结论及复查意见： 1. 机修工紧固切断机刀片，调换油封，维修保养，卷扬机钢丝绳更换新的（机修工杨森林负责一天完成）。 2. 脚手架上杂物立刻清理，通知木工组不准在脚手架上堆放材料等物，安全网洞口必须封好。 上述问题在两天内整改完成。 经复检，整改符合要求。 复查人： 复查日期： 年 月 日					

填表人：

安全 检查 记录 表

检查类型：定期安全检查_____

编号：009

施工单位		工程名称		检查时间	
检查单位	项目部				
检查项目 或 部 位	施工现场				
参加检查 人 员	项目部：				
检查记录： 1. 施工用电有三处未做到“一机一闸、一漏电开关”。电线架设未采用绝缘子。 2. 楼层内少量临边洞口未设防护。 检查负责人：					
检查结论及复查意见： 1. 三处施工用电整改为“一机、一闸、一漏电开关、一插座”，电线架设用绝缘子固定（由电工陈建华一天内完成，材料科配合购买移动电箱）。 2. 对所有临边洞口作检查，全部安装上防护栏杆、防护盖及安全平网（由架子班组负责，一天完成）。 经复查，上述问题已作整改，符合要求。 复查人： 复查日期： 年 月 日					

填表人：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/848103073001006074>