加油站年审自查报告〔精选 6 篇〕

加油站年审自查报告 1

大塘加油站 HSE 大检查自查报告针对省公司此次 HSE 大检查，为保证检查中不出任何过失，我站按照检查内容对轻油进、销、存及损耗、非油品进、销、存、加油机铅封、资金管理开展自查，自查情况如下：

一、轻油进、销、存及损耗

1、我站轻油进销存账面库存与实际库存帐实相符。

2、我站 93#汽油、0#柴油损耗均在正常范围内。

3、加油机已定期自校，自校中有 1 台 93#汽油及 2 台 0#柴油机少发油，现已停用，并做好了记录。

二、非油品进、销、存

1、非油品进销存账面库存与实际库存帐实相符。

2、非油品已及时刷销售，无压单，当天营业款及时上缴银行。

3、加油机铅封

1〕加油机计量器、编码器铅封完好与电子帐表册一致。

2〕1 至 8 号加油机电脑主板欠厂家和技术监视局铅封。

4、资金管理

1〕当班员工已按公司规定及时投币，并做好投币记录。

2〕保险柜中资金与报表帐实相符。

加油站年审自查报告 2

按照上级监视单位文件要求，为彻底消除平安隐患，杜绝平安消费事故的发生，我加油站积极配合县级相关职能部门单位，迅速开展加油站平安隐患自查自纠工作，对排查出来的平安隐患认真进展整改。现将我加油站的情况汇报如下：

我加油站积极配合县级职能单位进展排查，加油站领导亲自带队每月对加油站进展了平安隐患大排查，主要针对以下区域进展开展：加油站消防平安的管理、消防平安责任和职责、消防平安制度和操作规程、站房设备管理、油库管理、防爆防火管理、防火检查及隐患整改、宣传教育培训及灭火应急疏散演练、消防档案等方面。在本次自我检查中，我们特别对油库区防火防静电是否做到位、盖沙是否及时疏松、重点设备的防护、卸油的操作、加油区域进出车辆和人员的管理、计量员进展操作时是否存在发生油品跑、冒、滴、漏现象、以及加油员的操作是否适当等方面进展了详细的检查，力求做到绝不漏查错查的原那么，认真负责的把工作扎扎实实的进展。

从本次排查开展以来，我们的站长、责任人、平安员都从各个角度进展了全方位的自纠，我们一共发现排查了 2 个平安隐患：消防灭火器的安放位置不合理；进出加油站的车辆司机

使用手机；针对存在的隐患我单位立即进展处理，所有问题都按要求整改完毕。

从本次的自纠自查中，我们学到了很多，也意识到了平安隐患的危害确实存在。本次排查，我加油站不仅严格按照上级督查单位下发的《隐患排查治理自查表》要求认真开展自查自纠，而且紧紧围绕本加油站的自身情况，进一步细化检查工程，增加检查内容，进步自纠自查的时效性。在今后的工作中，我加油站将进一步细化《隐患排查治理自查表》、认真总结排查结果，力求完善制度，强化平安隐患自我排查治理。同时在平时中我们将采取强有力地措施进展平安大排查，时刻保持警觉，确保平安隐患得到及时处理，让事故被扼杀在萌芽中。

加油站年审自查报告 3

为了确保第一零售片区成品油市场平安销售，根据东河安监局的通知精神，我片区会同 25 个加油站结合开展加油站平安大检查，查清了各种平安隐患，明确了责任人和整改时限，制定了限期整改措施，尽力做到隐患排查不遗漏，责任落实不缺位。下面按照六项检查内容做出如下报告：

一、加油站相关制度、操作规程的落实情况。

各加油站按照有关规定都制定了从业人员平安教育、培训、考核管理制度；平安检查管理制度；设施、设备平安管理

制度；平安消费奖惩制度；作业场所动火作业管理制度；消防平安管理制度；平安防火巡回检查制度；隐患整改管理制度；消费平安事故报告和处理制度；劳动保护用品发放管理制度；防静电、防雷平安管理制度；值班和交接班平安管理制度等平安消费规章制度，同时也都制定了加油平安操作规程、计量平安操作规程、接卸油平安操作等规程。

总之，各站都能严格执行各项平安消费规章制度和平安操作规程，按照管理制度和操作规程加强管理，有效杜绝了违章违规作业。

二、加油站隐患整改及危险监控情况〔主要为安监局检查中发现的问题〕。

第一、各站设置了加油站隐患整改台账，由片区对各站的隐患实行动态管理。

加油站对检查发现的一般不符合项或事故隐患整改项，都填写《不符合项/事故报告单》上报片区，对一般隐患要登记造册，处理结果由片区经理或上级主管部门填写，告知加油站应采取的考前须知及不符合项整改安排，落实专人跟踪整改。对长期无法整改的隐患，加油站会拿出实在可行的监控措施，比方悬挂警示标语、安装警示牌等。

第二，各站都能严格管理危险。

1、加油站执行闭路循环检查法，对加油机、卸油口、操作井、配电室等平安重点区域，到现场逐点进展检查，防止检查流于形式。

2、对于城市建成区内加油站，人口密集区及因城市建立、道路改造等原因使得平安间隔 不再符合有关标准要求的加油站，已于今年年初统计上报到包头公司储运科，要作为防范重点，将采用 HAN 阻隔防爆技术加以解决。

3、各站都建立了 HSE 管理小组，每月开展一次“平安消费月”活动，每季度开展员工消防平安教育和学习，每半年开展消防实战演练。

4、根据 HSE 体系运行和规章制度，各站编制了事故应急预案，并能每半年组织加油站进展 HSE 风险识别，定期演练应急预案，当加油过程中出现特殊情况，能及时启动相应应急处理预案，按照预案的程序进展处理。

第三、加油站的平安管理程度有所进步，但这次检查也暴露了一些隐患：

xx 站：

1、站入口没有平安标识。

2、区油罐盖没有品号标识，容易卸错油。

3、区集中卸油口无锁。

xx 站：

1、埋地油罐与明火散发火花地点缺乏85米，与站房缺乏4米，与站内围墙缺乏3米。

2、通气管管口与明火散发火花地点缺乏18米，与其它建筑物、构筑物缺乏7米。

3、密闭卸油点与通气管管口缺乏3米。

4、锅炉房与站房，其它建筑物、构筑物缺乏6米，与变配电间缺乏5米。

5、油罐间隔 围墙缺乏平安间隔 。

6、所有油罐盖都有破损，下雨经常漏水。

8、油罐区静电接地端距罐区间隔 缺乏1.5米。

xx站：

1、警示标牌不齐备。

2、加油机房排气筒没有防火帽。

xx站：

1、静电接地箱已坏。

2、罩棚前排射灯不着。

3、配电箱在办公室，应另放到配电室。

xx：

电线从罩棚上面穿过。

xx：

1、围墙高度不够。

2、加油站房围板脱落。

3、厨房顶棚脱落。

xx 站：

1、油罐区架空高压线穿越加油站。

2、营业室与休息室墙体裂缝，下雨房屋漏雨。

3、站长室，卫生间下雨往里进水相当严重，下沉。

4、营业室与站长室休息室房屋窗台板全部腐蚀。

5、营业室与站长室休息室房屋顶部跳链全部裂开。

6、储油罐 4 号地罐进水。

7、油罐区地面下沉。

xx 电厂站：

1、发电机无操作规程，已上报。

2、罐区、站房及菜地防火墙多处有裂缝 ，已上报。

3、加油站外 500 处水井盖塌陷，已上报。

4、有 2 个 8 公斤干粉灭火器不能使用，已上报。

5、站内无应急照明灯，已上报。

xx 站：

1、罐区、站房与土产库房平安间隔 缺乏。

2、站内无应急照明灯，已上报。

xx 站：

1、油罐区离居民楼太近，罐区无警示标识牌。

2、空置液化气罐有残油；离居民楼太近。

3、加油区离居民楼太近，前排加油区有行人通过〔二里半也有此隐患〕。

三、站内重要部位日常监管防范方法及落实情况。

为了预防事故发生，站经理组织每班巡回检查，巡检点包括：加油现场、油罐区、配电室、营业室〔便利店〕、收银室、锅炉房、厨房、电气设备，这八个重要区域，每天每隔四小时检查一次，并把每天的平安检查情况记入巡检日志，发现自己无力解决的可以及时上报上级相关部门。

四、加油站施工作业的管理情况。

xx 站将于 xx 年 xx 月进展一次检维修作业，主要针对以下三个方面进展施工作业：

1、罩棚更换围板。

2、更换柱板。

3、网架刷漆。

加油站正是从以下四个方面进展施工管理的：

首先，为了使施工单位可以按照平安操作规程执行，加油站首先做到了对施工单位进展施工前的平安教育，使其理解相关制度、平安纪律和应急预案。

其次，加油站经理作为 HSE 第一责任人对施工现场进展平安检查，及时制止和纠正现场人员的违章操作行为，对发现的

现场环境和设备的事故隐患，及时通知上级部门，不能及时整改的，书面上报有关单位限期整改，并不断完善隐患整改台账。

再次，加油站在建立工程施工前与施工作业承包商签订平安消费合同，严格履行三级动火作业、动土作业、高处作业、有限空间作业的答应证的办理，办理施工作业票后才开工，落实各项平安制度的同时确保了双方平安消费责任的履行。

最后，片区按规定对加油站都装备了劳动保护用品，作业人员的劳动防护用品都能正常使用。现场消防器材、气体防护设施、急救设施等平安器设施全都完好，保障第一时间进展平安维护。

五、加油站员工特种操作证情况。

据统计，参加培训未发特种作业答应证的有36人，参加培训未发平安资格答应证的有6人〔未含东鑫站两人平安资格证已过期〕，新员工无特种作业资格证的有7人。

六、自动监控和报警装置的使用和维护情况。〔要求各加油站针对此项在《设备管理台帐》中建立一个维护记录备查〕

首先，各站都安装了自动监控设备，并与110、119指挥中心安装了联网报警装置。

其次，各站已按规定建立了《加油站设备及工具管理台账》，严格执行设备管理责任制、设备操作保养规程、巡回检

查制度等，每季度对加油机、油罐及附件、发电机、配电柜和电器、消防器材、液位仪、报警和监控设备按照设备完好标准进展全面检查〔其中报警装置不能随意检查，只能靠报警装置指示灯判断是否正常〕，并且建立了检查方案和维护保养记录，发现异常能及时上报维修中心进展检修。

经过这次平安大检查，各加油站进一步强化了平安防范意识，能更加明确地落实平安消费责任主体，同时增强了站经理们做好平安消费工作的责任感、紧迫感，实在强化平安消费管理，把平安检查工作有机地纳入管理系统中，使之有效的运行起来，从而为加油站经营的系统性平安提供可靠的保证。各个加油站日后应举一反三，做到日常管理到位、平安检查到位、整改落实到位、平安监视到位，将事故苗头消除在萌芽状态，杜绝重特大事故的发生，为社会开展营造稳定、平安的和谐气氛。

特此报告！

加油站年审自查报告 4

根据分公司文件安排，我站认真落实，对加油站的平安工作进展了自查，现将自查情况汇报如下：

一、自查内容

1、平安制度方面，我站的平安制度健全，平安工作落实到人，成立了平安小组，站经理为平安第一责任人。年初站经

理与公司签订了平安责任书，员工与站经理签订了也签订了平安责任书，将责任落实到每位员工。

2、设施设备方面，检查了加油现场设定是否完好、电线是否穿管、加油机跨接、防爆阻隔器、计量泵是否渗漏、各部位灭火器的装备数量，灭火器是否在有限期内、压力是否充足、卸油区的跨接是否良好、是否配置铜锁、静电夹是否完好、罐区是否有塌陷、跨接是否良好、配电房应急灯是否完好、发电机是否良好。

3、平安教育方面，我站对新上岗人员进展三级教育培训，合格前方可进入岗位。每季度组织一次应急预案演练，让每位员工熟悉自己的职责、每周组织员工学习平安相关文件或相关知识，向顾客宣传平安知识。

二、存在的问题及整改情况

1、营业场地有一个射灯接触不好，时好时坏，进过维修如今已经正常。

2、2#加油机加油机跨接不好，经维修后正常。

3、加油站场地破损，上报分公司。

4、进口破损，上报分公司。

加油站年审自查报告 5

为了确保第一零售片区成品油市场平安销售，按照东河安监局的通知精神，我片区会同 25 个加油站结合开展加油站平

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/857201063165006055