

空调岗位试题库

(TMBH) -0119-0001

(TMTM) 空调系统是由____、____、____、____四大部分构成。

(TMDA) 冷源与热源； 空调器； 通风系统； 自动控制

(TMBH) -0119-0002

(TMTM) 焓湿图上的垂直线代表_____？

(TMDA) 等含湿量

(TMBH) -0119-0003

(TMTM) 焓湿图上水平线代表斜线代表_____？

(TMDA) 等温度

(TMBH) -0119-0004

(TMTM) 焓湿图上曲线代表_____？

(TMDA) 等相对湿度

(TMBH) -0119-0005

(TMTM) 一套完善的空调系统重要有____和____？

(TMDA) 冷源； 热源。

(TMBH) -0110-0006

(TMTM) 相对湿度是空气中（）与同温度（）下之比。

(TMDA) 水蒸汽分压； 饱和蒸汽压

(TMBH) -0110-0007

(TMTM) 空气的净化处理就是在系统中中设置（）除去带入室内的空气所含的灰尘，使空气的（）到达规定的规定。

(TMDA) 过滤器； 洁净度

(TMBH) -0119-0008

(TMTM) 空调系统一般均由（）（）（）和送风装置等构成

(TMDA) 空气处理设备； 风机； 风道

(TMBH) -0119-0009

(TMTM) 对同一干球温度的空气，干湿球温差越小空气的湿度愈（）

(TMDA) 大

(TMBH) -0119-0010

(TMTM) 加湿器蒸汽压力一般不不小于 ()

(TMDA) 0.9Mpa

(TMBH) -0119-00011

(TMTM) 二次回风的重要作用是使 () 和 () 不致太大，并且可以节省 () 或 ()

(TMDA) 送风温差；湿度；热量；冷量

(TMBH) -0110-0012

(TMTM) 空调柜 (器) 分为 () 和 () 两类

(TMDA) 窗式；柜式

(TMBH) -0119-0013

(TMTM) 送风管路上设置静压箱的作用是 ()

(TMDA) 均压

(TMBH) -0119-0014

(TMTM) 电加湿器重要有 () 和 () 两种

(TMDA) 电热式；电极式

(TMBH) -0119-0001

(TMTM) 用表面式换热器处理空气，重要有___、__、___三种。

(TMDA) 干式加热； 干式冷却； 减湿冷却。

(TMBH) -0129-0002

(TMTM) 一般表冷器多长时间应除尘除锈：

A：三个月；B：六个月；C：一年

(TMDA) B

(TMBH) -0129-0003

(TMTM) 高效过滤器一般使用多长时间更换：

A：三个月；B：六个月；C：一年

(TMDA) A

(TMBH) -0129-0004

(TMTM) 6FW7B 型制冷压缩机中 7 的含义是 ()

A：气缸径为 70mm；B：7 个气缸；

以上内容仅为本文档的试下载部分,为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文,请访问:

<https://d.book118.com/86601111220011034>