

2024 年燃气管网工安全生产模拟考试题库试卷

1、(判断题)吹扫管段不用采取特殊的稳固措施。

参考答案：错误

2、(判断题)露点温度与碳氢化合物的性质及其温度有关。对同种碳氢化合物，其压力增大，露点温度也升高。

参考答案：错误

3、(判断题)特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

参考答案：正确

4、(判断题)燃气经营企业不应建立服务信息系统，满足用户查询、咨询、预约、投诉、缴费等业务的需求。

参考答案：错误

5、(判断题)建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的，建设单位应当会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。

参考答案：正确

6、(判断题)燃气销售价格，应当根据购气成本、经营成本和当地经济社会发展水平合理确定并适时调整。

参考答案：正确

7、(判断题)燃气经营企业服务窗口不应按照公示的工作时间准时营业，在营业时间内用户未办理完事项前，不应终止服务。

参考答案：错误

8、(判断题)蒸锅灶、开水炉、烤炉必须安有烟囱等排烟装置。

参考答案：正确

9、(判断题)县级以上地方人民政府应当建立健全燃气应急储备制度，组织编制燃气应急预案，采取综合措施提高燃气日常维修能力。

参考答案：错误

10、(判断题)DN90 以上的 PE 管一般采用电熔连接。

参考答案：错误

11、(判断题)管网的计算压力降等于燃具压力的最大波动范围。

参考答案：正确

12、(判断题)燃气经营企业不应依法对投诉人的个人信息保密。

参考答案：错误

13、(判断题)使用灭火器时，应尽量站在火点的下风向，便于灭火。

参考答案：错误

14、(判断题)液化石油气在常温常压下是液体。

参考答案：错误

15、(判断题)安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出工作记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字;被检查单位的负责人拒绝签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督管理职责的部门报告

参考答案：错误

16、(判断题)城市燃气输配系统中的管网根据不同情况采用不同的压力级制。

参考答案：正确

17、(判断题)在燃气管网系统中，采用关阀门等方法切断气源使燃气压力降为零的工况叫降压。

参考答案： 错误

18、(判断题)采用燃气取代煤或木柴作为城市气源的主要原因是减少环境污染。

参考答案： 错误

19、(判断题)两物体所带电荷性质相反时，两物体相互排斥。

参考答案： 错误

20、(判断题)温升是指在规定环境温度下通常为 40C)，电机各部分允许达到的最高温度。

参考答案： 错误

21、(判断题)对初次使用燃气的用户和新住宅用户装修后在供气设施投用前，应按规定或约定进行上门安全检查。不符合安全使用条件的，不应供气。

参考答案： 正确

22、(判断题)冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动，依照有关反不正当竞争的法律规定进行处罚。

参考答案： 正确

23、(判断题)生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产主要责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

参考答案： 错误

24、(判断题)无毒燃气泄露到空气中，达到爆炸下限的 10% 浓度时，应能察觉到臭味。

参考答案： 错误

25、(判断题)上门服务室,对不能按时应约的,应及时告知用户需要等待的时间。

参考答案：正确

26、(判断题)人体通过 **20mA** 的交流电是安全的。

参考答案：正确

27、(判断题)当燃气设备与燃气管道连接为软管连接时,软管不得穿墙、窗和门。

参考答案：正确

28、(判断题)蒸汽压与密闭容器的大小及液量无关,取决于温度,温度升高时,蒸汽压增大。

参考答案：正确

29、(判断题)电阻率小的物质叫导体。

参考答案：正确

30、(判断题)两物体所带电荷性质相同时,两物体相互吸引。

参考答案：错误

31、(判断题)增大人与地面的接触电阻,如戴手套,穿上绝缘靴等可以防止单线触电。

参考答案：正确

32、(判断题)天然气发生泄露时,往低洼处聚集。

参考答案：错误

33、(判断题)—般规定在两种燃气互换时华白指数的变化不大于+5%~10% 。

参考答案：正确

34、(判断题)强度试验管道应在沟槽回填后,但管道的焊缝、接口等应检部分应留出,不予回填。

参考答案：错误

35、(判断题)标注楼标高时，低于室内地坪地标高在数字前加 “ ” 号表示。

参考答案：正确

36、(判断题)在交叉的其他管线两侧至少 1m 范围内不设置接头。

参考答案：正确

37、(判断题)在管道施工过程中，受温度、压力、冲击及其他意外的机械作用，会使绝缘层遭受破坏。

参考答案：正确

38、(判断题)摩擦和静电感应是产生静电的主要方法。

参考答案：正确

39、(判断题)县级以上地方人民政府燃气管理部门应当会同城乡规划等有关部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围，并向社会公布。

参考答案：正确

40、(判断题)在燃气输配系统中，所有的调压器均是将较高的压力降至较低的压力。

参考答案：正确

41、(判断题)县级以上地方人民政府燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作。

参考答案：正确

42、(判断题)安装管码时，可采用槌敲，也可用管钳敲。

参考答案：错误

43、(判断题)塑料管道的连接方法主要有两种:热熔对接和电热熔连接。

参考答案：正确

44、(判断题)在固定动火区域内的动火作业，虽然可不办理动火许可证，但必须满足一定的条件。

参考答案：正确

45、(判断题)燃气燃烧设备与燃气管道的连接宜采用软管连接。

参考答案：错误

46、(判断题)灶具的火焰为黄色时，其燃烧状态为最佳。

参考答案：错误

47、(判断题)利用媒体公布燃气服务质量评价结果。

参考答案：正确

48、(判断题)国务院应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门应当根据各自的职责分工，制定相关行业、领域一般危险点的辨识标准和重大事故隐患的判定标准。

参考答案：错误

49、(判断题)管道间的转折剖面图，其剖切位置可转折三次以上。

参考答案：错误

50、(判断题)石油沥青防腐绝缘层的结构为沥青底漆、沥青涂料、玻璃布和保护层。

参考答案：正确

51、(单选题)应急管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门，统称负有安全生产()职责的部门。负有安全生产监督管理职责的部门应当相互配合、齐抓共管、信息共享、资源共用，依法加强安全生产监督管理工作。

A 安全监管

B 日常监管

C 加强监督

D 监督管理

参考答案：D

52、(单选题)管道燃气经营者因施工、检修等原因需要临时调整供气量或者暂停供气的，应当将作业时间和影响区域提前()小时予以公告或者书面通知燃气用户，并按照有关规定及时恢复正常供气。

A12

B24

C48

D96

参考答案：C

53、(单选题)矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的施工单位必须按照批准的()设计施工，并对安全设施的工程质量负责。

A 安全设备

B 安全标识

C 安保设施

D 安全设施

参考答案：D

54、(单选题)强度试验压力为设计压力的(倍)。

A1.2

B1.5

C2

D3

参考答案：B

55、(单选题)焊接气瓶瓶体结构应为:纵向焊缝不多于()条,环向焊缝不多于()条。

A 给向焊缝不多于 1 条,环向焊缝不多于 2 条,

B 纵向焊缝不多于 2 条,环向焊缝不多于 2 条,

C 纵向焊缝不多于 2 条,环向焊缝不多于 3 条

参考答案：A

56、(单选题)法兰间必须加密封垫,输送天然气时宜用()。

A 石棉胶垫

B 耐油橡胶垫

C 都可以

D 都不可以

参考答案：B

57、(单选题)0.07MPa 的地下燃气管道离建筑物的基础水平净距()。

A0.5m

B1.0m

C1.5m

D2.0m

参考答案：C

58、(单选题)U 型管压力计用水时,读取压力值取水的()。

A 凹月面最下缘

B 凸月面最上缘

C 水平面

D 都可以

参考答案：A

59、(单选题)强度试验原取压点、测温点各不少于()。

A2 个

B3 个

C4 个

D5 个

参考答案：A

60、(单选题)管道施工图的 1 识读程序是()。

A 图纸目录材料表说明详图平立(剖)图、轴测图

B 说明目录材料表平立(剖)图、轴测图详图

C 目录说明材料表平立(剖)图、轴测图详图

D 说明目录材料表详图平立(剖)图、轴测图

参考答案：C

61、(单选题)丝扣连接的管道当管径为 DN25 时，采用()板套丝()。

A1

B2

C3

参考答案：B

、(单选题)燃气行业服务应遵循()的原则。

A 安全第一、诚信为本、文明规范、用户至上

B 安全第一，预防为主

C 安全第一，预防为主，防消结合

D 以上答案都不对

参考答案：A

63、(单选题)只有在中毒者()时才能进行人工呼吸。

A 清醒

B 有骨折

C 头昏

D 停止呼吸

参考答案：D

64、(单选题)生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上()以下的罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格。

A 两万元

B 五万元

C 三万元

D 一万元

参考答案：C

65、(单选题)液态天然气的体积是气态时的()。

A600 倍

C250 倍

D1/250

参考答案： B

66 、 (单选题)人拿起管道按敷设方法可分为()。

A 地下燃气管道、架空燃气管道

B 分配管道、长距输气管

C 用户引入管、灶前燃气管

参考答案： A

67 、 (单选题)下面哪一项与导线的电阻无关()。

A 导线长度

B 导线重量

C 导张材质

D 导张截面积

参考答案： B

68 、 (单选题)我国城市燃气中的“标准立方米”是指()。

A101.325kpa ， 0℃ 状态下的体积

B101.325kpa ， 10℃ 状态下的体积

C101.325kpa ， 20c 状态下的体积

D98kpa ， 0°℃ 状态下的体积

参考答案： A

69 、 (单选题)反映土壤腐蚀性的主要指标是()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/868072061037007014>