

## 空调水系统管道冲洗记录

### GB50243-2002

工程名称	河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位	河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果	
1.	-1层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
试验结论	经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位			监理（建设）单位		
意见：  项目专业工长（施工员）：  项目专业质量检查员：   年 月 日（公章）			意见：  项目专业监理工程师：   年 月 日（公章）		

郑州市重点建设工程质量监督中心监制

# 空调水系统管道冲洗记录

## GB50243-2002

工程名称	河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位	河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果	
1.	1层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
试验结论	经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位			监理（建设）单位		
意见：  项目专业工长（施工员）：  项目专业质量检查员：   年 月 日（公章）			意见：  项目专业监理工程师：   年 月 日（公章）		

郑州市重点建设工程质量监督中心监制

## 空调水系统管道冲洗记录

### GB50243-2002

工程名称	河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位	河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果	
1.	2层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
试验结论	经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位			监理（建设）单位		
意见：			意见：		
项目专业工长（施工员）：			项目专业监理工程师：		
项目专业质量检查员：					
年 月 日（公章）			年 月 日（公章）		

郑州市重点建设工程质量监督中心监制

## 空调水系统管道冲洗记录

### GB50243-2002

工程名称	河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位	河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果	
1.	3层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
试验结论	经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位			监理（建设）单位		
意见：  项目专业工长（施工员）：  项目专业质量检查员：   年 月 日（公章）			意见：  项目专业监理工程师：   年 月 日（公章）		

## 空调水系统管道冲洗记录

### GB50243-2002

工程名称	河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位	河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果	
1.	4层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
试验 结论	经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位			监理（建设）单位		
意见：  项目专业工长（施工员）：  项目专业质量检查员：   年 月 日（公章）			意见：  项目专业监理工程师：   年 月 日（公章）		

郑州市重点建设工程质量监督中心监制

## 空调水系统管道冲洗记录

### GB50243-2002

工程名称	河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位	河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果	
1.	5层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
试验结论	经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范要求。				
施工单位			监理（建设）单位		
意见：  项目专业工长（施工员）：  项目专业质量检查员：   年 月 日（公章）			意见：  项目专业监理工程师：   年 月 日（公章）		

郑州市重点建设工程质量监督中心监制

## 空调水系统管道冲洗记录

### GB50243-2002

工程名称	河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位	河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果	
1.	6层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
试验结论	经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位			监理（建设）单位		
意见：  项目专业工长（施工员）：  项目专业质量检查员：   年 月 日（公章）			意见：  项目专业监理工程师：   年 月 日（公章）		

郑州市重点建设工程质量监督中心监制

## 空调水系统管道冲洗记录

### GB50243-2002

工程名称	河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位	河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果	
1.	7层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
试验 结论	经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位			监理（建设）单位		
意见：  项目专业工长（施工员）：  项目专业质量检查员：   年 月 日（公章）			意见：  项目专业监理工程师：   年 月 日（公章）		

## 空调水系统管道冲洗记录

### GB50243-2002

工程名称	河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位	河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果	
1.	8层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
/	/	/	/	/	
试验结论	经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位			监理（建设）单位		
意见：			意见：		
项目专业工长（施工员）：			项目专业监理工程师：		
项目专业质量检查员：					
年 月 日（公章）			年 月 日（公章）		

GB50243-2002

		河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位		河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果		
1.	9层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
试验结论		经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位				监理（建设）单位		
意见：  项目专业工长（施工员）：  项目专业质量检查员：  年 月 日（公章）				意见：  项目专业监理工程师：  年 月 日（公章）		

郑州市重点建设工程质量监督中心监制

GB50243-2002

		河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位		河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果		
1.	10层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
试验结论		经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位				监理（建设）单位		
意见：  项目专业工长（施工员）：  项目专业质量检查员：  年 月 日（公章）				意见：  项目专业监理工程师：  年 月 日（公章）		

郑州市重点建设工程质量监督中心监制

GB50243-2002

		河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位		河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果		
1.	11层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
试验结论		经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位				监理（建设）单位		
意见：  项目专业工长（施工员）：  项目专业质量检查员：   年 月 日（公章）				意见：  项目专业监理工程师：   年 月 日（公章）		

GB50243-2002

		河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位		河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果		
1.	12层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
试验结论		经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位				监理（建设）单位		
意见：  项目专业工长（施工员）：  项目专业质量检查员：  年 月 日（公章）				意见：  项目专业监理工程师：  年 月 日（公章）		

GB50243-2002

		河南省**中心综合楼			子分部工程名称	空调水系统
施工单位		河南省**工程公司		试验人员	**	试验日期
序号	管道系统名称 或编号	冲洗介质	出水口流速 (m/s)	冲洗结果		
1.	13层冷热水管	自来水	2.5	管网出入口处水的颜色、透明度一致		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
/	/	/	/	/		
试验结论		经检查，管网进出口水色透明、一致，排水未见明显颗粒物，符合规范规定要求。				
施工单位				监理（建设）单位		
意见：  项目专业工长（施工员）：  项目专业质量检查员：  年 月 日（公章）				意见：  项目专业监理工程师：  年 月 日（公章）		

郑州市重点建设工程质量监督中心监制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/875304244032011330>