

2023

年版四川制冷与空调设备运行操作考试〔内部〕培训模拟题库

附答案全考点

1. 【单选题】《公民道德建设实施纲要》关于从业人员职业道德规范是
()。(C)

A、爱国守法、公平公正、团结友善、勤俭自强、敬业奉献

B、艰苦奋斗、诚实守信、团结协作、服务周到、遵纪守法

U 爱岗敬业、诚实守信、办事公道、服务群众、奉献社会

2. 【单选题】《安全生产法》规定,从事()作业的人员必须经过专门培训
方可上岗作业。(C)

A、日常

B、普通

U 特种

3. 【单选题】下列说法正确的为()。(C)

A、热可以自发地从低温物体传向高温物体

B、可以制造一种发动机,它能从一个热源取得热量,使之完全变为机械能

C、一切热力过程都具有方向性,其能量的转换利用有一定的限度

4、【单选题】不属于物理性爆炸事故的是()发生的爆炸。(B)

A、违规操作导致的设备超压

B、焊接制冷系统时

C、使用惰性气体试压时

5、【单选题】中央空调水系统压力试验的压力表精度要求为()级以上。

(B)

A、1.5

B、2.5

C、3.5

6、【单选题】为了保证制冷压缩机不会出现湿冲程,可以在蒸发器的出口安装热力膨胀阀以控制合适的()。(A)

A、过热度

B、过冷度

7、【单选题】为了防止蒸汽型双效制冷剂因蒸汽压力过高而出现结晶,应控制蒸汽压力使高压发生器溶液出口温度不超过()°C。(B)

A、100

B_x160

C、200

8、【单选题】共沸工质的符号表示为（ ）。（B）

A、R7XX

B、R5XX

C、R4XX

9、【单选题】制冷设备在安装前应注意, 必须检查制造厂是否提供压力容器的竣工图样;产品质量证明书;压力容器产品（ ）检验证书。（B）

A、监督

B、安全质量监督

C、质量监督

10、【单选题】单位质量的物质所占有的体积称为（ ）。（A）

A、比容

B、密度

C、比热

11、【单选题】吸入基元容积的气体与压缩终了气体容积之比称为（ ）。

(B)

A、压力比

B、内容积比

U 外容积比

12、【单选题】在制冷系统中,制取冷量和输出冷量的设备是()。(C)

A、压缩机

B、冷凝器

U 蒸发器

13、【单选题】在溴化锂吸收式制冷机组中为了及时抽出漏入系统的空气及系统内因腐蚀而产生的不凝性气体,使用抽气装置在冷凝器和吸收器溶液的上部抽出不凝性气体后,正确的做法是()。(B)

A、将抽出的不凝性气体直接排走

B、采用气水分离器将抽出的不凝性气体中含有的制冷剂蒸气回收

U 其他

14、【单选题】在溴化锂吸收式制冷机组中为了提高热交换设备的换热效果,在溶液中加入辛醇的量约为溴化锂溶液的()。(A)

A、0.1%至 0.3%

B、0.2%至 0.3%

C、0.3%至 0.4%

15、【单选题】在间接式制冷系统中,被冷却物体(或空间)的热量是通过中间介质传给制冷剂的,这种中间介质在制冷工程中称为()。(A)

A、载冷剂(冷媒)

B、冷却剂

U 制冷剂

16、【单选题】下图表示建筑物的()观测。(B)

A、沉降

B、倾斜

U 裂缝

D、水平位移

17、【单选题】安全生产“三违”行为通常不含()。(B)

A、违章指挥

B、违法乱纪

C、违规作业 18、【单选题】安全生产方面具有最高法律效力的法律是

()。(八)

A、《宪法》

B、《安全生产法》

C、《劳动法》19、【单选题】定期检查和计划维修,使制冷设备可靠性增加,基本上防

止()的发生。(C)

A、一般事故

B、常见事故

C、突然事故 20、【单选题】对于没有保温层制冷设备及管道底外壁才安照规范应涂

有不同颜色的漆,例如冷凝器所涂的颜色是()。(B)

A、淡黄

B、银灰

C、大红

21、【单选题】对于没有保温层底制冷设备及管道底外壁才安照规范应

涂有不同颜色的漆,例如低压循环贮液器所涂的颜色是()。(C)

A、银灰

B、淡黄

C、天蓝

22、【单选题】对于没有保温层底制冷设备及管道底外壁才安照规范应涂有不同颜色的漆,例如冷凝器所涂的颜色是()。(A)

A、银灰

B、淡黄

C、大红

23、【单选题】对于没有保温层底制冷设备及管道底外壁才安照规范应涂有不同颜色的漆,例如放油管所涂的颜色是()。(B)

A、银灰

B、赭黄

C、大红 24、【单选题】对于没有保温层底制冷设备及管道底外壁才安照规范应涂有不同颜色的漆,例如贮液器所涂的颜色是()。(B)

A、银灰

B、淡黄

C、大红

25、【单选题】对于没有保温层底制冷设备及管道底外壁才安照规范应涂有不同颜色的漆,例如铸铁阀门的阀体所涂的颜色是()。(B)

A、银灰

B、黑色

C、天蓝

26、【单选题】对制冷机组进行故障排除的顺序是()。(C)

A、电系统-制冷系统-水系统-油系统

B、水系统-电系统-制冷系统-油系统

C、制冷系统-油系统-水系统-电系统 27、【单选题】对制冷机组进行故障检查的顺序是()。(A)

A、电系统-水系统-油系统-制冷系统

B、水系统-电系统-制冷系统-油系统

C、制冷系统-油系统-水系统-电系统

28、【单选题】巡回检查制度还包括压力容器、安全阀、压力表的()制度。(A)

A、定期检测

B、定期更换

C、定期检修

29、【单选题】影响容积效率的诸多因素中, 最要的影响因素是()。(A)

A、泄漏

B、吸入损失

U 加热损失

30、【单选题】心式制冷机组空运转试验时机器的惯性转动时间应不少于()s。(A)

A、45

B、60

C 12031、【单选题】支撑阴、阳转子, 并保证转子高速旋转的零件是()。
(C)

A、转子

B、轴封

U 轴承

32、【单选题】气体压缩爆炸造成的破坏效应主要表现为空气中形成的

()冲击波。(A)

A、爆炸

B、压缩

U 膨胀

33、【单选题】氟利昂制冷剂中,对大气层中的臭氧层起破坏作用的是()

原子。(A)

A、氯

B、氟

34、【单选题】氟利昂系统的压缩机吸汽管和排汽管,应分别坡向()。(A)

A、压缩机、油分离器

B、蒸发器、压缩机

C、压缩机、集油器

35、【单选题】氨制冷管道系统安装时,从压缩机到室外冷凝器的高压

排气管穿过墙体时,需要预留的孔隙是()。(C)

A、0mm-5mm

B_x 5mm-10mm

C、10mm-20mm

36、【单选题】氨制冷管道系统安装时,从压缩机到室外冷凝器的高压排气管穿过墙体时,需要预留的孔隙是()。(C)

A、0mm 至 5mm

B、5mm 至 10mm

C、10mm 至 20mm

37、【单选题】氨制冷系统中的冷凝器、高位储液器、氨液分离器、中间冷却器以及低压循环储液器等均应该安装()。(B)

A、直通阀

B_x 安全阀

C、压力阀

38、【单选题】氨制冷系统安装时,四重管式空气分离器应水平安装,氨液进口端应高于另一端,坡度一般是()。(B)

A、2/10

B、2/100

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/908050076043006051>