

2023 年二级建造师考试《机电实务》真题及答案解析

一、单项选择题(共 20 题, 每题1 分, 每题的备选项中只有1 个最符合题意)

1. 关于氧化镁电缆特性的说法:错误的选项

是A. 氧化镁绝缘材料是无机物

B. 电缆允许工作温度可达 250℃

C. 燃烧时会发出有毒的烟雾

D. 具有良好的防水和防爆性能

【答案】C

2. 以下风机中, 属于依据排气压强划分的是

A. 通风机

B. 混流式风机

C. 轴流式风机

D. 单级风机

【答案】

3. 机电安装工程测里的根本程序内容中不包括

- A. 设置纵横中心线
- B. 仪器校准或检定
- C. 安装过程测里把握
- D. 设置标高基准点

【答案】 B

4. 自动化仪表安装施工程序中，“综合把握系统试验”的紧后工序是

A. 投运

B

回路试验系统试验C.

交接验收

D. 仪表电源设备试验

【答案】 B

5. 施工单位应急预案体系组成的文件不包括

A. 综合应急预案

B

专项应急预案C

专项施工方案D.

现场处置方案

【答案】 C

6. 建筑智能化工程中:电动阀门安装前应进展的试验是

A. 模拟动作试验

B. 门行程试验

C. 关力矩试验

D. 直流耐压测试

【答案】 A

7. 以下消防系统调试内容中, 不属于自动喷水灭火系统的是

A. 稳压泵调试

B. 消防水泵调试

C. 喷射功能调试

D. 排水设施调试

【答案】 C

7. 以下消防系统调试内容中不属于自动喷水灭火系统的是A

稳压泵调试

B. 消防水泵调试

C. 喷射功能调试

D. 排水设施调试

【答案】 C

8. 电梯渐进式安全钳动作试验的载荷为

A. 50%额定载重

B. 100 额定载重里

C. 110 额定载重里

D. 125 额定载重里

【答案】 D

9. 以下文件中，不施工技术交底依据的是A

施工合同

- B. 施工组织设计
- C. 施工图纸
- D. 专项施工方案

【答案】 A

10. 以下影施工进度的因素中属于施工单位治理力气的是

- A. 材料价格的上涨
- B. 安装失误造成返工
- C. 标准技术培训
- D. 施工图纸设计电

【答案】 B

11. 以下施工质里把握行为中，属于事中把握的是

- A. 施工资格审查
- B. 施工方案审批
- C. 检验方法审查
- D. 施工变更审查

【答案】D

12. 以下临时用电的做法中存在安全隐患的是

- A. 电线电缆架空或穿管敷设
- B. 配电箱进线承受三相五线
- C. 电开工具均有电保护
- D. 照明箱外壳未接保护零线

【答案】D

13. 以下绿色施工环境保护措施中，于扬尘把握的是

- A. 对建筑垃圾进展分类
- B. 施工现场出口设置洗车
- C. 防保温材料善保管
- D. 施工后恢复被破坏的植被

【答案】B

14. 机电工程工程本钱把握的方法中，干施工准备阶段把握的是A

本钱差异分析

- B. 施工本钱核算
- C. 优化施工方案
- D. 留意工程变更

【答案】 C

15. 单机试运行方案由工程总工程师组织编制后审定人是A
工程经理

- B. 企业总工程师
- C. 建设单位负责人
- D. 总监理工程师

【答案】 B

16. 关于施工计里器具使用治理的说法，错误的选项

是A 属于强制检定的应按周期进展检定

- B. 企业应建立完善的计里器具治理制度
- C. 任何单位和个人不得擅自拆卸、改装计里基准
- D. 强制检定周期可依据企业实际使用状况来确定

【答案】D

17. 以下状况中，无需到供电部门办理用电手续的是

A. 增加用电

B. 变更用电

C. 增设一级配电

D. 装用电

【答案】C

18. 压力容器安装前：不需要查验的是

A 竣工图样和产品合格证

B. 产品质里证明文件

C. 压力容器监视检验证书

D. 使用维护保养说明

【答案】D

19. 体工程量小 100m 的炉窑砌筑工程在施工质量验收时应划分为

A. 分部工程

- B. 分项工程
- C. 检验批
- D. 子分部工程

【答案】 B

20. 建筑安装工程分部工程质量验收的负责人是

- A. 专业监理工程师
- B. 施工项目经理
- C. 设计单位技术负责人
- D. 建设单位工程负责人

【答案】 D

二、多项选择题(共 10 题:每题 2 分:每题的备选项中有 2 个或 2

个以上符合题意至少有 1

个错项。错选此题不得分少选所选的每个选项得

0.5 分

21. 关于带式起重机安全作业的说法, 正确的有

- A. 质带最大接地比压小于地面承载力
- B. 定期检验报告应在有效期内

C. 负载行走应按说明书的要求操作

D 转场安拆均不需要检查验收

E. 双机抬吊各承载小于额定载荷 80

【答案】 ACE

22. 焊接作业时，焊工循的作业文件有A

焊接作业指导书

B

焊接工艺评定报告C.

技术交底的记录D.

焊检验方案

E. 焊维热处理方案

【答案】 AC

23. 设备找正时，常用的检测方法有

A. 钢丝挂线法

B. 放大镜观看接触法

C. 显微镜观看法

D. 高精度经纬仪测里法

E. 导电接触讯号法

【答案】 AEDE

24. 关于电力架空线路架设及试验的说法中，正确的有

A. 导线连接电阻不应超过同长度导线电阻的 2 倍

B. 查架空线各相两侧的相位应全都

C. 在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进展 3

次D. 导线连接处的机械强度不应低于导线强度的 90

E. 检验导线接头的连接质量可用红外线测温仪

【答案】 BCE

25. 关于工业管道系统压力试验的说法，正确的有（

）。A. 脆性材料管道严禁气压试验

B. 在热处理前完成管道压力试验

C. 试验合格后应准时填写试验记录

D. 压力试验宜承受液体作为试验介质

E. 严禁在金属脆性转变温度下试验

【答案】 AC

26. 以下设备中，属于工业整装锅炉附件的有（

）。A. 省煤器

B. 引风机

C. 风管除尘器

D. 汽包

E. 水冷壁

【答案】 ABC

27. 金属浮顶罐充水试验的检验内容主要有（

）。A. 罐壁强度

B. 浮顶升降试验

C. 储罐容积

D. 排水管严密性

E. 罐底严密性

【答案】 ABDE

28. 关于建筑管道安装的说法正确的选项是()。

A

不同材质管道应先安装塑料管后安装钢制管道B.

埋地管道在安装完毕隐蔽之前应进展隐蔽工程C

冷热水管道垂直安装时热水管道左侧

D 金属排水管横管固定在承重构造上的固定件间距不大于 3m

E. 室内排水立管与排出管端部的连接可承受两个 45° 弯头

【答案】 ACE

29. 关于导管内穿线和槽盒布线的说法正确的与(

)。A. 同一沟通回路导线可穿入不同金属导管内

B. 不同电压等级的导线不能穿在同一导管内

C. 导管内的导线接头应设置在专用的接线盒内

D. 同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆

E. 垂直安装的槽盒内导线敷设不用分段固定

【答案】 BCD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/915124111100011202>