

2024 年消防设施操作员之消防设备基础知识能力提升试卷 B 卷附答案

单选题（共 45 题）

1、低倍泡沫灭火剂是指发泡倍数为（ ）泡沫灭火剂。

- A. 1-20
- B. 1-200
- C. 21-200
- D. 201-1000

【答案】 A

2、沥青、石蜡等物质火灾属于（ ）火灾。

- A. A 类
- B. B 类
- C. C 类
- D. D 类

【答案】 B

3、建筑高度为 28m 的住宅建筑属于（ ）。

- A. 一类高层公共建筑
- B. 二类高层公共建筑
- C. 一类高层住宅建筑
- D. 二类高层住宅建筑

【答案】 D

4、（ ）是人们对职业活动目标的追求和向往，是人们的世界观、人生观、价值观在职业活动中的集中体现。它是形成职业态度的基础，是实现职业目标的精神动力。

- A. 职业理想
- B. 职业态度
- C. 职业义务
- D. 职业纪律

【答案】 A

5、以下物质的爆炸中，（ ）不属于物理爆炸。

- A. 锅炉
- B. 油桶
- C. 轮胎
- D. 氢弹

【答案】 D

6、燃烧过程中，物质处于固体状态而没有火焰的燃烧称为（ ）。

- A. 无焰燃烧
- B. 有焰燃烧
- C. 阴燃
- D. 闪燃

【答案】 A

7、下列不属于消防设施操作员主要工作任务是（ ）。

- A. 值守消防控制室

- B. 组织编写消防应急预案及演练工作
- C. 检测火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施
- D. 操作、维修保养火灾自动报警、自动灭火系统等消防设施

【答案】 B

8、下列关于建筑外墙外保温材料设计方案不符合规范规定是（ ）。

- A. 建筑高度 50m 住宅建筑，保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔，选用燃烧性能为 B1 级外保温材料
- B. 建筑高度 40m 办公楼，保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔，选用燃烧性能为 B1 级外保温材料
- C. 建筑高度 20m 展览建筑，保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔，选用燃烧性能为 B1 级外保温材料
- D. 建筑高度 24m 办公建筑，保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔，选用燃烧性能为 B1 级外保温材料

【答案】 C

9、凡与可燃物相结合能导致和支持燃烧物质，称为助燃物（也称氧化剂）。以下（ ）不能被称为助燃物。

- A. 氧气
- B. 液氯
- C. 氟气
- D. 氮气

【答案】 D

10、（ ）是评定可燃气体、蒸汽或粉尘爆炸危险性大小的主要依据。

- A. 燃点

- B. 自燃点
- C. 闪点
- D. 爆炸极限

【答案】 D

11、属于有机材料的是（ ）。

- A. 天然石材
- B. 人造石材类
- C. 建筑陶瓷
- D. 建筑木材

【答案】 D

12、（ ）是评定液体火灾危险性大小的重要参数。

- A. 燃点
- B. 闪点
- C. 自燃点
- D. 凝固点

【答案】 B

13、电气设备或导线功率和电流超过了其额定值是指（ ）。

- A. 摩擦
- B. 过载
- C. 接触不良
- D. 短路

【答案】 B

14、民用建筑内的电影院应采用耐火极限不低于（ ）的防火隔墙。

- A. 1h
- B. 1.5h
- C. 2h
- D. 3h

【答案】 C

15、下列关于建筑内部烟气流动扩散路线的说法中，不正确的有（ ）。

- A. 着火房间→走廊→楼梯间→上部各楼层→室外
- B. 着火房间→室外
- C. 着火房间→相邻上层房间→室外
- D. 着火房间→烟道→室外

【答案】 D

16、乙类厂房与重要公共建筑的防火间距不宜小于（ ）m。

- A. 20
- B. 30
- C. 40
- D. 50

【答案】 D

17、职业是指从业人员为获取（ ）所从事的社会工作类别。

- A. 职业技能
- B. 主要活动来源
- C. 职业资格
- D. 社会经验

【答案】 B

18、用户使用互联网，本质是在使用互联网的服务，由客户端向（ ）提出服务请求。

- A. 互联网
- B. 远程计算机
- C. 调制调解器
- D. 服务器

【答案】 D

19、由于水的比热容大，汽化热高，而且水具有较好的导热性，因而当水与燃烧物接触或流经燃烧区时，将被加热或汽化，吸收热量，使燃烧区温度降低，致使燃烧中止，而具有的灭火原理是（ ）。

- A. 冷却
- B. 窒息
- C. 稀释
- D. 乳化

【答案】 A

20、对可恢复的线型感温火灾探测器，可采用（ ）的办法检查其能否发出火灾报警信号

- A. 专用检测仪器或模拟火灾
- B. 点火
- C. 制造火灾场景
- D. 人工生火

【答案】 A

21、室外消火栓系统按供水压力分类, 不包括 ()

- A. 高压消火栓系统
- B. 临时高压消火栓系统
- C. 低压消火栓系统
- D. 临时低压消火栓系统

【答案】 D

22、按可燃物的类型和燃烧特性不同, 本题中 () 火灾属于 A 类火灾。

- A. 天然气
- B. 白酒
- C. 沥青
- D. 塑料

【答案】 D

23、下列不属于划分防烟分区主要构件是 ()

- A. 挡烟垂壁
- B. 防火卷帘
- C. 建筑横梁

D. 防火窗

【答案】 D

24、分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于（）m。

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

【答案】 D

25、消防工作性质不包括（）。

A. 政府统一领导、部门依法监管

B. 单位全面负责、公民积极参与

C. 专业队伍与社会各方面协同

D. 预防为主、防消结合

【答案】 D

26、《建筑灭火器配置验收及检查规范》（GB50444）。该标准于2008年8月13日颁布，自2008年（）月（）日起实施。

A. 10月13日

B. 10月1日

C. 11月1日

D. 9月6日

【答案】 C

27、灭火级别是 4A 时，灭 A 类火的灭火器在 20℃时的最小有效喷射距离是（ ）。

- A. 3m
- B. 3.5m
- C. 4.5m
- D. 5m

【答案】 C

28、建筑构件的燃烧性能取决于（ ）。

- A. 组成建筑构件材料的燃烧性能
- B. 重量
- C. 材料的化学成分
- D. 材料的形状

【答案】 A

29、总线式消防联动控制器应设有总线短路隔离器，一个短路隔离器保护部件不应超过（ ）

- A. 24
- B. 32
- C. 36
- D. 50

【答案】 B

30、在互联网中,用户使用客户端中的专用软件向 () 提出请求,其处理请求后将响应结果返还给客户端

- A. 网络设备
- B. 服务器
- C. 计算机
- D. 路由器

【答案】 B

31、本题哪项不符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中关于单位的防火检查内容要求 ()。

- A. 火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况
- B. 安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况
- C. 消防车通道、消防水源情况
- D. 消防档案的制作管理情况

【答案】 D

32、某四星级酒店建筑高度为 52m, 建筑内全部设置自动喷水灭火系统。酒店每层设置两部疏散楼梯, 布置在走廊两端, 该建筑内位于两个安全出口之间房间门至最近安全出口最大直线距离为 () m。

- A. 30
- B. 37.5
- C. 40
- D. 50

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/945332343212011222>