

附件三

技术规范及施工质量要求

第一章 技术规范

- a) GB50202 —2002 《建筑地基基础施工及验收规范》
- b) GB50203 —2002 《砌体工程施工及验收规范》
- c) GB50204 —2002 《混凝土结构工程施工及验收规范》
- d) GB50205 —2001 《钢结构工程施工质量验收规范》
- e) GB50208 —2002 《地下防水工程质量验收规范》
- f) GB50210 —2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》
- g) GB50206 —2002 《木结构工程施工质量验收规范》
- h) GB50207 —2002 《屋面工程质量验收规范》
- i) GB50209—2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》
- j) GB50243 —2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》
- k) GB50242 —2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
- l) GB50300 —2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》
- m) GB50303 —2002 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》
- n) GB50325 —2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
- o) GB / T50326 —2006 《建设工程项目管理规范》
- p) GB50327 —2001 《住宅装饰装修工程施工规范》
- q) JGJ102-96 《玻璃幕墙工程技术规范》
- r) JGJ113-97 《建筑玻璃应用技术规程》
- s) JG3035-96 《建筑幕墙》
- t) GB/T14683-93 《硅酮建筑密封胶》
- u) GB/T15227 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》
- v) GB/T15228 《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》
- w) GB/T15226 《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》
- x) JC485-92 《建筑幕墙窗用弹性密封剂》

- y) GB/T5237.1 ~5—2000 《铝合金建筑型材》
- z) GB/T7106-86 《建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法》
- aa) GB/T7107-86 《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》
- bb) GB/T7108-86 《建筑外窗雨水渗透性能分级及其检测方法》
- cc) GB/T8484-87 《建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法》
- dd) 《城市道路路基工程施工及验收规范》
- ee) 《水泥混凝土路面施工及验收规范》
- ff) 《水泥混凝土路面养护技术规范》
- gg) 《市政道路工程质量检验评定标准》
- hh) 《给水排水管道工程施工及验收规范》

以及其它国家、地方或行业现行规范、标准。

如果上述国家、地方或行业的规范、规程、标准存在相互重叠、矛盾的内容，按较高的质量标准执行。

第二章 施工质量及其他要求

一、 建筑、结构专业

(一)、土方工程

- 1、土方开挖时，施工机械不得碰撞已施工完毕的基桩，以防桩身断裂。
- 2、开挖后，应在坑底做好排水沟及集水井。
- 3、开挖基坑（槽）或管沟不得超过基底标高，如个别地方超挖时，其处理方法应取得设计单位的同意。
- 4、土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥。对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
- 5、填土应分层压实，对称进行，回填土每层都应测定压实后的干土质量密度，检查其密实度，符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类、试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要求部位应有处理方法和复验结果。

(二) 复合地基工程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/955012232314011323>