

ICS 91/040.10

CCS P 33

T/JXSLJXH

江西省绿色建筑协会团体标准

T/JXSLJXH 001—2024

江西省金融机构（银行）绿色网点评定标准

Jiangxi Province financial institutions (bank) green network evaluation standard

2024 - 02 - 02 发布

2024 - 03 - 01 实施

江西省绿色建筑协会 发布

前 言

为积极响应国家碳达峰碳中和战略目标，贯彻落实《江西省碳达峰实施方案》，充分发挥金融机构在贯彻落实碳达峰碳中和决策部署中撬动金融服务实体经济绿色健康高质量发展的作用，江西省金融机构积极推动银行营业网点改造升级，推进绿色运营和智慧服务，开展绿色金融服务。编制组通过充分调研，结合《银行营业网点服务基本要求》《绿色建筑评价标准》等相关规定编制本标准。

本标准主要内容是：1总则、2术语、3基本规定、4功能设施与服务、5机电设备与控制、6绿色建材与施工、7绿色运维与管理、8绿色战略与管理、9绿色金融与服务、10数智金融、11信息披露与内控。

本标准由江西省绿色建筑协会负责发布，由江西省公共资源交易集团有限公司联合江西省建筑设计研究总院集团有限公司、中央财经大学绿色金融国际研究院负责具体技术内容的解释和技术评定。执行过程中如有意见或建议，请寄送江西省公共资源交易集团有限公司（地址：江西省南昌市青山湖区紫阳大道3088号，邮政编码：330077，传真：0791-88500089）。

本标准主编单位：江西省公共资源交易集团有限公司

江西省建筑设计研究总院集团有限公司

中央财经大学绿色金融国际研究院

本标准参编单位：浙商银行股份有限公司南昌分行

平安银行股份有限公司南昌分行

南昌农村商业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司南昌西湖支行

九江银行股份有限公司北京东路支行

中国建设银行股份有限公司南昌分行

主要起草人员：刘超、胡松、王遥、刘爱民、何凡、施懿宸、周蕾、曹积财、

包婕、万利利、许虹、程心如、雷蕾、熊珈续、万海涛、周

宏波、刘敦开、吴炎平、刘国浩、李杨淞、叶敬勇、陈亮、

章文彬、陈玥、廖立群、万行思

主要审查人员：熊进刚、俞志敏、徐斌、李明、张安宇、周学礼、周臻

目录

前 言	1
1 总则	3
2 术语	4
3 基本规定	5
4 功能设施与服务	6
4.1 基本项	6
4.2 优选项	6
5 机电设备与控制	7
5.1 基本项	7
5.2 优选项	8
6 绿色建材与施工	10
6.1 基本项	10
6.2 优选项	10
7 绿色运维与管理	11
7.1 基本项	11
7.2 优选项	11
8 绿色战略与管理	13
8.1 基本项	13
8.2 优选项	13
9 绿色金融与服务	13
9.1 基本项	14
9.2 优选项	14
10 数智金融	14
10.1 基本项	15
10.2 优选项	15
11 信息披露与内控	16
11.1 基本项	16
11.2 优选项	16
条文说明	18

1 总则

1.0.1 为助推银行营业网点加速开展绿色低碳转型，加强银行营业网点的绿色智慧建设，提高服务能力，发挥“金融助力碳达峰、碳中和”的主力军作用，编制本标准。

1.0.2 本标准适用于江西省新建和改建、扩建银行营业网点绿色网点的评定。

1.0.3 银行绿色网点的评定除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家相关标准的规定。

2 术语

2.0.1 银行绿色网点

银行绿色网点是指基础设施达标、流程服务便捷、智慧适用美观，通过绿色建设手段降低网点建设装修的碳排放，采取绿色运营措施降低营业服务过程中的碳排放，通过绿色金融工具服务社会绿色发展，努力达到网点建设运营“碳中和”的营业网点。

2.0.2 绿色金融

支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的经济活动，即对环保、节能、清洁能源、绿色交通、绿色建筑等领域的项目投融资、项目运营、风险管理等所提供的金融服务。

2.0.3 绿色债券

募集资金专门用于支持符合条件条件的绿色产业、绿色项目或绿色经济活动，依照法定程序发行并按约定还本付息的有价证券。

2.0.4 绿色信贷

为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用等经济活动所提供的信贷产品及服务。

2.0.5 绿色票据

企业在能够产生环境效益、降低环境成本与风险的项目相关交易中签发、取得、转让的汇票、本票和支票等票据。

3 基本规定

3.1.1 银行绿色网点功能用房和设施设备应满足业务要求。

3.1.2 银行绿色网点评定等级分为绿色金牌网点和绿色银牌网点。申报网点满足本标准全部基本项则评定为绿色银牌网点。在满足全部基本项的前提下，满足本标准第4章至第7章优选项任意12条、第8章至第11章优选项满足任意8条则认定为绿色金牌网点。

4 功能设施与服务

4.1 基本项

- 4.1.1 银行网点选址应符合银行布点要求需要，并远离污染源和危险源。
- 4.1.2 新建、改建建筑及既有建筑扩建或改造的无障碍设施应与周边无障碍设施相衔接。建筑主入口应设置无障碍坡道，坡道应与室内无障碍设施衔接。
- 4.1.3 银行绿色网点满足网点用房需求，功能分区明确，流线合理。
- 4.1.4 银行网点原则不超过两层，营业厅应设置在一层；主要功能用房室内净高不应小于3m。
- 4.1.5 外门和底层门窗应有安全可靠防护和防盗防爆措施。
- 4.1.6 营业柜台设置要求：高柜柜员、低柜柜员人均面积不应小于3m²。合理设置前台和后台，前台工作台高度宜为75cm-80cm，宽宜为55cm-65cm。前后台高度应匹配，设计风格保持一致。客户活动区净深不小于6m。
- 4.1.7 标识系统应连续、清晰、直接，网点门面、综合指示牌、标识的色彩和文字标准化、灯布灯箱标准化。
- 4.1.8 空调外机等设备设施与主体可靠连接，户外设施、新增配电箱应有安全防护措施。

4.2 优选项

- 4.2.1 银行网点出入口朝向朝南或南偏东或南偏西。
- 4.2.2 配置有室外场地，配有机动车、非机动车充电设施。
- 4.2.3 设置室外休憩场地、复层绿化、运动器械场地等建设内容。
- 4.2.4 银行网点出入口外部坡道或台阶处设置微景观，其实施面积占出入口坡道或台阶总面积的比例不低于10%。
- 4.2.5 设置对外开放的公厕或环卫工人爱心小屋。
- 4.2.6 主要功能用房室内净高大于3m且小于6m。
- 4.2.7 配备智能服务机器人和母婴办理区。
- 4.2.8 主要功能房间有自然采光的面积达到60%，自然通风面积比例达到40%。
- 4.2.9 外门窗更换且安装牢固，其气密性能、水密性能、抗风压性能应符合国家现行有关标准的规定，热工性能应比国家现行相关建筑节能设计标准要求提高5%。

5 机电设备与控制

5.1 基本项

5.1.1 营业网点的用电负荷等级应符合表5.1.1的规定。

表5.1.1 营业网点的用电负荷等级

用电负荷名称	负荷级别
金融设施	与所在建筑物的最高负荷等级相同，且不低于二级负荷
通信、安防、监控	
营业厅、门厅照明	二级负荷
直接影响金融设施运行的空调设备	与金融设施用电负荷等级相同

5.1.2 营业网点的用电指标不应超过 $100\text{W}/\text{m}^2$ （含空调负荷）。

5.1.3 建筑照明应符合下列规定：

- 1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定；
- 2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145规定的无危险类照明产品；
- 3 选用LED照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T 31831的规定。

5.1.4 主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制；照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。

5.1.5 冷热源、输配系统、照明、热水能耗等各部分能耗应进行独立分项计量。

5.1.6 针对改造类型营业厅，建筑设备系统节能诊断应提供：

- 1 能源消耗基本信息；
- 2 主要用能系统、设备能效及室内环境参数。当有较大节能潜力时，应对相关设备或全系统进行改造。营业厅根据网点面积及设备安装等条件比较确定合理的空调系统。

5.1.7 采用集中空调系统时，必须对相关房间进行热负荷和逐项逐时冷负荷计算。

5.1.8 通风空调系统风机的单位风量耗功率比现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定低20%。

5.1.9 采用集中空调系统时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效不应低于现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015规定的机组全年性能系数（APF）或机组综合部分负荷性能系数（IPLV）。

5.1.10 房间空气调节器能效等级不应低于现行国家标准《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455的2级要求。

5.1.11 主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。

5.1.12 舒适性空调室内设计温、湿度符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定。

房间名称	夏季		冬季	
	温度（℃）	相对湿度（%）	温度（℃）	相对湿度（%）
营业大厅	26~28	50-65	18~20	≥30
窗户服务区	25~27	50-65	18~20	≥30
理财室	24~27	50-60	20~22	45-60
办公区	26~28	50-65	18~20	--

5.1.13 全封闭空间设置新风管道或通风措施。后台办公区的全部打印复印机放置在具有独立排风系统或接至排风系统的空间。

5.1.14 空调系统的管道应进行保温设计。

5.1.15 节水型器具应满足以下要求：

1 坐便器用水效率等级满足现行国家标准《坐便器水效限定值及水效等级》GB 25502的2级要求；

2 蹲便器用水效率等级满足现行国家标准《蹲便器水效限定值及水效等级》GB 30717的2级要求；

3 小便器用水效率等级满足现行国家标准《小便器水效限定值及水效等级》GB 28377的2级要求；

4 水嘴用水效率等级满足现行国家标准《水嘴水效限定值及水效等级》GB 25501的2级要求。

5.1.16 卫生器具应采用非手动接触式控制开关，如感应水龙头、脚踏式小/大便器等。

5.1.17 如设有热水系统，不应采用电热水器。

5.2 优选项

5.2.1 应根据营业厅空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。营业厅入口区域冬季室内温度14~16℃。

5.2.2 营业厅应进行气流组织设计，根据空调区的温湿度参数、允许风速、噪声标准、空气质量、温度梯度以及空气分布特性指标（ADPI）等要求，结合内部装修、工艺、流线等确定，满足气流流向及均匀度，充分考虑人员舒适度，应提供气流组织模拟分析报告。

5.2.3 空调设备机组能效等级达到1级。

5.2.4 空气净化系统过滤器过滤等级至少达到G4+F7（粗效+高中效）。

5.2.5 设置室内空气质量监测系统，且具有监测数据储存和实时显示等功能，监测指标包含：温度、湿度、CO₂、PM_{2.5}、PM₁₀等，并与新风系统联动。

5.2.6 主要功能房间的照明功率密度值达到现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034规定的目标值。

5.2.7 采用节能型电气设备，照明产品、风机等设备满足现行有关标准的节能评价价值的要求。

5.2.8 采用智能照明控制系统，按功能区域分别设置控制模式，具有随室外自然光的变化自动控制或调节人工照明照度的功能。

5.2.9 设置建筑设备管理系统，具有对照明、插座、空调等设备进行运行监控和管理的功能，以及对主要设备进行能耗监测、统计、分析和管理的的能力。

5.2.10 可再生能源利用，合理利用太阳能光伏发电、太阳能热水等可再生能源技术。

5.2.11 设置直饮水系统。

5.2.12 使用非传统水源。

6 绿色建材与施工

6.1 基本项

6.1.1 内隔墙采用非砌筑墙体。

6.1.2 办公区、会议区的室内噪声级和隔墙空气声隔声性能应达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限值要求。

6.1.3 地面和台阶应进行防滑设计，地面防滑等级不低于现行国家标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的A级。

表6.1.7.1 室外及室内潮湿地面湿态防滑值

防滑等级	防滑安全程度	防滑值BPN
A _w	高	BPN≥80

表6.1.7.2 室内干态地面静摩擦系数

防滑等级	防滑安全程度	静摩擦系数COF
A _d	高	COF≥0.70

6.1.4 吊顶、隔断、楼地面（除卫生间外）等采用干法施工。

6.1.5 施工期间，板材、地砖等进场材料应包装完整、有序堆放，避免受到污染。

6.1.6 施工粉尘及施工噪声应符合现行国家和地方相关标准的要求。

6.2 优选项

6.2.1 玻璃、金属等可再循环材料用量占所用建筑材料总重量的比例达到60%及以上。

6.2.2 办公区、接待区采用可重复使用的隔断（墙）。

6.2.3 采用2种及以上装配式内装部品。

6.2.4 采用的建筑材料有2种及以上是一星级绿色建材产品或省级以上绿色工厂的产品。

6.2.5 选用的建筑材料单位产品能耗达到现行国家和地方标准的先进值要求。

6.2.6 选用的建筑材料有3类及以上满足现行国家绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。

6.2.7 办公区、会议区的室内噪声级和隔墙空气声隔声性能达到现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中的低限值和高限值的平均值要求。

6.2.8 使用的管材、管线、管件应具有良好的耐腐蚀、抗老化、耐久性等性能。

6.2.9 活动配件选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，采用便于分别拆换、更新和升级的构造。

7 绿色运维与管理

7.1 基本项

- 7.1.1 建立节能、节水制度，制度涵盖组织管理、实施管理、工作计划等方面。
- 7.1.2 建立废弃物管理制度，包括垃圾分类、废纸、硒鼓墨盒回收以及清运措施要求。
- 7.1.3 建立预防性保养制度，对空气净化设备、空气监测系统、饮水设备、节水器具、智能化设施等进行维护保养。
- 7.1.4 竣工验收前开展空气质量检测，包括氡、氨、甲醛、苯、总挥发性有机物，空气质量应满足现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的相关指标要求。
- 7.1.5 建立无纸化办公OA系统，以线上会议代替线下会议，实现办公运营电子化管理。
- 7.1.6 智能化系统工程应满足金融业务的需求，并满足行业内规范化运营管理的需求。
- 7.1.7 应按节能要求对排风能量回收装置、过滤器等影响设备及系统能效的设备和部件定期进行检查和清洗。

7.2 优选项

- 7.2.1 每半年至少开展一次空气质量检测，包括氡、氨、甲醛、苯、总挥发性有机物，空气质量应满足现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的相关指标要求。
- 7.2.2 每季度对直饮水出水水质进行检测，水质须满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749及行业标准《饮用净水水质标准》CJ 94的相关要求。
- 7.2.3 定期开展绿色公益行动，设置低碳环保宣传教育区，进行绿色低碳宣传，通过多媒体、展示区、海报等方式宣传绿色低碳生活理念。
- 7.2.4 运营实效数据展示，对网点室内环境质量、能耗、碳排放量、水耗及直饮水水质中的2项及以上数据进行展示。
- 7.2.5 推行绿色采购，形成绿色采购制度，有限采购环境友好、节能低耗、易于资源综合利用的产品和服务。

7.2.6 设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理，且定期自动传输至上级监控中心。

7.2.7 制定银行绿色网点全生命期碳足迹管理制度，内容涵盖网点规划、设计、建造、运营等全生命周期，具体包括低碳设计施工、低碳建材选用、高效能源利用及机电设备选用、可再生能源利用、低碳运营等方面。

7.2.8 进行网点装修建设或运营碳排放分析。

7.2.9 开展网点装修建设碳中和或运营碳中和，通过购买碳减排量等措施抵消网点装修建设或运营过程中的碳排放量。

7.2.10 应用建筑信息模型（BIM）技术。

8 绿色战略与管理

8.1 基本项

8.1.1 具备专业的绿色金融业务团队，配备绿色金融专（兼）职人员。

8.1.2 制定的绿色金融发展的具体目标、实施计划和预算，与总行下达的整体任务目标保持一致。

8.1.3 遵循总行绿色发展战略，完成上级行下达的绿色业务的经营指标，并单列绿色金融业务规模。

8.2 优选项

8.2.1 在总行整体布局下，将绿色金融建设纳入网点发展规划中，制定网点绿色金融总体制度规范，构建网点绿色金融业务流程。

8.2.2 在总行整体布局下，制定网点绿色金融业务挂钩考核和约束激励机制。

8.2.3 在总行整体布局下，开展绿色金融业务专业人才培养与队伍建设。

8.2.4 开展形式多样的绿色金融相关文化主题活动，树立先进服务典型。

8.2.5 在总行整体布局下，瞄准网点周边清洁能源、环保材料、生命健康等战略性、前瞻性绿色低碳企业，搭建产业链上中下游互联互通平台，拓宽畅通信贷融资渠道，为绿色产业经济引流金融活水。

8.2.6 根据网点自身优势、地理产业特性以及客户群体打造具有网点特色的绿色名片。

9 绿色金融与服务

9.1 基本项

9.1.1 在总行整体布局下，积极开展绿色金融业务，包括绿色信贷、绿色债券、绿色票据、环境权益抵质押贷款业务、碳金融、绿色供应链金融等。

9.1.2 积极为普惠对象提供绿色金融相关服务以促进他们参与绿色经济、绿色产业和绿色项目的金融活动。

9.2 优选项

9.2.1 绿色信贷不良贷款率不高于江西省小微企业贷款平均不良贷款率。

9.2.2 年度绿色信贷余额增速高于其全部贷款余额增速。

9.2.3 在总行整体布局下，建立绿色金融项目库、绿色金融客户名单管理体系。

9.2.4 开放绿色金融业务专营通道，包括但不限于设立绿色信贷审批通道、推出碳结构性存款和理财产品、设有绿色金融专属窗口等。

9.2.5 在市级以上监管部门组织的绿色金融相关评比中获得奖励或表彰等。

9.2.6 通过开设用户碳账户等引导用户践行低碳行为。

10 数智金融

10.1 基本项

10.1.1 新开账户中电子银行渠道（包括手机银行、个人网银、企业网银）开通率达到90%以上。

10.1.2 在总行整体布局下，开展网络学习、在线营销、小程序获客、远程审核等线上服务。

10.1.3 网点对使用的信息系统制定了严格的保密制度并执行，同时对信息系统定期进行信息和数据备份。

10.1.4 定期对智慧金融、智慧业务等开展培训。

10.2 优选项

10.2.1 在总行整体布局下，运用数字转型成果，开发设计数字化线上化绿色产品体系。

10.2.2 网点采用人工智能技术，为客户提供智能化服务，满足多样化需求。

10.2.3 网点采用云计算技术，实现绿色信贷分类管理、绿色智能识别、环境效益测算、环境风险在线监测等功能，促进业务发展。

10.2.4 保证信息系统的有效串联，能够对各类信息进行识别、采集、处理并及时、准确地向上传递，各类业务信息能够达到交互，保障信息渠道的畅通性。

10.2.5 智慧网点建设纳入网点发展规划。

11 信息披露与内控

11.1 基本项

11.1.1 建立（执行）绿色金融财务信息向上报告制度及信息披露政策。

11.1.2 建立（执行）绿色金融非财务信息向上报告制度及信息披露政策。

11.1.3 建立（执行）完善的网点风险预警、分析及报告制度，定期对有关运营管理行为、流程等内容进行合法性、程序性、严密性、适用性和风险性等方面进行评价、监察，及时发现并采取措施防范潜在的风险。

11.1.4 未受到国家市场监督管理总局或其他监管机构进行反垄断、不正当竞争等严重违法违规的任何相关处罚。

11.1.5 未受到国家发改委、国家环境监管机构或其他监管机构予以的与绿色金融或环境保护相关的任何相关处罚。

11.1.6 积极进行柜面合规操作宣讲、业务培训和业务检查。

11.1.7 建立（执行）良好的投诉处理机制，及时处理客户投诉，保障客户权益。

11.1.8 建立（执行）内部控制问题和缺陷的处理和纠正机制。

11.2 优选项

11.2.1 制定（执行）保障绿色金融信息披露质量的机制，包括但不限于网点信披审核职能划分，持续提升绿色金融信息披露工作的制度化、标准化和规范化水平。

11.2.2 主动披露自身经营和投融资活动对环境和气候的影响，如绿色金融服务形成环境效益、机构运营产生的环境影响等。

引用标准名录

- 1 《建筑照明设计标准》 GB 50034
- 2 《民用建筑隔声设计规范》 GB50118
- 3 《公共建筑节能设计标准》 GB 50189
- 4 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》 GB 50325
- 5 《绿色建筑评价标准》 GB/T 50378
- 6 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736
- 7 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 GB 55015
- 8 《生活饮用水卫生标准》 GB 5749
- 9 《室内空气质量标准》 GB/T 18883
- 10 《灯和系统的光生物安全性》 GB/T 20145
- 11 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 GB 21455
- 12 《水嘴水效限定值及水效等级》 GB 25501
- 13 《坐便器水效限定值及水效等级》 GB 25502
- 14 《小便器水效限定值及水效等级》 GB 28377
- 15 《蹲便器水效限定值及水效等级》 GB 30717
- 16 《LED室内照明应用技术要求》 GB/T 31831
- 17 《建筑地面工程防滑技术规程》 JGJ/T 331
- 18 《饮用净水水质标准》 CJ 94
- 19 《金融机构环境信息披露指南》 JR/T 0227—2021

江西省金融机构绿色网点评定标准

条文说明

目 录

1 总则	20
3 基本规定	21
4 功能设施与服务	22
4.1 基本项	22
4.2 优选项	23
5 机电设备与控制	25
5.1 基本项	25
5.2 优选项	29
6 绿色建材与施工	33
6.1 基本项	33
6.2 优选项	33
7 绿色运维与管理	38
7.1 基本项	38
7.2 优选项	38
8 绿色战略与管理	41
8.1 基本项	41
8.2 优选项	41
9 绿色金融与服务	42
9.1 基本项	42
9.2 优选项	42
10 数智金融	43
10.1 基本项	43
10.2 优选项	45
11 信息披露与内控	44
11.2 优选项	44

1 总则

1.0.1 本标准的制定可推动营业网点改造升级，推进智慧政务，构建绿色、低碳环保、方便、智能快捷的营业厅空间，创造可视、可感知的绿色低碳网点，全面提升银行网点品质和健康性能，创造健康舒适的工作环境，为金融行业推进绿色低碳规模化实践提供示范样板和实施路径。

1.0.2 申报项目需经上一层级管理机构认可。

1.0.3 银行网点应满足现行消防和结构安全的要求。应按设计要求进行建设及使用，不得擅自改动建筑物承重结构或主要使用功能。在后续使用年限内，未经技术鉴定或具有相应资质的设计单位许可，不得改变建筑的用途和使用环境。

应提交施工图审查合格证书、消防验收报告、竣工验收报告、属地公安认定取得的相关证明文件。

如金融机构网点面积低于消防验收要求，应提供相关证明文件。

3 基本规定

3.1.1 主要功能用房及设备设施的配置应满足银行基本配置要求。

3.1.2 本标准第4章至第7章侧重于银行营业网点的建筑物本身的绿色性能要求，第8章至第11章侧重于银行营业网点绿色业务绿色服务的开展情况，故本标准对这两部分的评定分别提出要求，以便满足绿色网点绿色性能的均衡化建设发展。

已获得绿色金牌网点或绿色银牌网点的营业网点，如局部改造面积在50%以上需重新进行银行绿色网点申报。

绿色网点证书有效期三年。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958004107124006043>