

年（中级消防设施操作员）基础知识考试题库（全真题版）

一、单选题

1. 可燃性构件是指用可燃材料做成的构件，以下构件中（）不属于可燃性构件。

- A、木柱
- B、木楼板
- C、砖墙
- D、竹楼梯

答案：C

解析：可燃性构件是指用可燃材料做成的构件，如木柱、木楼板、竹制吊顶等。

2. 某自动化程度较高的车间内发生火灾后，下列报警方法中不正确的是（）

- A、拨打“119”火灾报警电话
- B、使用报警设施设备如报警按钮报警
- C、通过应急广播系统发布火警信息和疏散指示
- D、在厂房内大声呼喊报警

答案：D

解析：发生火灾后，报警方法如下：（1）拨打“119”火灾报警电话。（2）使用报警设施设备如报警按钮报警。（3）通过应急广播系统发

4) 条件允许时, 可派人至就近消防站报警。
(5) 使用预先约定的信号或方法报警。

3. 建筑高度大于 27m, 但不大于 54m 的住宅的耐火等级不低于 ()。

- A、一级
- B、二级
- C、三级
- D、四级

答案: B

解析: 二级耐火等级建筑是指主要建筑构件除吊顶为难燃烧体, 其余构件为不燃烧体, 且满足相应耐火极限要求的建筑。单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不低于二级, 如建筑高度大于 27m, 但不大于 54m 的住宅。

4. 当采用相对密度 (与空气密度的比值) 不小于 () 的可燃气体为燃料的锅炉, 不得设置在地下或半地下。

- A、0.25
- B、0.5
- C、0.75
- D、1

答案: C

解析: 采用相对密度 (与空气密度的比值) 不小于 0.75 的可燃气体为燃料的锅炉, 不得设置在地下或半地下。

5. 消防车道的坡度不宜大于 () %。

- 、 6
- B、 7
- C、 8
- D、 9

答案： C

解析：消防车道的设置应满足以下要求：1) 车道的净宽度和净空高度均不应小于 4.0m。2) 转弯半径应满足消防车转弯的要求。3) 消防车道与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物。4) 消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于 5m。5) 消防车道的坡度不宜大于 8%。6) 消防车道的路面应能承受重型消防车的压力。

6. () 是指物质高温分解或燃烧时产生的固体和液体微粒、气体，连同夹带和混入的部分空气形成的气流。

- A、 空气冲击波
- B、 火羽流
- C、 烟气
- D、 燃烧产物

答案： C

解析：烟气是指物质高温分解或燃烧时产生的固体和液体微粒、气体，连同夹带和混入的部分空气形成的气流。

7. 用鼠标单击“开始”，菜单列出计算机上安装的程序，若需要的程序不在菜单中，可用鼠标单击 () 弹出子菜单。

- 、帮助和支持
- B、所有程序
- C、默认程序
- D、计算机

答案：B

解析：用鼠标单击“开始”菜单列出计算机上安装的程序，若需要的程序不在菜单中，可用鼠标单击“所有程序”，会弹出子菜单，单击要运行的程序，启动程序。

8. 设置机械排烟、防烟系统，雨淋或预作用自动喷水灭火系统，气体灭火系统等场所或部位应设置（）。

- A、火灾自动灭火系统
- B、消防炮系统
- C、泡沫灭火系统
- D、火灾自动报警系统

答案：D

解析：设置机械排烟、防烟系统，雨淋或预作用自动喷水灭火系统，固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位应设置火灾自动报警系统。

9. 建筑内部的配电箱不应直接安装在低于（）级的装修材料上。

- A、A级
- B、B1级
- C、B2级

、B3级

答案：B

解析：为了防止配电箱可能产生的火花或高温金属熔珠引燃周围的可燃物和避免箱体传热引燃墙面装修材料，建筑内部的配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。

10. 短路是电气设备最严重的一种故障状态，下列属于产生短路原因的是（ ）。

- A、设备或导线随意装接，增加负荷，造成超载运行
- B、电气接头表面污损，接触电阻增加
- C、错误操作或把电源投向故障线路
- D、电气接头长期运行，产生导电不良的氧化膜未及时清除

答案：C

解析：短路是电气设备最严重的一种故障状态，产生短路的主要原因有：(1) 电气设备的选用和安装与使用环境不符，致使其绝缘体在高温、潮湿、酸碱环境条件下受到破坏。(2) 电气设备使用时间过长，超过使用寿命，绝缘老化发脆。(3) 使用维护不当，长期带病运行，扩大了故障范围。(4) 过电压使绝缘击穿。(5) 错误操作或把电源投向故障线路。

11. 根据《建筑设计防火规范》（GB50016）规定下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统描述错误的是（ ）。

- A、省级以上邮政大楼
- B、座位数超过3000个的体育馆

、大、中型幼儿园

D、歌舞娱乐放映游艺场所

答案：A

解析：《建筑设计防火规范》（GB50016）规定下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统：城市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑、城市或区域性电力、交通和防灾等打指挥调度建筑。

12. 在规定的试验条件下，可燃性液体表面挥发的蒸汽在试验火焰作用下能够产生闪燃的最低温度称为（）。

A、自燃点

B、闪点

C、自燃

D、燃点

答案：B

解析：在规定的试验条件下，可燃性液体表面挥发的蒸汽在试验火焰作用下发生闪燃的最低温度称为闪点。

13. 可燃固体的燃烧反应是在其表面直接吸附氧气而发生的燃烧，称为（）。

A、异相燃烧

B、物质燃烧

C、蒸发燃烧

D、表面燃烧

答案：D

称为表面燃烧。例如，木炭、焦炭、铁、铜等物质燃烧就属于典型的表面燃烧。

14. 一、二级耐火等级乙类 2、5、6 项仓库最多允许层数为（）层。

- A、 1
- B、 3
- C、 5
- D、 不限

答案： C

15. 正弦交流电是以正弦波规律变化的，因此把交流电每重复变化一次所需的时间称为（）。

- A、 周期
- B、 频率
- C、 有效值
- D、 平均值

答案： A

解析：正弦交流电是以正弦波规律变化的，因此把交流电每重复变化一次所需的时间称为周期，单位是秒，用字母 s 表示。

16. （）是指按一定的应用条件进行设计计算，将灭火剂从储存装置经由干管、支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。

- A、 管网灭火系统
- B、 预制灭火系统

、全淹没气体灭火系统

D、局部应用气体灭火系统

答案：A

解析：管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算，将灭火剂从储存装置经由干管、支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。

17. 下列关于厨房初起火灾扑救描述，说法错误的是（）。

A、当遇有可燃气体从灶具或管道、设备泄漏时，应立即关闭气源，熄灭所有火源，同时打开门窗通风

B、当发现灶具有轻微的漏气着火现象时，应立即断开气源，并将少量干粉洒向火点灭火，或用湿抹布捂闷火点灭火

C、当油锅因温度过高发生自燃起火时，首先应迅速关闭气源熄灭灶火，然后开启手提式灭火器喷射灭火剂扑救，也可用灭火毯覆盖，或将锅盖盖上，使着火烹饪物降温、窒息灭火

D、用水流冲击灭火

答案：D

解析：厨房初起火灾扑救：（1）当遇有可燃气体从灶具或管道、设备泄漏时，应立即关闭气源，熄灭所有火源，同时打开门窗通风。（2）当发现灶具有轻微的漏气着火现象时，应立即断开气源，并将少量干粉洒向火点灭火，或用湿抹布捂闷火点灭火。（3）当油锅因温度过高发生自燃起火时，首先应迅速关闭气源熄灭灶火，然后开启手提式灭火器喷射灭火剂扑救，也可用灭火毯覆盖，或将锅盖盖上，使着火烹饪物降温、窒息灭火。切记不要用水流冲击灭火。

高倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为（）的泡沫灭火系统。

- A、 小于 20
- B、 21～200
- C、 201～1000
- D、 1001～2000

答案： C

解析： 按发泡倍数分类：（1）低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为小于 20 泡沫灭火系统，（2）中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为 21-200 的泡沫灭火系统。（3）高倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为 201-1000 的泡沫灭火系统。

19. 下列劳动者不可单方面解除劳动合同的是（）。

- A、 在试用期内的
- B、 试用期后对职务不满意的
- C、 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的
- D、 用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

答案： B

解析： 有以下三种情形之一，劳动者可以随时通知用人单位解除劳动合同：在试用期内的；用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件的。

20. （）是做人的基本准则，也是社会道德和职业道德的一项基本规范。

- 、爱岗敬业
- B、诚实守信
- C、办事公道
- D、服务群众

答案：B

解析：诚实守信是做人的基本准则，也是社会道德和职业道德的一项基本规范。诚，就是真实不欺，言行和内心思想一致，不弄虚作假。信，就是真心实意地遵守、履行诺言。诚实守信就是真实无欺、遵守承诺和契约的品德及行为。诚实守信体现着道德操守和人格力量，也是具体行业、企业立足的基础，具有很强的现实针对性。

21.（）是指用一套灭火剂储存装置保护一个防护区或保护对象的灭火系统。

- A、管网灭火系统
- B、单元独立灭火系统
- C、组合分配灭火系统
- D、局部应用气体灭火系统

答案：B

解析：单元独立灭火系统是指用一套灭火剂储存装置保护一个防护区或保护对象的灭火系统。

22. 疏散标志灯安装在地面上时，长宽比可取 1：1 或 2：1，长边最小尺寸不宜小于（）。

- A、200mm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988117045142006055>